

#282704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Адрес потребителя Молодежная 3, Калининград
Номер абонента 4027
Порядковый номер ВКТ-7
Тип теплосчётчика 00104188
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	3,408	156,79	159,83	0	152,13	157,15	-5,02	24	0	0	82,8	60,5	22,38	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,803	134	135,94	0	130,39	133,87	-3,48	24	0	0	78,7	57,2	21,49	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,779	135,58	137,51	0	131,97	135,47	-3,5	24	0	0	77,8	56,7	21,06	0,7	0,7	-
24.02.2026	2,842	138,3	140,34	0	134,64	138,26	-3,62	24	0	0	77,5	56,4	21,1	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,054	145,48	147,67	0	141,5	145,4	-3,9	24	0	0	79	57,5	21,57	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,025	151,17	153,32	0	147,17	151	-3,83	24	0	0	77,7	57,1	20,56	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,479	129,42	131,2	0	126,25	129,37	-3,12	24	0	0	74,5	54,8	19,62	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,248	118,87	120,48	0	115,95	118,8	-2,85	24	0	0	74,4	55	19,4	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,488	132,29	134,05	0	129,08	132,19	-3,11	24	0	0	74,1	54,8	19,29	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,546	133,78	135,63	0	130,52	133,76	-3,24	24	0	0	74,3	54,7	19,52	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,347	123,64	125,35	0	120,62	123,62	-3	24	0	0	74,2	54,7	19,47	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,67	141,3	143,28	0	137,86	141,25	-3,39	24	0	0	74,3	54,9	19,37	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,639	142,1	144,14	0	138,65	142,15	-3,5	24	0	0	74,1	55	19,06	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,588	137,9	139,88	0	134,51	137,89	-3,38	24	0	0	74,6	55,4	19,23	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,359	129,36	131,15	0	126,2	129,26	-3,06	24	0	0	74,2	55,5	18,71	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,175	120,03	121,63	0	117,12	119,89	-2,77	24	0	0	74,2	55,6	18,56	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,06	115,56	117,04	0	112,76	115,33	-2,57	24	0	0	74,1	55,8	18,28	0,7	0,7	-
10.03.2026	1,952	109,13	110,55	0	106,47	108,94	-2,47	24	0	0	74,1	55,7	18,36	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,818	103,4	104,71	0	100,87	103,17	-2,3	24	0	0	74,2	56,1	18,04	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,988	108,9	110,33	0	106,21	108,76	-2,55	24	0	0	74,5	55,8	18,74	0,7	0,7	-
13.03.2026	1,935	109,52	111,04	0	106,85	109,43	-2,58	24	0	0	74,2	56	18,12	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,612	96,71	97,95	0	94,35	96,47	-2,12	24	0	0	74	56,8	17,11	0,7	0,7	-
15.03.2026	1,909	108,42	109,8	0	105,82	108,22	-2,4	24	0	0	73,9	55,9	18,03	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,222	120,09	121,71	0	117,12	120,01	-2,89	24	0	0	74,3	55,4	18,98	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,201	130,78	132,35	0	127,83	130,55	-2,72	24	0	0	71,1	53,9	17,2	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,413	137,06	138,79	0	133,81	136,86	-3,05	24	0	0	72,9	54,8	18,04	0,7	0,7	-
19.03.2026	2,318	127,51	129,15	0	124,41	127,31	-2,9	24	0	0	74,2	55,6	18,63	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,275	123,88	125,7	0	120,9	123,95	-3,05	24	0	0	73,6	54,8	18,8	0,7	0,7	-
Итого:	67,153	3560,97	3610,52	0	3471,96	3558,33	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,153															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	1223,77	55774,51	56522,76	0	54328,8	55746,81
20.03.2026	1290,923	59335,48	60133,28	0	57800,76	59305,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:36:59