

#162640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДЮОЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград
4027
ВКТ-7
00104188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	19,1	-1,83	0,7	0,7	-
22.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,2	19	-1,83	0,7	0,7	-
23.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	18,2	-1,38	0,7	0,7	-
24.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,5	17,5	-0,96	0,7	0,7	-
25.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,2	17	-0,75	0,7	0,7	-
26.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,9	16,6	-0,72	0,7	0,7	-
27.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,5	16,2	-0,75	0,7	0,7	-
28.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,4	16,1	-0,77	0,7	0,7	-
29.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15	15,8	-0,74	0,7	0,7	-
30.09.2025	0	0,09	0,09	0	0,09	0,09	0	24	0	0	15,6	17,3	-1,75	0,7	0,7	-
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,9	16,4	0,51	0,7	0,7	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	15,6	0,03	0,7	0,7	-
03.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,7	15	-0,31	0,7	0,7	-
04.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	14,3	14,8	-0,49	0,7	0,7	-
05.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	13,8	14,7	-0,9	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,915	27,93	29,05	0	27,27	28,84	-1,57	24	0	0	73,2	39,6	33,58	0,7	0,7	-
07.10.2025	2,041	65,7	68,51	0	64,16	67,96	-3,8	24	0	0	73,1	41,2	31,82	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,906	100,21	102,58	0	97,86	101,18	-3,32	24	0	0	72,7	53,2	19,58	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,719	126,41	127,69	0	123,39	125,62	-2,23	24	0	0	73,2	59,2	13,93	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,697	126,67	127,65	0	123,65	125,58	-1,93	24	0	0	73	59,3	13,72	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,542	122,62	123,35	0	119,7	121,33	-1,63	24	0	0	72,9	60	12,9	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,633	126,17	126,9	0	123,18	124,82	-1,64	24	0	0	72,8	59,5	13,26	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,787	130,41	131,24	0	127,32	129,13	-1,81	24	0	0	72,9	58,8	14,04	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,839	132,78	133,75	0	129,64	131,61	-1,97	24	0	0	73	58,8	14,2	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,761	129,31	130,16	0	126,25	128,01	-1,76	24	0	0	73,2	59,3	13,94	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,767	129,15	129,96	0	126,07	127,8	-1,73	24	0	0	73	59	14,01	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,739	128,34	129,19	0	125,28	127,04	-1,76	24	0	0	73,1	59,2	13,88	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,989	140,29	141,22	0	136,96	139,01	-2,05	24	0	0	73,2	58,7	14,52	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,987	140,33	141,19	0	136,98	138,94	-1,96	24	0	0	73,2	58,7	14,5	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,258	153,71	154,71	0	150,06	152,32	-2,26	24	0	0	73	58	15,03	0,7	0,7	-
Итого:	26,58	1780,12	1797,24	0	1737,86	1769,28	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,58															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2025	815,058	33632,65	34152,42	0	32813,69	33764,18
20.10.2025	841,638	35412,77	35949,66	0	34551,55	35533,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:21:30