

#190112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 19.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДЮЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград

4027
ВКТ-7
00104188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	2,696	163,25	166,02	0	159,07	163,28	-4,21	24	0	0	76,6	59,7	16,95	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	2,733	164,32	166,14	0	160,07	163,42	-3,35	24	0	0	76,9	59,8	17,08	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	3,119	167,55	169,23	0	162,63	166,2	-3,57	24	0	0	82	62,8	19,19	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	3,233	167,23	169,04	0	162,3	166,04	-3,74	24	0	0	82,5	62,6	19,89	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	3,033	162,7	164,31	0	158,15	161,46	-3,31	24	0	0	80,3	61,2	19,17	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	3,058	166,24	167,79	0	161,65	164,91	-3,26	24	0	0	79,9	61	18,91	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	2,968	163,53	165,02	0	159,08	162,25	-3,17	24	0	0	79	60,4	18,65	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	2,947	164,77	166,19	0	160,3	163,46	-3,16	24	0	0	78,6	60,2	18,38	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	2,997	167,13	168,6	0	162,59	165,85	-3,26	24	0	0	78,7	60,3	18,42	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	3,017	169,13	170,56	0	164,57	167,71	-3,14	24	0	0	78,7	60,4	18,31	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	2,879	163,07	164,53	0	158,73	161,84	-3,11	24	0	0	77,7	59,6	18,14	0,7	0,7	-
02.12.2025	3,093	169,77	171,32	0	165,11	168,42	-3,31	24	0	0	79,5	60,7	18,74	0,7	0,7	-
03.12.2025	2,678	160,5	161,72	0	156,48	159,2	-2,72	24	0	0	75,3	58,2	17,12	0,7	0,7	-
04.12.2025	2,521	151,52	152,65	0	147,77	150,28	-2,51	24	0	0	74,9	57,8	17,05	0,7	0,7	-
05.12.2025	2,316	141,19	142,21	0	137,69	139,99	-2,3	24	0	0	74,9	58	16,82	0,7	0,7	-
06.12.2025	2,166	134,71	135,64	0	131,41	133,53	-2,12	24	0	0	74,4	57,9	16,49	0,7	0,7	-
07.12.2025	2,37	147,21	148,22	0	143,61	145,97	-2,36	24	0	0	74,3	57,8	16,51	0,7	0,7	-
08.12.2025	2,317	143,78	144,81	0	140,28	142,59	-2,31	24	0	0	74,2	57,7	16,54	0,7	0,7	-
09.12.2025	2,012	128,58	129,46	0	125,46	127,51	-2,05	24	0	0	74	57,9	16,05	0,7	0,7	-
10.12.2025	1,896	123,8	124,63	0	120,79	122,69	-1,9	24	0	0	74,3	58,6	15,7	0,7	0,7	-
11.12.2025	1,975	126,69	127,57	0	123,56	125,6	-2,04	24	0	0	74,4	58,4	15,98	0,7	0,7	-
12.12.2025	2,024	129,43	130,36	0	126,27	128,32	-2,05	24	0	0	74,3	58,3	16,03	0,7	0,7	-
13.12.2025	2,316	146,11	147,15	0	142,57	144,89	-2,32	24	0	0	74	57,8	16,24	0,7	0,7	-
14.12.2025	2,19	139,87	140,83	0	136,45	138,65	-2,2	24	0	0	74	58	16,05	0,7	0,7	-
15.12.2025	2,525	161,21	162,38	0	157,48	160,02	-2,54	24	0	0	72,1	56,1	16,04	0,7	0,7	-
16.12.2025	2,622	151,25	152,55	0	147,58	150,34	-2,76	24	0	0	74,2	56,4	17,77	0,7	0,7	-
17.12.2025	2,818	153,47	154,95	0	149,46	152,55	-3,09	24	0	0	77	58,2	18,85	0,7	0,7	-
18.12.2025	2,814	152,92	154,38	0	148,92	151,97	-3,05	24	0	0	77,2	58,3	18,88	0,7	0,7	-
19.12.2025	2,494	143,09	144,31	0	139,57	142,19	-2,62	24	0	0	74,7	56,8	17,88	0,7	0,7	-
Итого:	75,827	4424,02	4462,57		4309,6	4391,13	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,827															

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2025	905,066	39812,94	40381,07	0	38846,01	39894,09
19.12.2025	980,893	44236,96	44843,64	0	43155,61	44285,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 15:15:48