

#193680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ДЮОЦ «На Молодежной», МАУДО
Молодежная 3, Калининград

4027
ВКТ-7
00104188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2025	2,29	134,37	135,47	0	131,13	133,48	-2,35	24	0	0	74	56,5	17,47	0,7	0,7	5,6
21.12.2025	2,203	130,3	131,34	0	127,16	129,42	-2,26	24	0	0	74	56,6	17,35	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	2,271	131,73	132,88	0	128,53	130,92	-2,39	24	0	0	74,2	56,6	17,69	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	3,011	161,05	162,73	0	156,67	160,09	-3,42	24	0	0	78,7	59,5	19,2	0,7	0,7	0
24.12.2025	3,642	175,09	178,29	0	169,62	175,01	-5,39	24	0	0	85,2	63,8	21,45	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,501	177,69	179,96	0	172,43	176,78	-4,35	24	0	0	82,5	62,2	20,28	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,402	137,19	138,38	0	133,72	136,31	-2,59	24	0	0	75,4	57,4	17,96	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,411	141,34	142,44	0	137,86	140,36	-2,5	24	0	0	74,1	56,6	17,51	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,605	153,83	154,99	0	150,07	152,66	-2,59	24	0	0	74,2	56,9	17,36	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	2,722	156,93	158,21	0	152,98	155,81	-2,83	24	0	0	75,5	57,7	17,8	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,148	165,66	167,26	0	160,99	164,45	-3,46	24	0	0	80,4	60,9	19,54	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,457	175,59	177,38	0	170,33	174,17	-3,84	24	0	0	83,2	62,9	20,28	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,423	179,34	181,09	0	174,04	177,82	-3,78	24	0	0	82,6	63	19,65	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	2,944	157,86	159,26	0	153,55	156,62	-3,07	24	0	0	79,3	60,2	19,17	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,213	172,58	174,12	0	167,77	171,17	-3,4	24	0	0	80	60,8	19,13	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,505	186,4	188,2	0	180,99	184,86	-3,87	24	0	0	81,8	62,5	19,36	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,486	178,59	180,39	0	173,31	177,16	-3,85	24	0	0	82,7	62,6	20,1	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,615	177,17	179,11	0	171,71	175,8	-4,09	24	0	0	84,8	63,7	21,03	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,058	197,5	199,69	0	191,11	195,79	-4,68	24	0	0	87	65,8	21,2	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,423	213,56	215,96	0	206,47	211,57	-5,1	24	0	0	88,4	67,1	21,38	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,267	196,93	199,32	0	190,4	195,39	-4,99	24	0	0	88,3	66	22,38	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,717	174,85	176,89	0	169,42	173,66	-4,24	24	0	0	85	63,2	21,9	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,524	167,59	169,47	0	162,49	166,45	-3,96	24	0	0	84,2	62,5	21,67	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,85	181,96	184,08	0	176,26	180,69	-4,43	24	0	0	85,3	63,5	21,83	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,302	204,2	206,59	0	197,53	202,55	-5,02	24	0	0	87,4	65,7	21,74	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,1	198,22	200,56	0	191,91	196,72	-4,81	24	0	0	86,3	64,9	21,34	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,358	170,45	172,26	0	165,59	169,35	-3,76	24	0	0	80,9	60,6	20,27	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,86	191,93	194,02	0	186,14	190,54	-4,4	24	0	0	83,6	62,8	20,71	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,082	193,23	195,55	0	186,99	191,82	-4,83	24	0	0	86,7	64,9	21,79	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,385	208,02	210,46	0	201,13	206,29	-5,16	24	0	0	88,1	66,3	21,76	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,521	209,73	212,29	0	202,64	208,01	-5,37	24	0	0	89,1	66,9	22,28	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,387	207,18	209,6	0	200,33	205,43	-5,1	24	0	0	88,1	66,3	21,86	0,7	0,7	-
Итого:	110,683	5608,06	5668,24	0	5441,27	5567,15	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,683															

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2025	980,893	44236,96	44843,64	0	43155,61	44285,22
20.01.2026	1091,576	49845,02	50511,88	0	48596,88	49852,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.01.2026 7:31:42