

#206031#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК  
Сибирякова 60, Калининград (ГВС)  
4395

Заводской номер счётчика 22181438	Показания прибора, ГДж 17.02.2026	Предыдущие показания, ГДж 31.01.2026	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	114,056	78,423	35.633	8.511

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#206030#

Отчёт за период с 31.01.2026 по 17.02.2026.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 22181438  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 18.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.02.2026	-13,8	2,118	0	23,562	18,499	0	23,122	18,266	0	24	0	64,1	52,2	0,5	0,46
02.02.2026	-18,9	2,116	0	22,768	18,128	0	22,317	17,891	0	24	0	66,1	53	0,51	0,46
03.02.2026	-20,1	2,22	0	22,521	17,539	0	22,059	17,304	0	24	0	67,3	53,8	0,51	0,46
04.02.2026	-18	2,321	0	23,544	18,111	0	23,067	17,867	0	24	0	66,9	53,9	0,51	0,46
05.02.2026	-12,3	2,039	0	22,622	18,202	0	22,176	17,965	0	24	0	65,8	53	0,51	0,46
06.02.2026	-7,6	2,086	0	22,812	17,899	0	22,381	17,673	0	24	0	64,5	52,2	0,51	0,46
07.02.2026	-3,2	2,129	0	23,605	18,195	0	23,18	17,974	0	24	0	62,7	51,2	0,51	0,46
08.02.2026	-3,3	2,037	0	23,232	18,258	0	22,812	18,036	0	24	0	62,9	51,2	0,5	0,45
09.02.2026	-4,9	2,211	0	23,501	18,13	0	23,049	17,894	0	24	0	65	52,8	0,51	0,46
10.02.2026	-12,1	1,994	0	22,442	17,951	0	22,01	17,72	0	24	0	65	52,7	0,51	0,46
11.02.2026	-12,4	1,931	0	22,569	18,068	0	22,159	17,848	0	24	0	63	51,2	0,51	0,46
12.02.2026	-3,8	2,084	0	23,523	17,909	0	23,122	17,699	0	24	0	61,1	50,1	0,51	0,46
13.02.2026	-0,7	1,984	0	22,367	18,07	0	21,919	17,827	0	24	0	66,3	53,8	0,51	0,46
14.02.2026	-1,2	1,98	0	22,913	18,187	0	22,492	17,96	0	24	0	63,5	51,9	0,51	0,46
15.02.2026	-6,7	2,058	0	23,052	18,34	0	22,6	18,095	0	24	0	65,7	53,7	0,5	0,45
16.02.2026	-11,2	2,063	0	22,438	18,099	0	21,975	17,851	0	24	0	67,6	54,5	0,51	0,46
17.02.2026	-	2,261	0	23,222	17,963	0	22,755	17,723	0	24	0	66,7	53,7	0,51	0,46
Итого:	-9,3	35,632	0	390,693	307,548	0	383,195	303,593	0	408	0	64,95	52,64	0,51	0,46

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.01.2026	78,423	825,224	640,496	0	809,188	632,299	0	945	3
17.02.2026	114,056	1215,916	948,043	0	1192,383	935,892	0	1353	3

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_