

#144244#

Тип теплосчётчика: ТЭСМА-106/2
Номер теплосчётчика: 230028
Номер абонента:
Адрес установки: Челнокова, 50 Байтаров
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	0	0,075	30,0	---	---
2	0	0,075	30,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.07.2025 по 21.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.07	0,096	4,8	4,9	0,0	---	65,90	46,12	---	---	24,00
23.07	0,095	4,7	4,8	0,1	---	66,26	46,15	---	---	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.07	/ 0,255	13,4	13,6	0,2	---	65,83	47,59	---	---	72,00
27.07	0,080	4,3	4,4	0,0	---	65,75	47,38	---	---	24,00
Итого:	0,53	27,3	27,6	0,3	0,0	65,90	47,05	---	---	144,00
28.07	0,085	4,4	4,5	0,1	---	66,12	46,85	---	---	24,00
29.07	0,089	4,5	4,5	0,1	---	66,35	46,50	---	---	24,00
30.07	0,092	4,6	4,7	0,1	---	66,27	46,32	---	---	24,00
31.07	0,095	4,7	4,7	0,1	---	66,57	46,21	---	---	24,00
01.08	0,081	4,3	4,4	0,0	---	66,11	47,44	---	---	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.08	0,156	8,5	8,6	0,1	---	65,80	47,70	---	---	48,00
Итого:	0,60	31,0	31,3	0,4	0,0	66,16	46,94	---	---	168,00
04.08	0,078	4,2	4,2	0,1	---	66,21	47,53	---	---	24,00
05.08	0,078	4,2	4,2	0,1	---	66,22	47,47	---	---	24,00
06.08	0,080	4,3	4,3	0,1	---	66,05	47,35	---	---	24,00
07.08	0,078	4,3	4,4	0,1	---	65,34	47,30	---	---	24,00
08.08	0,078	4,4	4,5	0,1	---	65,34	47,47	---	---	24,00
09.08	0,078	4,3	4,4	0,1	---	65,40	47,47	---	---	24,00
10.08	0,077	4,3	4,4	0,1	---	65,37	47,40	---	---	24,00
Итого:	0,55	30,0	30,4	0,5	0,0	65,70	47,43	---	---	168,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.08	0,163	8,8	8,9	0,1	---	65,37	46,33	---	---	48,00
13.08	0,087	4,6	4,7	0,0	---	65,59	46,69	---	---	24,00
14.08	0,089	4,7	4,7	0,1	---	65,70	46,54	---	---	24,00
15.08	0,086	4,6	4,6	0,0	---	65,43	46,88	---	---	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.08	0,154	8,6	8,7	0,1	---	65,43	47,52	---	---	48,00
Итого:	0,58	31,3	31,6	0,3	0,0	65,48	46,83	---	---	168,00
18.08	0,077	4,3	4,4	0,1	---	65,45	47,56	---	---	24,00
19.08	0,078	4,3	4,4	0,0	---	65,41	47,47	---	---	24,00
20.08	0,077	4,3	4,4	0,0	---	65,39	47,45	---	---	24,00
Итого:	0,23	13,0	13,1	0,1	0,0	65,41	47,49	---	---	72,00
Итого:	2,48	132,5	134,1	1,6	0,0	65,77	47,10	---	---	720,0
						dT=	18,67			

$dT = 18,67$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		2,48					
Показания интеграторов	На 24:00 21.07.2025	На 24:00 20.08.2025	Результат за период		На 10:45 24.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	410,17	412,65	2,48		412,92		
Расход теплоносителя M1, т	16945,1	17077,5	132,5		17092,0		
Расход теплоносителя M2, т	17129,2	17263,3	134,1		17278,0		
Время наработки, ч	31351,4	32071,4	720,0		32154,1		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н			24,0				

Представитель абонента _____ Для Представителя теплосети _____

TSTAT v5.28

