

#147420#

Тип теплосчётчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчётчика:

230028

Номер абонента:

Адрес установки:

Челнокова, 50 Байтаров

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.08.2025 по 21.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.08	0,078	4,3	4,4	0,1	---	65,47	47,40	---	---	24,00
22.08	0,079	4,3	4,4	0,1	---	65,48	47,29	---	---	24,00
23.08	0,079	4,4	4,4	0,1	---	65,48	47,24	---	---	24,00
24.08	0,079	4,5	4,5	0,1	---	65,02	47,29	---	---	24,00
25.08	0,090	5,4	5,5	0,1	---	63,53	46,68	---	---	24,00
26.08	0,083	4,9	4,9	0,0	---	63,99	47,06	---	---	24,00
27.08	0,094	5,2	5,3	0,1	---	64,37	46,26	---	---	24,00
Итого:	0,58	32,9	33,4	0,4	0,0	64,70	47,00	---	---	168,00
28.08	0,093	5,2	5,2	0,1	---	64,43	46,47	---	---	24,00
29.08	0,090	5,0	5,0	0,1	---	64,75	46,56	---	---	24,00
30.08	0,082	4,7	4,8	0,1	---	64,49	47,16	---	---	24,00
31.08	0,079	4,7	4,8	0,1	---	64,21	47,32	---	---	24,00
01.09	0,104	5,3	5,4	0,1	---	64,98	45,52	---	---	24,00
02.09	0,108	5,4	5,5	0,1	---	65,10	45,23	---	---	24,00
03.09	0,090	5,0	5,0	0,1	---	64,59	46,41	---	---	24,00
Итого:	0,65	35,2	35,7	0,5	0,0	64,66	46,34	---	---	168,00
04.09	0,110	5,5	5,6	0,1	---	65,05	45,24	---	---	24,00
05.09	0,091	4,9	5,0	0,1	---	64,94	46,40	---	---	24,00
06.09	0,080	4,6	4,7	0,1	---	64,68	47,37	---	---	24,00
07.09	0,078	4,5	4,6	0,0	---	64,73	47,47	---	---	24,00
08.09	0,103	5,2	5,3	0,0	---	65,33	45,68	---	---	24,00
09.09	0,119	5,8	5,9	0,1	---	65,49	44,95	---	---	24,00
10.09	0,100	5,2	5,3	0,1	---	65,04	45,86	---	---	24,00
Итого:	0,68	35,9	36,2	0,4	0,0	65,06	46,06	---	---	168,00
11.09	0,113	5,6	5,7	0,1	---	65,32	45,19	---	---	24,00
12.09	0,102	5,2	5,3	0,0	---	65,28	45,72	---	---	24,00
13.09	0,079	4,6	4,7	0,1	---	64,70	47,47	---	---	24,00
14.09	0,079	4,6	4,7	0,1	---	64,58	47,42	---	---	24,00
15.09	0,103	5,3	5,4	0,1	---	65,11	45,75	---	---	24,00
16.09	0,120	5,8	5,9	0,1	---	65,58	44,79	---	---	24,00
17.09	0,101	5,2	5,3	0,1	---	65,09	45,80	---	---	24,00
Итого:	0,70	36,4	36,8	0,4	0,0	65,12	45,94	---	---	168,00
18.09	0,110	5,6	5,6	0,1	---	65,06	45,35	---	---	24,00
19.09	0,107	5,5	5,5	0,1	---	65,19	45,60	---	---	24,00
20.09	0,101	5,2	5,2	0,1	---	65,28	45,87	---	---	24,00
Итого:	0,32	16,2	16,4	0,2	0,0	65,17	45,60	---	---	72,00
Итого:	2,93	156,6	158,6	1,9	0,0	64,92	46,25	---	---	744,0

dT= 18,67

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	2,93						
Показания интеграторов	На 24:00 20.08.2025	На 24:00 20.09.2025	Результат за период		На 12:20 24.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	412,65	415,58	2,93		415,95		
Расход теплоносителя M1, т	17077,5	17234,2	156,6		17253,0		
Расход теплоносителя M2, т	17263,3	17421,9	158,6		17440,9		
Время наработки, ч	32071,4	32815,4	744,0		32899,7		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

