

#178312#

Тип теплосчётчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчётчика:

230028

Номер абонента:

Челнокова, 50 Байтаров

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.11.2025 по 19.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.11	0,752	31,8	32,6	0,7	---	74,75	51,16	---	---	24,00
22.11	0,736	31,8	32,5	0,7	---	75,35	52,23	---	---	24,00
23.11	0,734	28,4	29,1	0,7	---	79,27	53,46	---	---	24,00
24.11	0,790	28,6	29,2	0,6	---	80,13	52,53	---	---	24,00
25.11	0,780	28,3	28,9	0,6	---	78,00	50,50	---	---	24,00
26.11	0,754	28,2	28,8	0,6	---	77,60	50,90	---	---	24,00
27.11	0,744	29,2	29,8	0,6	---	76,78	51,28	---	---	24,00
Итого:	5,29	206,4	210,9	4,5	0,0	77,33	51,72	---	---	168,00
28.11	0,717	27,6	28,3	0,6	---	76,12	50,21	---	---	24,00
29.11	0,743	28,9	29,6	0,7	---	76,47	50,75	---	---	24,00
30.11	0,725	29,0	29,7	0,7	---	76,37	51,33	---	---	24,00
01.12	0,753	30,6	31,3	0,7	---	75,42	50,82	---	---	24,00
02.12	0,756	29,7	30,4	0,7	---	77,11	51,65	---	---	24,00
03.12	0,699	28,8	29,6	0,8	---	73,62	49,38	---	---	24,00
04.12	0,666	29,3	30,1	0,8	---	71,71	49,06	---	---	24,00
Итого:	5,06	203,9	209,0	5,1	0,0	75,26	50,46	---	---	168,00
05.12	0,651	28,1	28,9	0,7	---	69,98	46,86	---	---	24,00
06.12	0,634	28,8	29,7	0,8	---	69,00	47,04	---	---	24,00
07.12	0,649	31,9	32,8	0,9	---	69,24	48,91	---	---	24,00
08.12	0,664	31,1	32,0	0,9	---	69,02	47,71	---	---	24,00
09.12	0,614	26,0	26,8	0,7	---	68,79	45,19	---	---	24,00
10.12	0,568	23,9	24,6	0,7	---	69,00	45,23	---	---	24,00
11.12	0,601	25,5	26,3	0,7	---	68,73	45,21	---	---	24,00
Итого:	4,38	195,5	201,0	5,5	0,0	69,12	46,72	---	---	168,00
12.12	0,594	27,4	28,2	0,8	---	68,69	47,03	---	---	24,00
13.12	0,618	29,9	30,7	0,8	---	69,68	49,04	---	---	24,00
14.12	0,584	27,8	28,6	0,8	---	68,45	47,48	---	---	24,00
15.12	0,706	32,7	33,5	0,8	---	69,98	48,39	---	---	24,00
16.12	0,735	30,7	31,5	0,8	---	72,99	49,11	---	---	24,00
17.12	0,738	29,3	30,0	0,7	---	75,57	50,43	---	---	24,00
18.12	0,731	29,1	29,8	0,7	---	74,94	49,85	---	---	24,00
Итого:	4,70	207,0	212,4	5,4	0,0	71,50	48,78	---	---	168,00
19.12	0,296	12,6	12,9	0,3	---	72,56	49,00	---	---	10,48
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,30	12,6	12,9	0,3	0,0	72,56	49,00	---	---	10,48
Итого:	19,73	825,3	846,1	20,8	0,0	73,34	49,44	---	---	682,5


dT= 23,9

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	696,0	=	682,5	0,0	0,0	0,0	13,5
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		19,73					
Показания интеграторов	На 24:00 20.11.2025	На 24:00 19.12.2025	Результат за период		На 06:28 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	440,79	460,52	19,73		460,52		
Расход теплоносителя M1, т	18375,0	19200,3	825,3		19200,3		
Расход теплоносителя M2, т	18591,7	19437,8	846,1		19437,8		
Время наработки, ч	34279,4	34961,8	682,5		34961,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			13,5				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28



с 15.12.25 по 19.12.25

