

#207154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 199, Калининград

4395

10022

ТВ7 (АСЦП)

24208211

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 29,829 | 0 | 256 | 249,2 | 0 | 250,531 | 247,344 | 0 | 24 | 0 | 69 | 40,6 | 0,56 | 0,46 | -8,3 |
| 25.01.2026 | 28,245 | 0 | 255,5 | 249 | 0 | 250,285 | 247,207 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 40,2 | 0,56 | 0,46 | -9,4 |
| 26.01.2026 | 25,432 | 0 | 254,9 | 248,6 | 0 | 250,27 | 246,931 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 38,9 | 0,56 | 0,46 | -7,3 |
| 27.01.2026 | 24,785 | 0 | 254,7 | 248,5 | 0 | 250,211 | 246,847 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 38,5 | 0,56 | 0,46 | -4,4 |
| 28.01.2026 | 26,731 | 0 | 255 | 248,7 | 0 | 250,093 | 246,951 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 39,6 | 0,56 | 0,46 | -3,8 |
| 29.01.2026 | 30,17 | 0 | 255,9 | 249 | 0 | 250,279 | 247,068 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 41,3 | 0,56 | 0,46 | -6 |
| 30.01.2026 | 30,671 | 0 | 255,8 | 249 | 0 | 250,169 | 247,133 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 40,8 | 0,56 | 0,46 | -9,7 |
| 31.01.2026 | 31,279 | 0 | 255,9 | 249 | 0 | 250,23 | 247,152 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 40,6 | 0,56 | 0,46 | -12,4 |
| 01.02.2026 | 31,511 | 0 | 255,8 | 249,1 | 0 | 250,147 | 247,299 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 40,2 | 0,56 | 0,46 | -13,8 |
| 02.02.2026 | 32,718 | 0 | 254,1 | 247,2 | 0 | 248,281 | 245,404 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 40,2 | 0,56 | 0,46 | -18,9 |
| 03.02.2026 | 32,851 | 0 | 252,8 | 246,1 | 0 | 246,87 | 244,233 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 40,8 | 0,56 | 0,46 | -20,1 |
| 04.02.2026 | 32,99 | 0 | 252,9 | 246,3 | 0 | 246,934 | 244,443 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 40,9 | 0,56 | 0,46 | -18 |
| 05.02.2026 | 30,018 | 0 | 252,2 | 246,2 | 0 | 246,791 | 244,424 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 40 | 0,56 | 0,46 | -12,3 |
| 06.02.2026 | 24,52 | 0 | 250,9 | 245,7 | 0 | 246,622 | 244,188 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 37,4 | 0,56 | 0,46 | -7,6 |
| 07.02.2026 | 23,947 | 0 | 250,8 | 245,6 | 0 | 246,6 | 244,088 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 37,4 | 0,56 | 0,46 | -3,2 |
| 08.02.2026 | 26,041 | 0 | 251,4 | 245,9 | 0 | 246,763 | 244,283 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 38,4 | 0,56 | 0,46 | -3,3 |
| 09.02.2026 | 29,882 | 0 | 251,4 | 245,6 | 0 | 245,866 | 243,724 | 0 | 24 | 0 | 70 | 41 | 0,55 | 0,45 | -4,9 |
| 10.02.2026 | 29,707 | 0 | 251,8 | 246,1 | 0 | 246,242 | 244,2 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 41,3 | 0,5 | 0,4 | -12,1 |
| 11.02.2026 | 23,659 | 0 | 250,4 | 245,4 | 0 | 246,082 | 243,772 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 38,3 | 0,45 | 0,35 | -12,4 |
| 12.02.2026 | 21,502 | 0 | 249,5 | 244,9 | 0 | 245,629 | 243,415 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 37 | 0,46 | 0,36 | -3,8 |
| 13.02.2026 | 23,642 | 0 | 250,7 | 245,7 | 0 | 246,419 | 244,101 | 0 | 24 | 0 | 61 | 38,1 | 0,47 | 0,36 | -0,7 |
| 14.02.2026 | 26,63 | 0 | 251,4 | 246,3 | 0 | 246,447 | 244,504 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 40,1 | 0,48 | 0,38 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 29,715 | 0 | 252,2 | 246,8 | 0 | 246,58 | 244,843 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 41,7 | 0,49 | 0,39 | -6,7 |
| 16.02.2026 | 31,235 | 0 | 252,5 | 247,2 | 0 | 246,585 | 245,181 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 42,3 | 0,49 | 0,39 | -11,2 |
| 17.02.2026 | 31,152 | 0 | 252,5 | 247,5 | 0 | 246,646 | 245,525 | 0 | 24 | 0 | 72 | 41,9 | 0,5 | 0,39 | - |
| Итого: | 708,862 | 0 | 6327 | 6178,6 | 0 | 6197,572 | 6134,26 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 169,309 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2026 | 4354,121 | 63012,7 | 61855,4 | 0 | 62208,495 | 61514,957 | 0 | 10106 | 9 |
| 17.02.2026 | 5062,982 | 69339,7 | 68034 | 0 | 68406,066 | 67649,215 | 0 | 10706 | 9 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:10:50