

#165947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 199, Калининград

4395

10023

ТВ7 (АСЦП)

24208211

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 9,419 | 0 | 47,6 | 18,55 | 0 | 46,683 | 18,453 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 34,1 | 0,01 | 0 | - |
| 25.10.2025 | 9,397 | 0 | 47,7 | 19,1 | 0 | 46,781 | 19,003 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 33,8 | 0,01 | 0 | - |
| 26.10.2025 | 10,147 | 0 | 51 | 19,13 | 0 | 50,022 | 19,031 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 34,1 | 0,01 | 0 | - |
| 27.10.2025 | 9,334 | 0 | 47,5 | 19,07 | 0 | 46,586 | 18,974 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 33,7 | 0,01 | 0 | - |
| 28.10.2025 | 9,074 | 0 | 46,3 | 18,96 | 0 | 45,416 | 18,869 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 33 | 0,01 | 0 | - |
| 29.10.2025 | 9,597 | 0 | 48,2 | 18,68 | 0 | 47,277 | 18,59 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 33 | 0,01 | 0 | - |
| 30.10.2025 | 9,177 | 0 | 46,8 | 18,97 | 0 | 45,906 | 18,877 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 33,4 | 0,01 | 0 | - |
| 31.10.2025 | 9,418 | 0 | 47,6 | 18,81 | 0 | 46,688 | 18,719 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 33 | 0,01 | 0 | - |
| 01.11.2025 | 9,615 | 0 | 48,3 | 18,4 | 0 | 47,375 | 18,308 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 33,6 | 0,01 | 0 | - |
| 02.11.2025 | 9,336 | 0 | 47,5 | 18,98 | 0 | 46,585 | 18,883 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 34 | 0,01 | 0 | - |
| 03.11.2025 | 9,349 | 0 | 47,5 | 18,82 | 0 | 46,585 | 18,724 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 34 | 0,01 | 0 | - |
| 04.11.2025 | 10,059 | 0 | 50,4 | 18,86 | 0 | 49,428 | 18,762 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 34,2 | 0,01 | 0 | - |
| 05.11.2025 | 9,038 | 0 | 46,2 | 18,77 | 0 | 45,315 | 18,676 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 33,8 | 0,01 | 0 | - |
| 06.11.2025 | 8,965 | 0 | 46 | 18,71 | 0 | 45,123 | 18,616 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 33,8 | 0,01 | 0 | - |
| 07.11.2025 | 8,543 | 0 | 44,3 | 18,91 | 0 | 43,448 | 18,812 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 34,1 | 0,01 | 0 | - |
| 08.11.2025 | 8,803 | 0 | 45,4 | 18,96 | 0 | 44,526 | 18,862 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 34,2 | 0,01 | 0 | - |
| 09.11.2025 | 9,578 | 0 | 48,7 | 19,26 | 0 | 47,761 | 19,16 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 34,4 | 0,01 | 0 | - |
| 10.11.2025 | 9,192 | 0 | 46,5 | 18,36 | 0 | 45,606 | 18,269 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 33,6 | 0,01 | 0 | - |
| 11.11.2025 | 9,453 | 0 | 53,3 | 26,65 | 0 | 52,272 | 26,477 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 37,5 | 0,01 | 0 | - |
| 12.11.2025 | 9,78 | 0 | 59,8 | 33,94 | 0 | 58,647 | 33,694 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 39,5 | 0,01 | 0 | - |
| 13.11.2025 | 9,847 | 0 | 61,3 | 35,55 | 0 | 60,12 | 35,289 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 39,9 | 0,01 | 0 | - |
| 14.11.2025 | 9,853 | 0 | 60,6 | 34,47 | 0 | 59,435 | 34,218 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 39,8 | 0,01 | 0 | - |
| 15.11.2025 | 9,943 | 0 | 62 | 35,56 | 0 | 60,805 | 35,289 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 40,6 | 0,01 | 0,01 | - |
| 16.11.2025 | 10,82 | 0 | 65,8 | 35,87 | 0 | 64,53 | 35,593 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 40,7 | 0,01 | 0,01 | - |
| 17.11.2025 | 9,683 | 0 | 60,4 | 35,34 | 0 | 59,241 | 35,08 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 39,7 | 0,01 | 0 | - |
| 18.11.2025 | 9,877 | 0 | 61,4 | 35,25 | 0 | 60,232 | 34,997 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 39,4 | 0,01 | 0 | - |
| 19.11.2025 | 10,036 | 0 | 61,5 | 35,18 | 0 | 60,314 | 34,93 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 39,3 | 0,01 | 0 | - |
| 20.11.2025 | 10,246 | 0 | 62,4 | 34,89 | 0 | 61,198 | 34,637 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 39,8 | 0,01 | 0 | - |
| 21.11.2025 | 10,189 | 0 | 61,4 | 34,34 | 0 | 60,219 | 34,102 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 38,8 | 0,01 | 0 | - |
| 22.11.2025 | 10,18 | 0 | 61,9 | 34,81 | 0 | 60,708 | 34,561 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 39,3 | 0 | 0 | - |
| 23.11.2025 | 10,521 | 0 | 63,3 | 34,81 | 0 | 62,078 | 34,561 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 39,5 | 0,01 | 0 | - |
| Итого: | 298,469 | 0 | 1648,6 | 785,96 | 0 | 1616,91 | 781,016 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 71,288 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 3241,15 | 19504,9 | 10394,46 | 0 | 19133,854 | 10317,014 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | 3539,617 | 21153,5 | 11180,42 | 0 | 20750,763 | 11098,027 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 12:41:07