

Абонент: горького 211, СКМ-2

Тип: СКМ-2
Номер: 0000111345
Конфигурация: - / -

#161482#

Горького,211 ЖЭУ -23

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
за период с 22.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Количество тепловой энергии		Расход теплоносителя						Температура теплоносителя						Давление					Время наработки, Т нараб., Час	
	Под. труб. M1, т	Обр. труб. V2, Гкал	Под. труб. M1-M2	Обр. труб. V3, Гкал	Под. труб. V4, Гкал	Раз-сть, V3-V4	V5, Гкал	Под. труб. t1, °C	Обр. труб. t2, °C	Раз-сть t1-t2	Под. труб. t3, °C	Обр. труб. t4, °C	Раз-сть t3-t4	t5, °C	P1 под., кПа	P2 обр., кПа	P3 под., кПа	P4 обр., кПа	P5, кПа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23
22-23.09.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	69,83	50,50	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	340,90	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.09.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	68,09	49,86	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	260,80	341,00	0,00	0,00	0,00	24,00
24-25.09.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	66,65	49,42	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261,10	341,10	0,00	0,00	0,00	24,00
25-26.09.2025	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	67,96	49,90	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70	340,80	0,00	0,00	0,00	24,00
26-27.09.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	68,41	50,24	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	340,10	0,00	0,00	0,00	24,00
27-28.09.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	68,32	50,19	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	260,80	340,00	0,00	0,00	0,00	24,00
28-29.09.2025	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	68,06	50,05	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	340,60	0,00	0,00	0,00	24,00
29-30.09.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	68,75	50,58	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	339,50	0,00	0,00	0,00	24,00
30-01.10.2025	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	69,11	50,75	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	339,50	0,00	0,00	0,00	24,00
01-02.10.2025	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	68,76	50,82	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70	340,90	0,00	0,00	0,00	24,00
02-03.10.2025	0,53	0,00	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	69,17	48,13	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	342,00	0,00	0,00	0,00	24,00
03-04.10.2025	1,28	0,00	53,96	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	69,54	44,36	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	347,20	0,00	0,00	0,00	24,00
04-05.10.2025	1,28	0,00	53,57	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	69,56	44,40	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80	347,90	0,00	0,00	0,00	24,00
05-06.10.2025	1,26	0,00	54,93	0,00	54,93	0,00	0,00	0,00	69,58	44,35	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	348,80	0,00	0,00	0,00	24,00
06-07.10.2025	1,32	0,00	57,77	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00	70,14	44,34	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	349,90	0,00	0,00	0,00	24,00
07-08.10.2025	1,36	0,00	63,06	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	70,19	46,02	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80	347,20	0,00	0,00	0,00	24,00
08-09.10.2025	1,36	0,00	63,91	0,00	63,91	0,00	0,00	0,00	70,62	46,03	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10	338,30	0,00	0,00	0,00	24,00
09-10.10.2025	1,36	0,00	64,84	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	74,22	54,78	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	269,80	0,00	0,00	0,00	24,00
10-11.10.2025	1,36	0,00	64,41	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	68,53	43,85	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	347,10	0,00	0,00	0,00	24,00
11-12.10.2025	1,35	0,00	64,62	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00	71,66	45,97	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	258,50	347,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12-13.10.2025	1,33	0,00	63,68	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	72,27	46,01	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	347,70	0,00	0,00	0,00	24,00
13-14.10.2025	1,35	0,00	63,58	0,00	63,58	0,00	0,00	0,00	71,23	45,81	25,42	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50	341,80	0,00	0,00	0,00	24,00
14-15.10.2025	1,37	0,00	62,41	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	70,98	47,15	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	355,40	0,00	0,00	0,00	24,00
15-16.10.2025	1,36	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	71,36	49,76	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298,40	341,30	0,00	0,00	0,00	24,00
16-17.10.2025	1,36	0,00	63,41	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	70,75	49,42	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	298,30	342,00	0,00	0,00	0,00	24,00
17-18.10.2025	1,36	0,00	63,83	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	70,70	49,07	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20	341,30	0,00	0,00	0,00	24,00
18-19.10.2025	1,36	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	70,92	48,68	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	340,60	0,00	0,00	0,00	24,00
19-20.10.2025	1,38	0,00	61,95	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	72,94	49,60	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	295,30	339,50	0,00	0,00	0,00	24,00
20-21.10.2025	1,41	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00	0,00	0,00	72,78	48,78	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10	338,40	0,00	0,00	0,00	24,00
21-22.10.2025	1,38	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00	0,00	0,00	73,57	48,65	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	339,70	0,00	0,00	0,00	24,00
22-23.10.2025	1,35	0,00	60,76	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	73,38	48,83	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	339,80	0,00	0,00	0,00	24,00
23-24.10.2025	1,35	0,00	62,06	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	73,05	49,12	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	296,90	340,40	0,00	0,00	0,00	24,00
Итого	28,85	0,00	1 315,51	0,00	1 315,5	0,00	0,00	0,00	70,35	48,29	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	269,65	340,55	0,00	0,00	0,00	768,00
Разность показаний.	dM12=M1-M2: 0,02 / 64,84 dT12 = T1-T2: 22,05						dV34=V3-V4: 0,00 / 0,00 dT34 = T3-T4: 0,00														

Показания интеграторов	На 00:00 22.09.2025	На 00:00 24.10.2025	Результат за период	На 29.10.2025 7:18:00
Количество тепловой энергии(1-й канал Е1), Гкал	2 097,98	2 126,83	28,85	2 134,02

Количество тепловой энергии(2-й канал Е2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммарное количество тепловой энергии Е1+Е2, Гкал	2 097,98	2 126,83	28,85	2 134,02
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал М1), т	102 091,20	103 406,69	1 315,51	103 735,93
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал В2), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал В3), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал В4), Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Расход в трубопроводе В5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	72 928,70	73 696,68	768,00	73 823,99
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя



Сформировано 25.10.2025 9:39:39

Подписи
поставщика

