

#166024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 211, Калининград

4395

7426

СКМ-2

111345

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,572	0	0	0	62,591	0	24	24	0	0	0	72	49	0	0,3	0,34	-
25.10.2025	1,572	0	0	0	62,642	0	24	24	0	0	0	72	49	0	0,3	0,34	-
26.10.2025	1,574	0	0	0	61,896	0	24	24	0	0	0	72	49	0	0,3	0,34	-
27.10.2025	1,568	0	0	0	61,203	0	24	24	0	0	0	72	49	0	0,3	0,34	-
28.10.2025	1,588	0	0	0	61,879	0	24	24	0	0	0	72	49	0	0,3	0,34	-
29.10.2025	1,595	0	0	0	61,816	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
30.10.2025	1,57	0	0	0	60,839	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
31.10.2025	1,567	0	0	0	60,657	0	24	24	0	0	0	72	49	0	0,3	0,34	-
01.11.2025	1,572	0	0	0	61,403	0	24	24	0	0	0	75	51	0	0,3	0,34	-
02.11.2025	1,603	0	0	0	63,88	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
03.11.2025	1,576	0	0	0	63,229	0	24	24	0	0	0	73	49	0	0,3	0,34	-
04.11.2025	1,571	0	0	0	62,116	0	24	24	0	0	0	73	48	0	0,29	0,34	-
05.11.2025	1,575	0	0	0	63,251	0	24	24	0	0	0	74	49	0	0,29	0,34	-
06.11.2025	1,569	0	0	0	62,89	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,29	0,34	-
07.11.2025	1,574	0	0	0	61,046	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
08.11.2025	1,575	0	0	0	59,81	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
09.11.2025	1,602	0	0	0	60,622	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
10.11.2025	1,625	0	0	0	61,641	0	24	24	0	0	0	74	50	0	0,3	0,34	-
11.11.2025	1,632	0	0	0	61,737	0	24	24	0	0	0	73	49	0	0,3	0,34	-
12.11.2025	1,611	0	0	0	60,871	0	24	24	0	0	0	72	48	0	0,3	0,34	-
13.11.2025	1,594	0	0	0	60,539	0	24	24	0	0	0	71	48	0	0,3	0,34	-
14.11.2025	1,573	0	0	0	59,589	0	24	24	0	0	0	72	48	0	0,29	0,34	-
15.11.2025	1,574	0	0	0	56,523	0	24	24	0	0	0	75	50	0	0,3	0,34	-
16.11.2025	1,953	0	0	0	61,291	0	24	24	0	0	0	77	51	0	0,3	0,34	-
17.11.2025	1,858	0	0	0	61,525	0	24	24	0	0	0	75	50	0	0,3	0,34	-
18.11.2025	1,802	0	0	0	60,096	0	24	24	0	0	0	76	49	0	0,3	0,34	-
19.11.2025	1,811	0	0	0	60,901	0	24	24	0	0	0	77	46	0	0,29	0,34	-
20.11.2025	1,934	0	0	0	62,479	0	24	24	0	0	8	77	46	0	0,28	0,35	-
21.11.2025	1,906	0	0	0	61,596	0	24	24	0	0	0	76	46	0	0,3	0,36	-
22.11.2025	1,887	0	0	0	60,079	0	23,79	23,79	0	0	0	76	45	0	0,3	0,36	-
23.11.2025	2,092	0	0	0	60,857	0	24	24	0	0	0	76	46	0	0,3	0,36	-
Итого:	51,675	0	0	0	1901,494	0	743,79	743,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,44																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	2473,498	0	0	103406,687	0	73672,55	24,13
23.11.2025	2525,173	0	0	105308,181	0	74416,32	24,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:04:29