

#166023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград

6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,734	0	41,288	0	0	0	24	24	0	0	0	72	56	0	0,43	0,38	-
22.10.2025	0,605	0	35,961	0,004	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,44	0,38	-
23.10.2025	0,613	0	38,726	0,004	0	0	24	24	0	0	0	72	58	0	0,44	0,38	-
24.10.2025	0,582	0	38,036	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	58	0	0,44	0,38	-
25.10.2025	0,481	0	36,949	0,002	0	0	24	24	0	0	0	72	60	0	0,44	0,38	-
26.10.2025	0,416	0	36,155	0	0	0	24	24	0	0	0	72	62	0	0,43	0,38	-
27.10.2025	0,578	0	35,234	0,003	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,43	0,38	-
28.10.2025	0,595	0	36,033	0,002	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,43	0,38	-
29.10.2025	0,621	0	37,081	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,43	0,38	-
30.10.2025	0,647	0	38,003	0	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,44	0,38	-
31.10.2025	0,522	0	31,165	0,006	0	0	24	24	0	0	0	66	54	0	0,44	0,38	-
01.11.2025	0,581	0	32,903	0,001	0	0	24	24	0	0	0	71	56	0	0,41	0,36	-
02.11.2025	0,424	0	34,998	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	61	0	0,44	0,38	-
03.11.2025	0,456	0	38,076	0	0	0	24	24	0	0	0	72	62	0	0,45	0,38	-
04.11.2025	0,418	0	36,822	0	0	0	24	24	0	0	0	72	62	0	0,45	0,38	-
05.11.2025	0,613	0	38,405	0	0	0	24	24	0	0	0	72	58	0	0,44	0,38	-
06.11.2025	0,657	0	39,369	0,002	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,44	0,38	-
07.11.2025	0,8	0	44,727	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	56	0	0,44	0,38	-
08.11.2025	0,721	0	46,521	0	0	0	24	24	0	0	0	71	58	0	0,44	0,38	-
09.11.2025	0,655	0	44,253	0	0	0	24	24	0	0	0	72	59	0	0,43	0,38	-
10.11.2025	0,825	0	43,47	0	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,43	0,38	-
11.11.2025	0,799	0	41,632	0,006	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,44	0,38	-
12.11.2025	0,774	0	39,585	0	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,44	0,38	-
13.11.2025	0,719	0	38,139	0	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,43	0,38	-
14.11.2025	0,682	0	39,117	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	57	0	0,44	0,38	-
15.11.2025	0,694	0	45,437	0	0	0	24	24	0	0	128	72	59	0	0,44	0,38	-
16.11.2025	0,842	0	57,887	0,002	0	0	24	24	0	0	128	75	62	0	0,43	0,38	-
17.11.2025	0,966	0	50,435	0,002	0	0	24	24	0	0	128	73	56	0	0,42	0,38	-
18.11.2025	1,018	0	53,882	0	0	0	24	24	0	0	0	72	56	0	0,44	0,38	-
19.11.2025	1,01	0	50,843	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	55	0	0,43	0,39	-
20.11.2025	1,121	0	58,756	0,001	0	0	24	24	0	0	0	74	57	0	0,43	0,39	-
Итого:	21,169	0	1279,888	0,041	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,205																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	268,808	19520,088	2,828	0	0	14719,18	2,2
20.11.2025	289,977	20799,976	2,869	0	0	15463,15	2,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:31:03