

#193678#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград

6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,662	0	43,052	0,001	0	0	24	24	0	0	0	72	58	0	0,44	0,39	5,6
22.12.2025	0,922	0	44,861	0	0	0	24	24	0	0	0	72	54	0	0,44	0,39	3,7
23.12.2025	1,075	0	49,859	0,001	0	0	24	24	0	0	0	76	57	0	0,44	0,39	0
24.12.2025	1,373	0	61,574	0	0	0	24	24	0	0	0	83	63	0	0,44	0,39	-6,3
25.12.2025	1,252	0	58,801	0	0	0	24	24	0	0	0	80	62	0	0,43	0,39	-5,6
26.12.2025	0,918	0	44,309	0,002	0	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,43	0,39	4,4
27.12.2025	0,745	0	42,566	0	0	0	24	24	0	0	0	72	56	0	0,44	0,39	5,4
28.12.2025	0,759	0	44,836	0,002	0	0	24	24	0	0	0	71	56	0	0,44	0,39	3,8
29.12.2025	0,996	0	48,274	0,002	0	0	24	24	0	0	0	73	55	0	0,43	0,39	2,5
30.12.2025	1,16	0	54,901	0,003	0	0	24	24	0	0	0	77	59	0	0,43	0,39	-1,1
31.12.2025	1,029	0	56,282	0,001	0	0	24	24	0	0	0	80	64	0	0,43	0,39	-4,2
01.01.2026	1,034	0	56,08	0	0	0	24	24	0	0	0	80	64	0	0,43	0,4	-5,2
02.01.2026	0,878	0	49,698	0	0	0	24	24	0	0	0	77	61	0	0,43	0,4	1,2
03.01.2026	0,949	0	53,21	0	0	0	24	24	0	0	0	77	61	0	0,44	0,4	-0,6
04.01.2026	1,039	0	58,563	0	0	0	24	24	0	0	0	79	64	0	0,43	0,4	-4
05.01.2026	0,942	0	50,544	0	0	0	24	24	0	0	0	80	63	0	0,43	0,4	-3
06.01.2026	1,055	0	58,595	0,001	0	0	24	24	0	0	0	81	65	0	0,43	0,4	-5,5
07.01.2026	1,089	0	57,411	0	0	0	24	24	0	0	0	84	67	0	0,42	0,4	-7,8
08.01.2026	1,184	0	62,645	0,001	0	0	24	24	0	0	0	85	69	0	0,43	0,4	-11
09.01.2026	1,194	0	61,331	0	0	0	24	24	0	0	0	85	68	0	0,43	0,4	-9,6
10.01.2026	1,206	0	60,777	0	0	0	24	24	0	0	0	83	65	0	0,43	0,4	-5,2
11.01.2026	1,139	0	60,626	0	0	0	24	24	0	0	0	82	65	0	0,43	0,4	-5,2
12.01.2026	1,45	0	63,921	0,001	0	0	24	24	0	0	0	83	63	0	0,43	0,4	-
13.01.2026	1,457	0	60,565	0	0	0	24	24	0	0	0	84	63	0	0,43	0,4	-
14.01.2026	1,503	0	60,43	0	0	0	24	24	0	0	0	84	62	0	0,43	0,4	-
15.01.2026	1,375	0	63,154	0	0	0	24	24	0	0	0	79	60	0	0,43	0,4	-
16.01.2026	1,415	0	61,749	0,001	0	0	24	24	0	0	0	81	60	0	0,43	0,4	-
17.01.2026	1,372	0	65,348	0	0	0	24	24	0	0	0	84	65	0	0,43	0,4	-
18.01.2026	1,299	0	63,634	0	0	0	24	24	0	0	0	85	67	0	0,45	0,41	-
19.01.2026	1,563	0	65,38	0,004	0	0	24	24	0	0	0	86	65	0	0,44	0,41	-
20.01.2026	1,497	0	61,098	0,001	0	0	24	24	0	0	0	85	63	0	0,45	0,41	-
Итого:	35,531	0	1744,074	0,021	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,556																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	318,884	22331,085	2,904	0	0	16182,32	2,2
20.01.2026	354,415	24075,159	2,925	0	0	16926,28	2,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 8:36:14