

#207224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,281	0	8,97	8,66	0	8,73	8,64	0	0	24	0	0	82,7	50,8	31,88	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	0,309	0	11,58	11,24	0	11,29	11,01	0	0	24	0	0	83,3	56,4	26,87	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	0,286	0	9,72	9,43	0	9,47	9,35	0	0	24	0	0	82,3	52,2	30,07	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	0,294	0	10,88	10,57	0	10,57	10,4	0	0	24	0	0	82,1	54,6	27,51	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	0,268	0	8,83	8,56	0	8,59	8,52	0	0	24	0	0	81,1	50	31,13	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,242	0	7,83	7,59	0	7,59	7,59	0	0	24	0	0	78,5	46,6	31,97	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,236	0	7,55	7,32	0	7,31	7,32	0	0	24	0	0	77,8	45,8	31,99	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,236	0	7,69	7,45	0	7,46	7,45	0	0	23	1	1	78,6	47,3	31,3	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,262	0	8,83	8,59	0	8,6	8,53	0	0	23	1	1	82,1	51,7	30,48	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,302	0	11,26	11,01	0	10,98	10,77	0	0	24	0	0	83,9	56,5	27,35	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,313	0	13,19	12,93	0	12,79	12,69	0	0	24	0	0	85	60,7	24,32	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	0,336	0	18,72	18,41	0	18,13	18,04	0	0	24	0	0	86,2	67,7	18,47	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,342	0	19,45	19,09	0	18,8	18,65	0	0	24	0	0	87,7	69,6	18,03	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,322	0	11,39	11,09	0	11,03	10,92	0	0	24	0	0	87,4	58,4	28,97	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,31	0	10,38	10,08	0	10,07	9,93	0	0	24	0	0	86,5	55,7	30,82	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,269	0	7,67	7,42	0	7,43	7,42	0	0	24	0	0	84	47,8	36,19	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,24	0	6,97	6,7	0	6,73	6,7	0	0	24	0	0	79,6	44,4	35,18	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,231	0	6,85	6,55	0	6,61	6,55	0	0	24	0	0	78,6	44,1	34,46	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,237	0	7,44	7,12	0	7,2	7,12	0	0	24	0	0	79,3	46,3	33,08	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,278	0	9,52	9,2	0	9,27	9,11	0	0	24	0	0	83,1	52,8	30,25	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,273	0	9,42	9,1	0	9,17	8,98	0	0	24	0	0	82,7	52,5	30,22	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,229	0	7,06	6,79	0	6,82	6,79	0	0	24	0	0	78,5	45	33,59	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,198	0	6,55	6,26	0	6,31	6,26	0	0	24	0	0	74,8	42,8	32,06	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,216	0	7,61	7,29	0	7,37	7,28	0	0	24	0	0	74,8	45,2	29,58	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,241	0	7,59	7,27	0	7,35	7,27	0	0	24	0	0	79,4	46,9	32,46	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,269	0	8,18	7,88	0	7,94	7,87	0	0	24	0	0	83,2	49,8	33,46	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,287	0	9,62	9,32	0	9,34	9,19	0	0	24	0	0	86,2	55,4	30,81	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	0,278	0	8,81	8,54	0	8,57	8,43	0	0	24	0	0	85,2	52,6	32,65	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	0,237	0	7,13	6,89	0	6,89	6,89	0	0	24	0	0	80,6	46	34,53	0,7	0,7	-
19.02.2026	0,215	0	6,89	6,66	0	6,65	6,66	0	0	24	0	0	77,1	44,2	32,92	0,7	0,7	-
20.02.2026	0,208	0	6,57	6,32	0	6,33	6,32	0	0	24	0	0	76,4	43,4	33	0,7	0,7	-
Итого:	8,245	0	290,15	281,33	0	281,39	278,65	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,245																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2026	74,263	7433,58	7305,05	0	7296,78	7205,84	0
20.02.2026	82,508	7723,73	7586,38	0	7578,17	7484,49	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 9:37:10