

#282699#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Экопрогресс К, ООО  
Адрес потребителя Московский проспект 95, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 4582  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104639  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,21	0	6,97	6,69	0	6,73	6,69	0	0	24	0	0	75,8	44,4	31,47	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,184	0	6,06	5,8	0	5,84	5,8	0	0	24	0	0	73	41,5	31,49	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,19	0	6,6	6,33	0	6,36	6,33	0	0	24	0	0	71,2	41,8	29,45	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,189	0	9,54	9,27	0	9,28	9,22	0	0	24	0	0	64,8	44,6	20,14	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,196	0	6,94	6,69	0	6,7	6,69	0	0	24	0	0	72	43	29,07	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,197	0	7,04	6,78	0	6,8	6,78	0	0	24	0	0	72,3	43,6	28,69	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,163	0	5,93	5,71	0	5,78	5,71	0	0	24	0	0	68,3	40,4	27,94	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,152	0	5,5	5,26	0	5,39	5,26	0	0	24	0	0	67,6	39,4	28,16	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,164	0	6,06	5,82	0	5,92	5,82	0	0	24	0	0	67,5	40,1	27,34	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,166	0	6,29	6,03	0	6,11	6,03	0	0	24	0	0	68,2	40,8	27,36	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,152	0	5,52	5,29	0	5,4	5,29	0	0	24	0	0	67,6	39,8	27,75	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,167	0	6,47	6,19	0	6,26	6,19	0	0	24	0	0	68	41,4	26,61	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,17	0	6,87	6,59	0	6,64	6,59	0	0	24	0	0	68,2	42,2	26,01	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,171	0	6,65	6,39	0	6,46	6,39	0	0	24	0	0	68,8	42,4	26,39	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,161	0	6,26	6,01	0	6,12	6,01	0	0	24	0	0	68,1	41,4	26,64	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,142	0	5,36	5,12	0	5,27	5,12	0	0	24	0	0	67,3	39,9	27,4	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,136	0	5,24	5,02	0	5,15	5,02	0	0	24	0	0	67,3	40,4	26,9	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,124	0	4,6	4,39	0	4,58	4,39	0	0	24	0	0	66,9	39,7	27,2	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,115	0	4,26	4,06	0	4,26	4,06	0	0	24	0	0	66,7	39,6	27,1	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,12	0	4,38	4,17	0	4,38	4,17	0	0	24	0	0	66,6	39,2	27,39	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,123	0	4,64	4,43	0	4,63	4,43	0	0	24	0	0	66,9	39,9	26,98	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,099	0	4,27	4,09	0	4,26	4,09	0	0	24	0	0	64,6	40,9	23,64	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,117	0	4,36	4,17	0	4,36	4,17	0	0	24	0	0	67	39,6	27,39	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,14	0	5,04	4,83	0	5,04	4,83	0	0	24	0	0	67,3	39,8	27,42	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,135	0	4,86	4,67	0	4,85	4,67	0	0	24	0	0	67,4	39,5	27,89	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,154	0	5,76	5,6	0	5,66	5,6	0	0	24	0	0	67,9	40,8	27,16	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,15	0	5,87	5,73	0	5,75	5,73	0	0	24	0	0	67,5	41,1	26,39	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,151	0	5,44	5,29	0	5,38	5,29	0	0	24	0	0	67,7	39,7	27,93	0,7	0,7	-
Итого:	4,338	0	162,78	156,42	0	159,36	156,37	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,338																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	82,508	7723,73	7586,38	0	7578,17	7484,49	0
20.03.2026	86,846	7886,51	7742,8	0	7737,53	7640,86	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2026 15:45:03