

#162635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 18.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,04	0	10,53	10,63	0	10,37	10,47	0	0	24	0	0	56,1	52,4	3,72	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,042	0	10,75	10,86	0	10,57	10,7	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,78	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,04	0	10,84	10,94	0	10,63	10,77	0	0	24	0	0	56,1	52,3	3,79	0,7	0,7	-
24.09.2025	0,044	0	10,6	10,72	0	10,41	10,57	0	0	24	0	0	56,1	52,1	3,98	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,046	0	10,77	10,88	0	10,58	10,72	0	0	24	0	0	56,1	52	4,01	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,046	0	11,2	11,31	0	11	11,14	0	0	24	0	0	56	52,1	3,93	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,048	0	10,6	10,73	0	10,41	10,57	0	0	24	0	0	56,1	52	4,09	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,046	0	10,98	11,09	0	10,8	10,92	0	0	24	0	0	56	52,2	3,82	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,047	0	10,88	11	0	10,71	10,84	0	0	24	0	0	56	52	4,05	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,048	0	11,45	11,56	0	11,25	11,38	0	0	24	0	0	56	52,2	3,87	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,048	0	10,93	11,04	0	10,73	10,88	0	0	24	0	0	56,1	52	4,09	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,048	0	7,38	7,51	0	7,27	7,42	0	0	24	0	0	57,2	51,3	5,92	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,047	0	2,42	2,6	0	2,42	2,6	0	0	24	0	0	64	47,8	16,25	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,046	0	2,42	2,59	0	2,42	2,59	0	0	24	0	0	64	47,7	16,3	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,044	0	2,39	2,57	0	2,39	2,57	0	0	24	0	0	64	47,8	16,15	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,04	0	2,32	2,5	0	2,32	2,5	0	0	24	0	0	64,1	48	16,17	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,043	0	2,35	2,53	0	2,35	2,53	0	0	24	0	0	63,9	48	15,94	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,043	0	2,36	2,53	0	2,36	2,53	0	0	24	0	0	63,8	48	15,85	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,036	0	2,28	2,46	0	2,28	2,46	0	0	24	0	0	63,9	48,2	15,68	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,039	0	2,33	2,49	0	2,33	2,49	0	0	24	0	0	64	47,9	16,05	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,035	0	2,27	2,44	0	2,27	2,44	0	0	24	0	0	64	48,2	15,9	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,038	0	2,3	2,46	0	2,3	2,46	0	0	24	0	0	63,9	48,2	15,71	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,041	0	2,33	2,5	0	2,33	2,5	0	0	24	0	0	63,8	48	15,86	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,039	0	2,31	2,48	0	2,31	2,48	0	0	24	0	0	63,9	48	15,89	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,04	0	2,33	2,48	0	2,33	2,48	0	0	24	0	0	64	48	15,92	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,035	0	2,27	2,43	0	2,27	2,43	0	0	24	0	0	64,1	48,1	15,96	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,038	0	2,27	2,44	0	2,27	2,44	0	0	24	0	0	64,3	47,9	16,39	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,04	0	2,31	2,46	0	2,31	2,46	0	0	24	0	0	64,3	47,8	16,44	0,7	0,7	-
Итого:	1,187	0	164,17	168,23	0	161,99	166,34	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,187																	

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	60,267	6769,64	6641,98	0	6645,27	6545,45	0
18.10.2025	61,497	6936,32	6812,88	0	6809,77	6714,46	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:26:09