

#190106#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Экопрогресс К, ООО  
Московский проспект 95, Калининград  
  
4582  
ВКТ-7  
00104639  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 21.11.2025 | 0,062       | 0            | 3,86       | 3,94       | 0          | 3,86      | 3,94      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 51,5      | 16,4  | 0,7        | 0,7        | 2,2            |
| 22.11.2025 | 0,06        | 0            | 3,82       | 3,89       | 0          | 3,82      | 3,89      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68        | 52        | 16    | 0,7        | 0,7        | 1,3            |
| 23.11.2025 | 0,071       | 0            | 4,16       | 4,23       | 0          | 4,16      | 4,23      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,1      | 55,3      | 16,76 | 0,7        | 0,7        | -3,3           |
| 24.11.2025 | 0,072       | 0            | 4,11       | 4,2        | 0          | 4,11      | 4,2       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 73        | 55,9      | 17,08 | 0,7        | 0,7        | -3,9           |
| 25.11.2025 | 0,069       | 0            | 3,91       | 3,98       | 0          | 3,91      | 3,98      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 53,8      | 17,01 | 0,7        | 0,7        | -0,9           |
| 26.11.2025 | 0,117       | 0            | 5,72       | 5,68       | 0          | 5,65      | 5,67      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,3      | 52        | 20,24 | 0,7        | 0,7        | -0,4           |
| 27.11.2025 | 0,203       | 0            | 7,9        | 7,65       | 0          | 7,66      | 7,65      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,9      | 46        | 26,87 | 0,7        | 0,7        | -1,3           |
| 28.11.2025 | 0,195       | 0            | 7,4        | 7,04       | 0          | 7,16      | 7,04      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72        | 45        | 27    | 0,7        | 0,7        | -0,4           |
| 29.11.2025 | 0,197       | 0            | 7,42       | 7,04       | 0          | 7,18      | 7,04      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 44,8      | 27,02 | 0,7        | 0,7        | -0,3           |
| 30.11.2025 | 0,197       | 0            | 7,43       | 7,04       | 0          | 7,19      | 7,04      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 45        | 27,53 | 0,7        | 0,7        | -0,5           |
| 01.12.2025 | 0,19        | 0            | 7,12       | 6,74       | 0          | 6,88      | 6,74      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 44        | 27,19 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.12.2025 | 0,207       | 0            | 8,16       | 7,74       | 0          | 7,92      | 7,74      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,9      | 46,7      | 26,27 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.12.2025 | 0,186       | 0            | 7,29       | 6,9        | 0          | 7,05      | 6,9       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 43,5      | 25,92 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.12.2025 | 0,168       | 0            | 6,55       | 6,18       | 0          | 6,31      | 6,18      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 42,3      | 26,2  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.12.2025 | 0,161       | 0            | 6,01       | 5,81       | 0          | 5,83      | 5,81      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 41,3      | 27,16 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.12.2025 | 0,139       | 0            | 4,92       | 4,97       | 0          | 4,92      | 4,97      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 39,4      | 28,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.12.2025 | 0,145       | 0            | 5,74       | 5,74       | 0          | 5,65      | 5,74      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,6      | 40,9      | 26,7  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.12.2025 | 0,145       | 0            | 5,4        | 5,43       | 0          | 5,36      | 5,43      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68        | 40,6      | 27,35 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.12.2025 | 0,122       | 0            | 4,56       | 4,62       | 0          | 4,56      | 4,62      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,4      | 39,8      | 27,56 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.12.2025 | 0,115       | 0            | 4,27       | 4,33       | 0          | 4,27      | 4,33      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 40        | 26,95 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.12.2025 | 0,124       | 0            | 4,52       | 4,57       | 0          | 4,52      | 4,57      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,1      | 40        | 27,05 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.12.2025 | 0,126       | 0            | 4,64       | 4,7        | 0          | 4,64      | 4,7       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,5      | 40,1      | 27,44 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.12.2025 | 0,144       | 0            | 5,37       | 5,39       | 0          | 5,31      | 5,39      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 40,6      | 27,3  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.12.2025 | 0,14        | 0            | 5,06       | 5,1        | 0          | 5,06      | 5,1       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,8      | 40,4      | 27,37 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.12.2025 | 0,146       | 0            | 5,9        | 5,91       | 0          | 5,74      | 5,91      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 41,4      | 26,42 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.12.2025 | 0,15        | 0            | 6,05       | 6,05       | 0          | 5,83      | 6,05      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 41,8      | 26,57 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.12.2025 | 0,178       | 0            | 6,88       | 6,87       | 0          | 6,64      | 6,86      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,3      | 43,8      | 26,55 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.12.2025 | 0,186       | 0            | 6,92       | 6,92       | 0          | 6,68      | 6,92      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 44        | 27,19 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.12.2025 | 0,167       | 0            | 6,46       | 6,49       | 0          | 6,23      | 6,49      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 42,6      | 26,25 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.12.2025 | 0,142       | 0            | 5,44       | 5,5        | 0          | 5,36      | 5,5       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68        | 41        | 27,03 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 4,324       | 0            | 172,99     | 170,65     | 0          | 169,46    | 170,63    | 0         | 0         | 720         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 4,324       |              |            |            |            |           |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 63       | 7017,81 | 6895,37 | 0       | 6891,23 | 6796,94 | 0      |
| 20.12.2025 | 67,324   | 7190,8  | 7066,02 | 0       | 7060,69 | 6967,57 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 11:05:45