

#193675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград
4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,14	0	5,13	5,18	0	5,13	5,18	0	0	24	0	0	67,8	40,3	27,42	0,7	0,7	5,6
22.12.2025	0,138	0	5,07	5,14	0	5,07	5,14	0	0	24	0	0	67,8	40,3	27,48	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	0,178	0	6,41	6,43	0	6,22	6,43	0	0	24	0	0	72,1	43,4	28,73	0,7	0,7	0
24.12.2025	0,225	0	7,34	7,3	0	7,1	7,3	0	0	24	0	0	78,9	47,4	31,51	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,218	0	7,56	7,54	0	7,32	7,54	0	0	24	0	0	76,9	46,9	29,95	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,156	0	5,64	5,67	0	5,54	5,67	0	0	24	0	0	69,8	41,3	28,52	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,154	0	5,8	5,78	0	5,68	5,78	0	0	24	0	0	67,9	40,9	26,99	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,172	0	7,06	6,99	0	6,82	6,99	0	0	24	0	0	68,1	42,6	25,59	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,171	0	6,88	6,83	0	6,64	6,83	0	0	24	0	0	69,4	43,1	26,33	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,21	0	7,76	7,71	0	7,52	7,71	0	0	24	0	0	74	46,3	27,75	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	0,219	0	7,61	7,58	0	7,37	7,58	0	0	24	0	0	76,3	46,8	29,49	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,227	0	8,24	8,19	0	8	8,16	0	0	24	0	0	76,9	48,7	28,23	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,191	0	6,93	6,9	0	6,69	6,9	0	0	24	0	0	73,2	44,4	28,76	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,2	0	7,35	7,32	0	7,11	7,32	0	0	24	0	0	73,6	45,2	28,44	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,218	0	7,77	7,74	0	7,53	7,74	0	0	24	0	0	76	46,8	29,18	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,219	0	7,5	7,47	0	7,26	7,47	0	0	24	0	0	76,3	46,5	29,8	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,223	0	7,83	7,8	0	7,59	7,79	0	0	24	0	0	77,2	47,5	29,73	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,239	0	7,9	7,85	0	7,66	7,81	0	0	24	0	0	80	48,8	31,19	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,276	0	9,76	9,57	0	9,52	9,47	0	0	24	0	0	82,3	53,1	29,19	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,283	0	9,55	9,3	0	9,31	9,27	0	0	24	0	0	81,9	51,8	30,05	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,253	0	8,41	8,14	0	8,17	8,14	0	0	24	0	0	79,4	48,2	31,26	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,241	0	7,82	7,59	0	7,58	7,59	0	0	24	0	0	77,9	46,4	31,47	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,245	0	7,9	7,68	0	7,66	7,68	0	0	24	0	0	79,1	47,1	32,01	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,275	0	9,63	9,36	0	9,39	9,26	0	0	24	0	0	81	51,6	29,39	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,27	0	9,02	8,74	0	8,78	8,68	0	0	24	0	0	80,8	50,3	30,51	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,232	0	7,96	7,73	0	7,72	7,73	0	0	24	0	0	75,8	45,9	29,94	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,253	0	8,99	8,72	0	8,75	8,66	0	0	24	0	0	77,4	48,7	28,75	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,259	0	8,52	8,27	0	8,28	8,25	0	0	24	0	0	80,4	49,1	31,32	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,283	0	9,77	9,46	0	9,51	9,38	0	0	24	0	0	82	52,4	29,51	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,288	0	9,84	9,53	0	9,58	9,42	0	0	24	0	0	83	53	30	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,283	0	9,83	9,52	0	9,59	9,4	0	0	24	0	0	82,4	52,9	29,43	0,7	0,7	-
Итого:	6,939	0	242,78	239,03	0	236,09	238,27	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,939																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.12.2025	67,324	7190,8	7066,02	0	7060,69	6967,57	0
20.01.2026	74,263	7433,58	7305,05	0	7296,78	7205,84	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:36:41