

#70654#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тихорецкая 12, Калининград

4817

6795

ТВ7 (ASCII)

15025826

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2024 | 5,893 | 0 | 65,348 | 47,347 | 0 | 64,304 | 46,821 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49 | 0,46 | 0,5 | - |
| 25.01.2024 | 5,666 | 0 | 64,53 | 47,238 | 0 | 63,502 | 46,714 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 49,1 | 0,46 | 0,51 | - |
| 26.01.2024 | 5,389 | 0 | 63,206 | 47,396 | 0 | 62,19 | 46,869 | 0 | 24 | 0 | 59 | 49,2 | 0,46 | 0,56 | - |
| 27.01.2024 | 5,776 | 0 | 64,881 | 47,127 | 0 | 63,85 | 46,602 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 49,2 | 0,46 | 0,55 | - |
| 28.01.2024 | 5,849 | 0 | 65,065 | 46,901 | 0 | 64,029 | 46,378 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 49,2 | 0,46 | 0,59 | - |
| 29.01.2024 | 5,391 | 0 | 62,989 | 47,147 | 0 | 61,976 | 46,622 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 49,3 | 0,46 | 0,62 | - |
| 30.01.2024 | 5,537 | 0 | 63,895 | 47,251 | 0 | 62,864 | 46,717 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,6 | 0,46 | 0,65 | - |
| 31.01.2024 | 5,442 | 0 | 63,443 | 47,322 | 0 | 62,418 | 46,789 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,5 | 0,46 | 0,66 | - |
| 01.02.2024 | 5,926 | 0 | 65,409 | 47,112 | 0 | 64,353 | 46,583 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,5 | 0,46 | 0,7 | - |
| 02.02.2024 | 6,096 | 0 | 66,275 | 47,069 | 0 | 65,202 | 46,537 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,7 | 0,46 | 0,79 | - |
| 03.02.2024 | 5,696 | 0 | 65,011 | 47,594 | 0 | 63,969 | 47,064 | 0 | 24 | 0 | 59 | 49,4 | 0,46 | 0,81 | - |
| 04.02.2024 | 6,118 | 0 | 67,973 | 48,493 | 0 | 66,895 | 47,957 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 49,3 | 0,46 | 0,86 | - |
| 05.02.2024 | 5,354 | 0 | 64,874 | 48,812 | 0 | 63,849 | 48,272 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 49,4 | 0,46 | 0,98 | - |
| 06.02.2024 | 4,949 | 0 | 61,312 | 45,999 | 0 | 60,357 | 45,489 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 49,5 | 0,44 | 0,9 | - |
| 07.02.2024 | 5,862 | 0 | 69,099 | 50,078 | 0 | 68,054 | 49,551 | 0 | 24 | 0 | 57,2 | 48,4 | 0,46 | 1,02 | - |
| 08.02.2024 | 5,795 | 0 | 68,196 | 50,064 | 0 | 67,134 | 49,523 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 48,9 | 0,46 | 1,09 | - |
| 09.02.2024 | 5,451 | 0 | 66,261 | 50,301 | 0 | 65,202 | 49,746 | 0 | 24 | 0 | 58,8 | 49,3 | 0,46 | 0,92 | - |
| 10.02.2024 | 5,694 | 0 | 66,954 | 50,047 | 0 | 65,87 | 49,488 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,6 | 0,46 | 0,94 | - |
| 11.02.2024 | 5,974 | 0 | 65,688 | 47,28 | 0 | 64,627 | 46,752 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,4 | 0,46 | 0,81 | - |
| 12.02.2024 | 5,639 | 0 | 64,762 | 47,878 | 0 | 63,717 | 47,346 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,5 | 0,46 | 0,94 | - |
| 13.02.2024 | 5,493 | 0 | 64,086 | 47,806 | 0 | 63,051 | 47,279 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,4 | 0,38 | 0,94 | - |
| 14.02.2024 | 5,186 | 0 | 60,106 | 44,702 | 0 | 59,133 | 44,209 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,4 | 0,35 | 0,96 | - |
| 15.02.2024 | 4,584 | 0 | 50,621 | 36,131 | 0 | 49,82 | 35,733 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 48,7 | 0,35 | 0,43 | - |
| 16.02.2024 | 5,044 | 0 | 61,77 | 47,638 | 0 | 60,766 | 47,109 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,4 | 0,35 | 0,86 | - |
| 17.02.2024 | 5,403 | 0 | 63,286 | 47,493 | 0 | 62,259 | 46,97 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 49,5 | 0,35 | 0,97 | - |
| 18.02.2024 | 5,582 | 0 | 64,022 | 47,39 | 0 | 62,983 | 46,864 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,5 | 0,34 | 0,97 | - |
| 19.02.2024 | 5,526 | 0 | 63,734 | 47,319 | 0 | 62,698 | 46,797 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,4 | 0,35 | 1,01 | - |
| 20.02.2024 | 5,199 | 0 | 62,465 | 47,371 | 0 | 61,455 | 46,846 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,5 | 0,35 | 0,96 | - |
| 21.02.2024 | 5,061 | 0 | 61,771 | 47,449 | 0 | 60,771 | 46,929 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 49,3 | 0,35 | 1,07 | - |
| 22.02.2024 | 5,292 | 0 | 62,749 | 47,375 | 0 | 61,729 | 46,849 | 0 | 24 | 0 | 59,3 | 49,4 | 0,35 | 0,87 | - |
| 23.02.2024 | 5,449 | 0 | 63,499 | 47,374 | 0 | 62,465 | 46,839 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 49,6 | 0,35 | 0,7 | - |
| Итого: | 171,316 | 0 | 1983,28 | 1466,504 | 0 | 1951,492 | 1450,244 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 40,918 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2024 | 5353,136 | 73608,576 | 59458,423 | 0 | 72388,294 | 58741,422 | 0 | 25762 | 95 |
| 23.02.2024 | 5524,453 | 75591,856 | 60924,929 | 0 | 74339,787 | 60191,667 | 0 | 26506 | 95 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 7:58:14