

#162633#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тихорецкая 12, Калининград
4817
6795
ТВ7 (АСЦП)
15025826
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	4,649	0	54,93	41,456	0	54,058	40,998	0	24	0	58,6	48,6	0,33	0,25	-
25.09.2025	5,269	0	57,666	41,383	0	56,747	40,924	0	24	0	58,6	48,6	0,32	0,25	-
26.09.2025	4,744	0	55,471	41,617	0	54,592	41,16	0	24	0	58,5	48,4	0,33	0,25	-
27.09.2025	5,017	0	56,676	41,348	0	55,788	40,898	0	24	0	58,2	48,3	0,32	0,25	-
28.09.2025	4,709	0	55,265	41,376	0	54,401	40,93	0	24	0	58	48	0,31	0,24	-
29.09.2025	5,055	0	56,646	41,189	0	55,759	40,746	0	24	0	58,1	48,1	0,32	0,25	-
30.09.2025	5,127	0	56,823	41,069	0	55,94	40,634	0	24	0	57,9	47,7	0,32	0,24	-
01.10.2025	4,953	0	56,094	41,038	0	55,225	40,606	0	24	0	57,7	47,5	0,32	0,24	-
02.10.2025	3,754	0	45,906	33,631	0	45,229	33,27	0	24	0	56,4	47,9	0,27	0,2	-
03.10.2025	4,749	0	56,789	40,564	0	55,966	40,136	0	24	0	55,8	47,6	0,32	0,25	-
04.10.2025	4,562	0	54,866	41,117	0	54,035	40,683	0	24	0	57,2	47,6	0,33	0,25	-
05.10.2025	4,756	0	54,448	39,739	0	53,618	39,322	0	24	0	57,3	47,4	0,32	0,24	-
06.10.2025	5,275	0	57,956	41,363	0	57,057	40,921	0	23	1	57,8	47,9	0,33	0,25	-
07.10.2025	4,941	0	56,571	41,372	0	55,704	40,935	0	24	0	57,5	47,7	0,33	0,25	-
08.10.2025	4,503	0	54,496	41,44	0	53,664	41,003	0	24	0	57,5	47,5	0,33	0,26	-
09.10.2025	5,07	0	56,854	41,183	0	55,971	40,742	0	24	0	57,9	48	0,34	0,26	-
10.10.2025	4,593	0	54,638	41,246	0	53,791	40,805	0	24	0	57,9	47,8	0,34	0,26	-
11.10.2025	4,596	0	54,736	41,047	0	53,896	40,611	0	24	0	57,6	47,8	0,33	0,26	-
12.10.2025	5,591	0	59,326	40,675	0	58,425	40,242	0	24	0	57,3	47,7	0,32	0,24	-
13.10.2025	5,021	0	56,8	40,8	0	55,936	40,366	0	24	0	57,2	47,6	0,33	0,25	-
14.10.2025	4,619	0	54,98	40,859	0	54,154	40,433	0	24	0	56,9	47,3	0,33	0,25	-
15.10.2025	4,541	0	54,529	40,746	0	53,704	40,319	0	24	0	57	47,4	0,33	0,25	-
16.10.2025	4,611	0	54,812	40,742	0	53,984	40,314	0	24	0	57,1	47,5	0,34	0,26	-
17.10.2025	4,52	0	54,311	40,7	0	53,491	40,273	0	24	0	57,1	47,5	0,34	0,26	-
18.10.2025	4,389	0	52,618	38,847	0	51,848	38,454	0	24	0	56,1	46,6	0,33	0,25	-
19.10.2025	4,845	0	56,47	40,3	0	55,658	39,89	0	23	1	55,6	46,7	0,32	0,24	-
20.10.2025	4,704	0	56,225	40,323	0	55,449	39,931	0	24	0	54,5	45,7	0,33	0,25	-
21.10.2025	4,492	0	54,976	40,318	0	54,21	39,927	0	24	0	54,7	45,7	0,33	0,25	-
22.10.2025	4,549	0	54,629	40,302	0	53,836	39,896	0	24	0	55,9	46,5	0,33	0,25	-
23.10.2025	3,283	0	37,741	26,504	0	37,181	26,216	0	24	0	56,5	48,2	0,23	0,17	-
Итого:	141,487	0	1644,248	1204,294	0	1619,317	1191,585	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,794														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	958,893	11679,76	8768,246	0	11498,137	8671,517	0	5003	363
23.10.2025	1100,38	13324,009	9972,54	0	13117,455	9863,104	0	5721	365

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:51:50