

#162634#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тихорецкая 12, Калининград

4817

6794

ТВ7 (АСЦП)

15025826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	22,7	0,04	0,04	-
02.10.2025	3,531	0	98,219	0	0	97,187	0	0	24	0	46,6	37,9	0,24	0,23	-
03.10.2025	8,598	0	180,325	0	0	177,957	0	0	24	0	52,9	41,3	0,4	0,42	-
04.10.2025	8,497	0	176,066	0	0	174,064	0	0	24	0	49,4	37,8	0,39	0,32	-
05.10.2025	7,118	0	164,697	0	0	163,041	0	0	24	0	46,6	36,2	0,38	0,22	-
06.10.2025	7,199	0	171,514	0	0	169,841	0	0	23	1	46	35,9	0,38	0,07	-
07.10.2025	7,888	0	166,124	0	0	164,331	0	0	24	0	48,4	36,9	0,38	0,34	-
08.10.2025	7,936	0	216,863	0	0	214,613	0	0	24	0	47,3	38,5	0,38	0,34	-
09.10.2025	7,136	0	308	0	0	305,057	0	0	24	0	45,5	39,9	0,38	0,34	-
10.10.2025	7,704	0	308,019	0	0	304,968	0	0	24	0	46,4	40,3	0,38	0,35	-
11.10.2025	7,931	0	310,72	0	0	307,677	0	0	24	0	46,1	39,9	0,38	0,34	-
12.10.2025	8,017	0	308,684	0	0	305,645	0	0	24	0	46,1	39,9	0,38	0,35	-
13.10.2025	9,416	0	309,075	0	0	305,687	0	0	24	0	48,6	41,2	0,38	0,34	-
14.10.2025	10,015	0	308,154	0	0	304,627	0	0	24	0	49,5	41,7	0,38	0,35	-
15.10.2025	9,028	0	304,425	0	0	301,207	0	0	24	0	47,8	40,6	0,37	0,35	-
16.10.2025	8,608	0	304,684	0	0	301,6	0	0	24	0	46,8	40	0,37	0,35	-
17.10.2025	8,766	0	304,717	0	0	301,586	0	0	24	0	47,1	40,1	0,37	0,35	-
18.10.2025	10,217	0	291,155	0	0	287,735	0	0	24	0	50,3	41,8	0,38	0,35	-
19.10.2025	11,03	0	304,867	0	0	301,161	0	0	23	1	51,1	42,3	0,38	0,35	-
20.10.2025	12,528	0	306,299	0	0	302,171	0	0	24	0	53,9	44	0,38	0,35	-
21.10.2025	11,633	0	304,788	0	0	300,889	0	0	24	0	52,5	43,2	0,38	0,35	-
22.10.2025	9,508	0	300,647	0	0	297,349	0	0	24	0	48,5	40,9	0,37	0,35	-
23.10.2025	8,201	0	300,536	0	0	297,585	0	0	24	0	46,2	39,6	0,37	0,35	-
Итого:	190,505	0	5748,578	0	0	5685,978	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,501														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	609,87	14247,616	0	0	14051,035	0	0	5171	363
23.10.2025	800,376	19996,194	0	0	19737,011	0	0	5721	365

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 15:30:51