

#207221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эпроновская 1, ТСЖ
Эпроновская 1, Калининград
7202
ТВ7 (АСЦП)
16029821
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	25,544	0,011	241,834	0	0,097	234,206	0	0,095	24	0	85,6	59,6	0,4	0,4	-8,3
25.01.2026	25,225	0,024	249,671	0	0,061	242,086	0	0,06	24	0	83,9	59,1	0,41	0,41	-9,4
26.01.2026	23,741	0,015	244,079	0	0,095	236,933	0	0,094	24	0	82,1	58,2	0,41	0,4	-7,3
27.01.2026	23,728	0,023	250,505	0	0,075	243,211	0	0,074	24	0	81,9	58,6	0,42	0,41	-4,4
28.01.2026	25,036	0,018	257,281	0	0,102	249,425	0	0,1	24	0	84,1	60,1	0,41	0,41	-3,8
29.01.2026	26,69	0,025	263,949	0	0,084	255,39	0	0,083	24	0	87,1	62,1	0,4	0,4	-6
30.01.2026	26,711	0,021	253,607	0	0,061	245,31	0	0,06	24	0	87,5	61,5	0,39	0,4	-9,7
31.01.2026	28,249	0,015	283,724	0	0,056	274,34	0	0,055	24	0	88	63,4	0,41	0,41	-12,4
01.02.2026	29,617	0,015	285,193	0	0,14	275,532	0	0,137	24	0	89,2	63,6	0,41	0,41	-13,8
02.02.2026	30,595	0,037	297,617	0	0,081	287,229	0	0,079	24	0	90,8	65,4	0,41	0,41	-18,9
03.02.2026	29,748	0,021	284,049	0	0,105	274,142	0	0,103	24	0	90,7	64,9	0,42	0,41	-20,1
04.02.2026	28,828	0,028	275,919	0	0,096	266,447	0	0,094	24	0	90	64,2	0,43	0,42	-18
05.02.2026	26,186	0,025	256	0	0,308	247,78	0	0,303	24	0	86,6	61,5	0,45	0,41	-12,3
06.02.2026	24,233	0,078	251,872	0	0,489	244,267	0	0,481	24	0	83,7	60,1	0,45	0,41	-7,6
07.02.2026	23,469	0,121	243,751	0	0,069	236,492	0	0,068	24	0	83	59,3	0,44	0,41	-3,2
08.02.2026	25,586	0,017	273,58	0	0,053	265,095	0	0,052	24	0	84,8	61,8	0,42	0,41	-3,3
09.02.2026	26,989	0,013	285,209	0	0,064	275,897	0	0,063	24	0	87,4	64,1	0,41	0,41	-4,9
10.02.2026	26,046	0,017	289,246	0	0,078	280,156	0	0,077	24	0	85,5	63,3	0,42	0,41	-12,1
11.02.2026	23,423	0,02	305,809	0	0,067	297,137	0	0,066	24	0	80,6	61,8	0,44	0,42	-12,4
12.02.2026	22,896	0,017	304,731	0	0,057	296,331	0	0,056	24	0	79,4	60,9	0,44	0,42	-3,8
13.02.2026	23,348	0,014	289,849	0	0,017	281,532	0	0,017	24	0	81,1	61,3	0,43	0,41	-0,7
14.02.2026	25,261	0,004	266,14	0	0,025	257,726	0	0,025	24	0	85,7	62,4	0,42	0,41	-1,2
15.02.2026	26,454	0,006	265,177	0	0,035	256,342	0	0,034	24	0	88,4	63,8	0,41	0,41	-6,7
16.02.2026	27,124	0,009	262,797	0	0,023	253,731	0	0,023	24	0	90,2	64,7	0,41	0,41	-11,2
17.02.2026	26,274	0,006	266,318	0	0,026	257,623	0	0,026	24	0	87,4	63,1	0,42	0,41	-
Итого:	651,001	0	6747,907	0	2,364	6534,36	0	2,325	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	155,489														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	38179,6	633907,94	0	472,408	619253,467	0	464,692	16310	535
17.02.2026	38830,6	640655,848	0	474,772	625787,827	0	467,014	16910	535

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 11:43:33