

#144493#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: Эпроновская 1
Адрес: ТСЖ Эпроновская, 1

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расколы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расхоломера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16029821, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х3С3Т8

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВРС ч	НС
24.07.25 23	69,95	60,11	9,84	3,93	3,45	4,6	70,235	0	0	68,688	0	0	0	0,677	0	24	0	
25.07.25 23	70,23	60,21	10,03	4,12	3,46	4,6	65,766	0	0	64,309	0	0	0	0,646	0	24	0	
26.07.25 23	69,78	60	9,78	4,02	3,46	4,6	66,409	0	0	64,953	0	0	0	0,636	0	24	0	
27.07.25 23	70,06	60,22	9,84	3,93	3,45	4,6	70,278	0	0	68,727	0	0	0	0,678	0	24	0	
28.07.25 23	70,03	60,06	9,97	4	3,46	4,6	67,688	0	0	66,195	0	0	0	0,661	0	24	0	
29.07.25 23	70,28	60,12	10,16	3,94	3,45	4,6	69,989	0	0	68,437	0	0	0	0,697	0	24	0	
30.07.25 23	69,64	59,98	9,66	3,96	3,45	4,6	71,796	0	0	70,224	0	0	0	0,68	0	24	0	
31.07.25 23	70,12	60,06	10,06	3,96	3,45	4,6	68,284	0	0	66,771	0	0	0	0,673	0	24	0	
01.08.25 23	69,87	59,96	9,91	3,95	3,45	4,6	67,003	0	0	65,53	0	0	0	0,65	0	24	0	
02.08.25 23	70,23	60,06	10,17	4	3,45	4,6	64,739	0	0	63,306	0	0	0	0,645	0	24	0	
03.08.25 23	69,66	59,74	9,91	4	3,46	4,6	67,174	0	0	65,705	0	0	0	0,652	0	24	0	
04.08.25 23	69,9	59,83	10,06	3,94	3,48	4,6	68,255	0	0	66,756	0	0	0	0,673	0	24	0	
05.08.25 23	69,8	59,64	10,16	3,9	3,46	4,6	64,293	0	0	62,886	0	0	0	0,64	0	24	0	
06.08.25 23	70,04	59,91	10,14	3,93	3,46	4,6	69,614	0	0	68,076	0	0	0	0,691	0	24	0	
07.08.25 23	70,1	59,88	10,22	3,93	3,47	4,6	66,561	0	0	65,092	0	0	0	0,666	0	24	0	
08.08.25 23	69,84	59,79	10,05	3,87	3,46	4,6	66,787	0	0	65,319	0	0	0	0,657	0	24	0	
09.08.25 23	69,85	59,75	10,1	3,9	3,47	4,6	68,614	0	0	67,103	0	0	0	0,679	0	24	0	
10.08.25 23	70,37	59,65	10,72	3,92	3,46	4,6	68,1	0	0	66,585	0	0	0	0,715	0	24	0	
11.08.25 23	70,13	59,63	10,5	3,95	3,46	4,6	65,654	0	0	64,199	0	0	0	0,675	0	24	0	
12.08.25 23	70,06	59,62	10,44	3,89	3,46	4,6	66,961	0	0	65,482	0	0	0	0,685	0	24	0	
13.08.25 23	69,71	58,33	11,38	3,92	3,47	4,6	49,037	0	0	47,964	0	0	0	0,547	0	24	0	
14.08.25 23	70,21	59,46	10,74	3,93	3,47	4,6	61,924	0	0	60,55	0	0	0	0,651	0	24	0	
15.08.25 23	70,92	59,78	11,14	4,18	3,48	4,6	61,66	0	0	60,268	0	0	0	0,673	0	24	0	
16.08.25 23	70,1	59,59	10,51	3,93	3,46	4,6	61,846	0	0	60,478	0	0	0	0,636	0	24	0	
17.08.25 23	69,51	59,31	10,2	3,91	3,46	4,6	67,927	0	0	66,45	0	0	0	0,679	0	24	0	
18.08.25 23	70,07	59,35	10,72	3,86	3,45	4,6	68,44	0	0	66,923	0	0	0	0,718	0	24	0	
19.08.25 23	69,68	59,02	10,66	3,87	3,48	4,6	61,601	0	0	60,254	0	0	0	0,643	0	24	0	
20.08.25 23	69,65	59,16	10,49	3,83	3,49	4,6	68,426	0	0	66,929	0	0	0	0,703	0	24	0	
21.08.25 23	69,99	59,32	10,67	3,79	3,46	4,6	68,105	0	0	66,603	0	0	0	0,711	0	24	0	
22.08.25 23	70,02	59,57	10,45	3,83	3,46	4,6	69,853	0	0	68,309	0	0	0	0,714	0	24	0	
23.08.25 23	70	59,73	10,27	3,79	3,45	4,6	74,98	0	0	73,325	0	0	0	0,754	0	24	0	
Итого/Средн	69,99	59,72	10,27	3,93	3,46	4,6	2067,997	0	0	2022,395	0	0	0	20,806	0	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВРС ч
23.07.25 23	606393,684	0	465,324	592409,918	0	457,712	2272,006	8632,529	27,075	11894	535
23.08.25 23	608461,681	0	465,324	594432,314	0	457,712	2272,006	8653,334	27,075	12638	535
Итого	2067,998	0			0	0	0	20,806	0	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. литания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель обслуживающей организации

