

#147621#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Домовой, ООО УК
Серафимовича 7, Калининград

Заводской номер счётчика 20116557	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1445,395	1426,529	18.866	4.506

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 29 » 09 20 25

#146994#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 9723
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20116557
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,706	0	41,646	0	0	40,875	0	0	24	0	63,7	59,5	0,35	0,32
25.08.2025	-	0,552	0	39,408	0	0	38,715	0	0	24	0	61,9	58,5	0,35	0,32
26.08.2025	-	0,324	0	46,118	0	0	45,618	0	0	24	0	46,8	45,2	0,35	0,31
27.08.2025	-	0,533	0	74,558	0	0	73,223	0	0	24	0	62,3	60,5	0,39	0,31
28.08.2025	-	0,596	0	79,388	0	0	77,759	0	0	24	0	67,2	65,4	0,4	0,31
29.08.2025	-	0,647	0	79,396	0	0	77,757	0	0	24	0	67,5	65,6	0,4	0,31
30.08.2025	-	0,552	0	79,249	0	0	77,643	0	0	24	0	66,9	65,2	0,4	0,31
31.08.2025	-	0,698	0	78,914	0	0	77,312	0	0	24	0	66,9	64,8	0,4	0,31
01.09.2025	-	0,66	0	78,628	0	0	77,026	0	0	24	0	67,1	65,1	0,4	0,31
02.09.2025	-	0,675	0	78,479	0	0	76,882	0	0	24	0	67	65	0,4	0,31
03.09.2025	-	0,621	0	78,414	0	0	76,817	0	0	24	0	67	65	0,4	0,31
04.09.2025	-	0,659	0	78,935	0	0	77,339	0	0	24	0	66,8	64,8	0,4	0,31
05.09.2025	-	0,614	0	83,161	0	0	81,448	0	0	24	0	67,5	65,7	0,42	0,31
06.09.2025	-	0,549	0	83,223	0	0	81,507	0	0	24	0	67,5	65,9	0,42	0,31
07.09.2025	-	0,57	0	83,055	0	0	81,353	0	0	24	0	67,3	65,6	0,42	0,31
08.09.2025	-	0,587	0	84,468	0	0	82,73	0	0	24	0	67,5	65,8	0,42	0,31
09.09.2025	-	0,648	0	83,053	0	0	81,339	0	0	24	0	67,5	65,6	0,41	0,31
10.09.2025	-	0,558	0	83,143	0	0	81,426	0	0	24	0	67,6	66	0,42	0,31
11.09.2025	-	0,589	0	82,971	0	0	81,27	0	0	24	0	67,2	65,5	0,41	0,31
12.09.2025	-	0,629	0	83,011	0	0	81,299	0	0	24	0	67,5	65,7	0,41	0,31
13.09.2025	-	0,545	0	83,053	0	0	81,343	0	0	24	0	67,5	65,9	0,42	0,31
14.09.2025	-	0,588	0	82,742	0	0	81,04	0	0	24	0	67,4	65,7	0,41	0,31
15.09.2025	-	0,62	0	75,987	0	0	74,423	0	0	24	0	67,4	65,5	0,41	0,32
16.09.2025	-	0,598	0	65,476	0	0	64,134	0	0	24	0	67,2	65	0,4	0,33
17.09.2025	-	0,631	0	69,685	0	0	68,237	0	0	24	0	67,7	65,5	0,4	0,33
18.09.2025	-	0,679	0	83,865	0	0	82,085	0	0	24	0	68,6	66,7	0,42	0,31
19.09.2025	-	0,655	0	84,562	0	0	82,775	0	0	24	0	68,4	66,5	0,42	0,31
20.09.2025	-	0,631	0	85,073	0	0	83,271	0	0	24	0	68,5	66,7	0,43	0,31
21.09.2025	-	0,658	0	85,176	0	0	83,368	0	0	24	0	68,6	66,8	0,43	0,31
22.09.2025	-	0,608	0	85,254	0	0	83,443	0	0	24	0	68,7	66,9	0,43	0,31
23.09.2025	-	0,688	0	85,004	0	0	83,204	0	0	24	0	68,5	66,5	0,43	0,31
Итого:	-	18,868	0	2385,095	0	0	2336,661	0	0	744	0	66,43	64,45	0,41	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1426,529	53431,824	0	2,303	52304,24	0	2,26	19579	689
23.09.2025	1445,395	55816,919	0	2,303	54640,901	0	2,26	20323	689

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения