

#162627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 180, Калининград

4395

9808

ТВ7 (АСЦП)

22184353

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	21,7	0,01	0	-
02.10.2025	4,236	0	276,2	274	0	273,808	272,071	0	24	0	42	38,3	0,02	0,01	-
03.10.2025	7,515	0	474,9	471,7	0	469,998	467,624	0	24	0	46,8	42,9	0,03	0,01	-
04.10.2025	7,013	0	474,9	472,1	0	470,187	468,128	0	24	0	45,9	42,4	0,03	0,01	-
05.10.2025	5,906	0	475,2	472,4	0	471,127	468,955	0	24	0	42,7	39,7	0,02	0,01	-
06.10.2025	5,957	0	474,4	471,7	0	470,275	468,164	0	24	0	43,2	40,2	0,02	0,01	-
07.10.2025	5,938	0	479	476,9	0	474,849	473,359	0	24	0	43	40	0,01	0,01	-
08.10.2025	6,843	0	479,9	477,4	0	475,244	473,469	0	24	0	45,4	42	0,01	0,01	-
09.10.2025	5,852	0	479,5	477,5	0	475,369	473,951	0	24	0	43	40,1	0,01	0,01	-
10.10.2025	6,618	0	479,6	478	0	475,016	474,1	0	24	0	45,1	41,7	0,01	0,01	-
11.10.2025	6,612	0	479,4	478,5	0	474,695	474,489	0	24	0	45,6	42,3	0,01	0,01	-
12.10.2025	6,037	0	479,1	478,4	0	474,743	474,684	0	24	0	44	41	0,01	0	-
13.10.2025	5,792	0	479	478,4	0	474,9	474,907	0	24	0	42,7	39,8	0	0	-
14.10.2025	6,162	0	478,8	478,4	0	474,54	474,778	0	24	0	43,6	40,5	0	0	-
15.10.2025	6,137	0	479	478,8	0	474,662	475,108	0	24	0	43,8	40,7	0	0	-
16.10.2025	6,212	0	479	479	0	474,661	475,305	0	24	0	43,9	40,8	0	0	-
17.10.2025	5,642	0	478,7	478,8	0	474,696	475,362	0	24	0	42,2	39,4	0	0	-
18.10.2025	6,68	0	478,8	478,7	0	474,36	474,982	0	24	0	44,4	41	0	0	-
19.10.2025	7,59	0	478,9	478,7	0	473,871	474,491	0	24	0	47	43,2	0,01	0	-
20.10.2025	8,47	0	479,3	479,2	0	473,674	474,493	0	24	0	49,8	45,5	0,01	0	-
21.10.2025	8,263	0	479,2	479,5	0	473,603	474,843	0	24	0	49,5	45,4	0,01	0	-
22.10.2025	6,944	0	464,5	464,7	0	459,931	460,801	0	24	0	45,8	42,2	0	0	-
23.10.2025	5,754	0	437,5	437,8	0	433,805	434,669	0	24	0	42,5	39,3	0	0	-
Итого:	142,173	0	10264,8	10240,6	0	10168,014	10158,733	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,957														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	3360,275	158388,499	158368,101	0	156373,39	156742,665	0	16876	58
23.10.2025	3502,447	168653,299	168608,701	0	166541,403	166901,396	0	17428	58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 8:33:22