

#167129#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 19.11.2025 по 06.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 22, МАДОУ  
Комсомольская 7, Калининград  
3873

*Шиндлер, Аноberger*

Заводской номер счётчика 20111639	Показания прибора, ГДж 06.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 19.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	501,187	439,893	61.294	14.64

Подпись исполнителя



*с 20.11.25 по показаниям  
74*

*09.12.25 Табачкина*

#167128#

Отчёт за период с 19.11.2025 по 06.12.2025.

Номер абонента 3873  
 Порядковый номер 9264  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 20111639  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 09.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.11.2025	3,4	4,519	0	43,957	0	0	42,856	0	0	24	0	75	49,9	0,32	0,24
21.11.2025	0,2	4,5	0	44,54	0	0	43,434	0	0	24	0	74,8	50,1	0,32	0,25
22.11.2025	2,2	4,466	0	44,266	0	0	43,164	0	0	24	0	74,8	50,2	0,32	0,24
23.11.2025	1,3	4,799	0	43,435	0	0	42,241	0	0	24	0	79,1	52	0,32	0,24
24.11.2025	-3,3	4,815	0	42,809	0	0	41,615	0	0	24	0	79,8	52,2	0,32	0,24
25.11.2025	-3,9	4,696	0	43,156	0	0	41,994	0	0	24	0	78,2	51,6	0,31	0,24
26.11.2025	-0,9	4,619	0	42,846	0	0	41,708	0	0	24	0	77,6	51,2	0,31	0,24
27.11.2025	-0,4	4,524	0	42,671	0	0	41,556	0	0	24	0	76,9	50,9	0,31	0,24
28.11.2025	-1,3	4,49	0	42,671	0	0	41,566	0	0	24	0	76,4	50,7	0,31	0,24
29.11.2025	-0,4	4,475	0	43,092	0	0	41,982	0	0	24	0	76,3	50,8	0,32	0,25
30.11.2025	-0,3	4,506	0	43,111	0	0	41,989	0	0	24	0	76,7	51,1	0,32	0,25
01.12.2025	-0,5	4,43	0	43,834	0	0	42,721	0	0	24	0	75,6	50,9	0,32	0,25
02.12.2025	-	4,539	0	42,816	0	0	41,693	0	0	24	0	77,1	51,1	0,32	0,25
03.12.2025	-	1,915	0	19,841	0	0	19,361	0	0	24	0	73,5	49,9	0,15	0,12
04.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,8	16,7	0,01	0,01
05.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16	15,8	0,01	0,01
06.12.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,5	15,4	0,01	0,01
Итого:	-0,3	61,293	0	583,045	0	0	567,88	0	0	408	0	65,89	44,74	0,25	0,2

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 408 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.11.2025	439,893	11693,175	0	0	11436,227	0	0	6947	170
06.12.2025	501,187	12276,22	0	0	12004,109	0	0	7355	170

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_