

#282688#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Галицкого 6-10, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 9791  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00163748  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,487	0	150,79	147,48	0	147,39	145,96	0	0	24	0	0	71,1	47,4	23,67	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,317	0	151,67	148,65	0	148,08	146,89	0	0	24	0	0	72,8	50,4	22,43	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,329	0	155,37	152,3	0	151,84	150,56	0	0	24	0	0	71,5	49,5	21,95	0,7	0,7	-
21.02.2026	3,314	0	154,11	151,09	0	150,32	149,19	0	0	24	0	0	74,4	52,4	22,07	0,7	0,7	-
22.02.2026	3,17	0	161,79	159,05	0	157,51	156,64	0	0	24	0	0	77,7	57,5	20,15	0,7	0,7	-
23.02.2026	3,056	0	158,24	155,86	0	154,16	153,53	0	0	24	0	0	76,5	56,7	19,82	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,028	0	154,35	151,99	0	150,38	149,75	0	0	24	0	0	76,5	56,3	20,16	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,204	0	154,52	151,82	0	150,37	149,55	0	0	24	0	0	78,4	57,1	21,3	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,04	0	154,48	151,9	0	150,5	149,68	0	0	24	0	0	76,5	56,2	20,23	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,902	0	163,76	161,41	0	159,78	159,11	0	0	24	0	0	74	55,8	18,16	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,868	0	167,99	165,66	0	163,91	163,23	0	0	24	0	0	74	56,5	17,5	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,802	0	161,92	159,63	0	158,04	157,31	0	0	24	0	0	73,6	55,9	17,74	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,816	0	160,89	158,59	0	157	156,27	0	0	24	0	0	73,9	56	17,95	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,866	0	168,08	165,73	0	164,02	163,28	0	0	24	0	0	74	56,5	17,47	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,854	0	162,66	160,38	0	158,74	158,13	0	0	24	0	0	73,6	55,6	18,01	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,851	0	166,25	164,01	0	162,25	161,62	0	0	24	0	0	73,8	56,2	17,58	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,863	0	167,4	165,18	0	163,31	162,74	0	0	24	0	0	74,2	56,7	17,53	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,837	0	169,01	166,86	0	164,96	164,43	0	0	24	0	0	73,6	56,4	17,19	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,759	0	173,8	171,71	0	169,69	169,14	0	0	24	0	0	73,1	56,8	16,27	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,786	0	176,59	174,51	0	172,37	171,89	0	0	24	0	0	73,2	57	16,19	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,741	0	177,43	175,45	0	173,25	172,78	0	0	24	0	0	73	57,2	15,81	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,721	0	180,61	178,72	0	176,36	175,99	0	0	24	0	0	72,8	57,4	15,42	0,7	0,7	-
12.03.2026	2,754	0	180,24	178,29	0	175,98	175,57	0	0	24	0	0	72,9	57,3	15,64	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,723	0	184,87	182,97	0	180,55	180,18	0	0	24	0	0	72,6	57,5	15,08	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,668	0	186,28	184,46	0	181,97	181,68	0	0	24	0	0	72,1	57,4	14,66	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,736	0	181,97	180,1	0	177,79	177,46	0	0	24	0	0	71,8	56,4	15,39	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,749	0	177,67	175,77	0	173,46	173,13	0	0	24	0	0	72,8	57	15,86	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,788	0	182,16	180,29	0	177,94	177,6	0	0	24	0	0	72,3	56,6	15,67	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,747	0	175,35	173,58	0	171,3	171,08	0	0	24	0	0	71,8	55,7	16,05	0,7	0,7	-
Итого:	84,776	0	4860,25	4793,44	0	4743,22	4724,37	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,776																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1390,348	106626,28	104044,02	0	104374,24	102573,96	0
18.03.2026	1475,124	111486,53	108837,46	0	109117,46	107298,33	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:38:50