

#141812#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Галицкого 6-10, Калининград  
6837

Заводской номер счётчика 00163748	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	966,903	957,829	9.074

Подпись исполнителя



#135662#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 9791  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00163748  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,314	0	11,36	11,03	0	11,12	11,03	0	0	24	0	0	68,9	40,4	28,43	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,34	0	12,1	11,73	0	11,84	11,72	0	0	24	0	0	67,6	39	28,64	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,339	0	12,38	11,95	0	12,12	11,93	0	0	24	0	0	66,9	38,9	27,96	0,7	0,7
27.06.2025	-	0,359	0	12,5	12,04	0	12,25	12,03	0	0	24	0	0	69,2	39,7	29,5	0,7	0,7
28.06.2025	-	0,333	0	11,7	11,26	0	11,45	11,26	0	0	24	0	0	69,2	40	29,17	0,7	0,7
29.06.2025	-	0,303	0	11,18	10,72	0	10,96	10,72	0	0	24	0	0	68,5	40,8	27,72	0,7	0,7
30.06.2025	-	0,307	0	11,39	10,94	0	11,15	10,94	0	0	24	0	0	67,4	39,9	27,51	0,7	0,7
01.07.2025	-	0,292	0	11,47	11,02	0	11,25	11,02	0	0	24	0	0	62,9	36,9	25,99	0,7	0,7
02.07.2025	-	0,289	0	11,25	10,87	0	11,03	10,87	0	0	24	0	0	63,6	37,5	26,12	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,265	0	10,68	10,31	0	10,46	10,3	0	0	24	0	0	66	40,5	25,52	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,291	0	11,58	11,22	0	11,35	11,21	0	0	24	0	0	63,9	38,3	25,63	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,311	0	12,24	11,85	0	12,01	11,84	0	0	24	0	0	63,9	37,8	26,09	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,318	0	12,17	11,79	0	11,93	11,79	0	0	24	0	0	64,8	38	26,8	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,255	0	10,64	10,28	0	10,42	10,27	0	0	24	0	0	65,5	41,1	24,36	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,289	0	11,73	11,33	0	11,47	11,31	0	0	24	0	0	64,8	39,5	25,22	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,312	0	11,91	11,53	0	11,68	11,53	0	0	24	0	0	65,3	38,4	26,9	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,29	0	11,64	11,22	0	11,4	11,21	0	0	24	0	0	63,7	38,2	25,48	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,334	0	12,54	12,16	0	12,32	12,15	0	0	24	0	0	62	34,9	27,08	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,304	0	11,87	11,47	0	11,66	11,46	0	0	24	0	0	61,6	35,4	26,26	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,315	0	12,03	11,66	0	11,82	11,66	0	0	24	0	0	60,7	34,1	26,61	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,28	0	11,72	11,34	0	11,52	11,31	0	0	24	0	0	59,3	34,9	24,43	0,7	0,7
15.07.2025	-	0,34	0	12,54	12,17	0	12,31	12,17	0	0	24	0	0	60,5	32,8	27,73	0,7	0,7
16.07.2025	-	0,301	0	11,55	11,19	0	11,33	11,19	0	0	24	0	0	64,3	37,8	26,53	0,7	0,7
17.07.2025	-	0,31	0	12,55	12,19	0	12,32	12,18	0	0	24	0	0	64,2	38,8	25,38	0,7	0,7
18.07.2025	-	0,299	0	11,81	11,44	0	11,59	11,43	0	0	24	0	0	60,9	35	25,88	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,287	0	11,23	10,89	0	11,02	10,89	0	0	24	0	0	63,4	37,3	26,15	0,7	0,7
20.07.2025	-	0,277	0	11,15	10,82	0	10,91	10,82	0	0	24	0	0	67,2	42	25,23	0,7	0,7
21.07.2025	-	0,262	0	10,56	10,24	0	10,34	10,24	0	0	24	0	0	62,5	37,1	25,43	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,286	0	11,3	10,95	0	11,09	10,95	0	0	24	0	0	60,1	34,1	25,96	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,272	0	10,73	10,37	0	10,53	10,37	0	0	24	0	0	59,5	33,7	25,84	0,7	0,7
Итого:	-	9,074	0	349,5	337,98	0	342,65	337,8	0	0	720	0	-	64,28	37,76	26,52	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.06.2025	957,829	83236,13	81039,11	0	81416,77	79780,19	0
23.07.2025	966,903	83585,63	81377,09	0	81759,42	80117,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения