

#135065#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ
Емельянова 312, Калининград
5294

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20101483	20.07.2025	20.06.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	357,357	357,357	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	104,271	97,285	6.986	1.669

Подпись исполнителя



#135064#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 5294
 Порядковый номер 9021
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20101483
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTm, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,156	0	10,613	10,655	0	10,449	10,509	0	24	0	57,8	54,2	0,44	0,41
22.06.2025	-	0,156	0	10,368	10,39	0	10,208	10,248	0	24	0	57,8	54,2	0,44	0,41
23.06.2025	-	0,291	0	10,347	9,694	0	10,188	9,561	0	24	0	57,9	54,2	0,44	0,41
24.06.2025	-	0,274	0	10,358	9,769	0	10,203	9,64	0	24	0	56,8	53,1	0,44	0,41
25.06.2025	-	0,281	0	10,345	9,704	0	10,192	9,578	0	24	0	56,5	52,9	0,44	0,41
26.06.2025	-	0,311	0	10,363	9,579	0	10,202	9,447	0	24	0	57,9	54,5	0,44	0,41
27.06.2025	-	0,262	0	10,368	9,811	0	10,209	9,677	0	24	0	57,5	54,1	0,44	0,41
28.06.2025	-	0,148	0	10,338	10,38	0	10,18	10,239	0	24	0	57,4	54	0,44	0,41
29.06.2025	-	0,156	0	10,338	10,375	0	10,181	10,236	0	24	0	57,4	53,8	0,44	0,41
30.06.2025	-	0,253	0	10,405	9,959	0	10,246	9,825	0	24	0	57,5	53,8	0,44	0,41
01.07.2025	-	0,307	0	10,448	9,731	0	10,285	9,597	0	24	0	58,1	54,5	0,44	0,41
02.07.2025	-	0,272	0	10,445	9,88	0	10,28	9,74	0	24	0	58,7	55,1	0,44	0,41
03.07.2025	-	0,255	0	10,465	9,987	0	10,301	9,848	0	24	0	58,3	54,8	0,44	0,41
04.07.2025	-	0,283	0	10,502	9,886	0	10,34	9,751	0	24	0	57,8	54,1	0,44	0,41
05.07.2025	-	0,155	0	10,483	10,51	0	10,32	10,365	0	24	0	58	54,5	0,44	0,41
06.07.2025	-	0,15	0	10,462	10,541	0	10,297	10,392	0	24	0	58,5	55	0,45	0,41
07.07.2025	-	0,276	0	10,48	9,913	0	10,315	9,774	0	24	0	58,5	55	0,45	0,41
08.07.2025	-	0,301	0	10,528	9,815	0	10,362	9,677	0	24	0	58,4	55,1	0,45	0,41
09.07.2025	-	0,249	0	10,555	10,085	0	10,39	9,944	0	24	0	58,1	54,8	0,44	0,41
10.07.2025	-	0,26	0	10,587	10,099	0	10,424	9,96	0	24	0	57,8	54,4	0,44	0,41
11.07.2025	-	0,294	0	10,59	9,916	0	10,427	9,78	0	24	0	57,8	54,4	0,45	0,41
12.07.2025	-	0,148	0	10,56	10,664	0	10,396	10,517	0	24	0	57,9	54,5	0,44	0,41
13.07.2025	-	0,149	0	10,57	10,663	0	10,403	10,513	0	24	0	58,5	55,1	0,44	0,41
14.07.2025	-	0,258	0	10,797	10,317	0	10,626	10,17	0	24	0	58,7	55,3	0,44	0,41
15.07.2025	-	0,245	0	11,128	10,709	0	10,95	10,556	0	24	0	58,8	55,5	0,45	0,41
16.07.2025	-	0,258	0	11,155	10,686	0	10,978	10,534	0	24	0	58,7	55,4	0,45	0,41
17.07.2025	-	0,271	0	11,305	10,769	0	11,125	10,614	0	24	0	58,8	55,6	0,44	0,41
18.07.2025	-	0,255	0	11,725	11,272	0	11,538	11,109	0	24	0	58,9	55,7	0,44	0,41
19.07.2025	-	0,142	0	11,682	11,748	0	11,494	11,575	0	24	0	59,2	56,3	0,44	0,41
20.07.2025	-	0,168	0	11,695	11,641	0	11,505	11,469	0	24	0	59,4	56,5	0,44	0,41
Итого:	-	6,984	0	320,005	309,148	0	315,014	304,845	0	720	0	58,11	54,68	0,44	0,41

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tm, ч
20.06.2025	97,285	6268,088	6091,916	0	6163,083	5996,426	0	7688	988
20.07.2025	104,271	6588,09	6401,064	0	6478,098	6301,269	0	8408	988

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____