

#191931#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ
Емельянова 312, Калининград
5294

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20101483	20.01.2026	20.12.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	596,874	499,452	97.422	23.269 <i>+ резерв</i>
Количество тепловой энергии, система 2	155,542	144,501	11.041	2.637 <i>+ резерв</i>

23.395 Гк

30.488 м³

2.651 Гк

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЁТЧИКИ
МГ «Калининградтеплосеть»
ОТЧЁТ ПРИЧЯЛ
22 01 20 26

#191929#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 5294
 Порядковый номер 9020
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20101483
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2025	5,6	1,717	0	138,135	0	0	136,707	0	0	24	0	47,2	44,2	0,37	0,32
22.12.2025	5,6	1,925	0	138,146	0	0	136,504	0	0	24	0	50,6	47,2	0,38	0,33
23.12.2025	3,7	2,564	0	138,15	0	0	136,073	0	0	24	0	56,9	52,4	0,36	0,31
24.12.2025	0	3,594	0	138,137	0	0	135,15	0	0	24	0	69,2	62,8	0,37	0,32
25.12.2025	-6,3	3,309	0	138,053	0	0	135,235	0	0	24	0	66,9	61,1	0,36	0,31
26.12.2025	-5,6	1,884	0	137,749	0	0	136,101	0	0	24	0	50,6	47,3	0,37	0,32
27.12.2025	4,4	1,939	0	137,708	0	0	136,123	0	0	24	0	49,9	46,5	0,37	0,32
28.12.2025	5,4	2,129	0	137,737	0	0	135,971	0	0	24	0	52,4	48,7	0,37	0,32
29.12.2025	3,8	2,211	0	137,753	0	0	135,892	0	0	24	0	53,9	50	0,37	0,32
30.12.2025	2,5	2,501	0	131,055	0	0	128,997	0	0	24	0	58,1	53,5	0,37	0,32
31.12.2025	-1,1	2,895	0	138,742	0	0	136,192	0	0	23	1	63,4	58,3	0,38	0,32
01.01.2026	-4,2	3,095	0	148,498	0	0	145,655	0	0	22	2	64,5	59,4	0,38	0,33
02.01.2026	-5,2	2,477	0	145,426	0	0	143,284	0	0	24	0	56,4	52,3	0,37	0,33
03.01.2026	1,2	2,733	0	144,234	0	0	141,885	0	0	24	0	59,4	54,8	0,37	0,32
04.01.2026	-0,6	3,251	0	143,568	0	0	140,719	0	0	24	0	66	60,5	0,37	0,33
05.01.2026	-4	3,144	0	143,079	0	0	140,339	0	0	24	0	64,7	59,4	0,36	0,32
06.01.2026	-3	3,384	0	142,518	0	0	139,557	0	0	24	0	67,7	61,9	0,36	0,32
07.01.2026	-5,5	3,581	0	142,018	0	0	138,896	0	0	24	0	69,9	63,7	0,36	0,31
08.01.2026	-7,8	3,888	0	141,553	0	0	138,168	0	0	24	0	73,2	66,5	0,36	0,31
09.01.2026	-11	3,74	0	135,604	0	0	132,309	0	0	24	0	73,8	67,1	0,36	0,32
10.01.2026	-9,6	3,327	0	141,18	0	0	138,197	0	0	23	1	68,2	62,5	0,36	0,32
11.01.2026	-5,2	3,243	0	141,395	0	0	138,568	0	0	24	0	66,3	60,7	0,36	0,32
12.01.2026	-5,2	3,685	0	141,419	0	0	138,365	0	0	24	0	69,1	62,7	0,36	0,32
13.01.2026	-	3,931	0	140,639	0	0	137,353	0	0	24	0	72,2	65,4	0,35	0,31
14.01.2026	-	3,942	0	140,436	0	0	137,155	0	0	24	0	72,2	65,3	0,36	0,31
15.01.2026	-	3,122	0	139,985	0	0	137,396	0	0	24	0	63,5	58,1	0,35	0,31
16.01.2026	-	3,574	0	140,014	0	0	137,093	0	0	24	0	67,8	61,6	0,39	0,34
17.01.2026	-	3,853	0	139,654	0	0	136,499	0	0	24	0	71	64,2	0,36	0,32
18.01.2026	-	4,076	0	140,516	0	0	137,085	0	0	24	0	73,9	66,8	0,31	0,32
19.01.2026	-	4,189	0	139,565	0	0	136,111	0	0	24	0	74,5	67,2	0,32	0,32
20.01.2026	-	4,517	0	138,893	0	0	135,174	0	0	24	0	77,8	69,8	0,19	0,32
Итого:	-1,7	97,42	0	4341,559	0	0	4258,753	0	0	740	4	64,23	58,77	0,36	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 740 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	499,452	39618,924	0	0	39160,73	0	0	11744	1324
20.01.2026	596,874	43960,482	0	0	43419,482	0	0	12484	1328

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#191930#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента 5294
 Порядковый номер 9021
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20101483
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 22.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2025	5,6	0,273	0	11,078	10,491	0	10,899	10,34	0	24	0	59,2	55,8	0,44	0,37
22.12.2025	5,6	0,454	0	11,283	9,844	0	11,103	9,704	0	24	0	58,8	55,4	0,44	0,37
23.12.2025	3,7	0,449	0	11,335	9,883	0	11,158	9,745	0	24	0	58,1	54,8	0,44	0,37
24.12.2025	0	0,444	0	11,34	9,974	0	11,158	9,831	0	24	0	58,9	55,4	0,44	0,37
25.12.2025	-6,3	0,459	0	11,385	9,965	0	11,201	9,821	0	24	0	59,3	55,8	0,44	0,37
26.12.2025	-5,6	0,456	0	11,368	9,982	0	11,18	9,835	0	24	0	59,9	56,3	0,44	0,37
27.12.2025	4,4	0,304	0	11,285	10,56	0	11,107	10,411	0	24	0	58,5	55,1	0,44	0,37
28.12.2025	5,4	0,269	0	11,23	10,626	0	11,06	10,483	0	24	0	57,2	53,9	0,44	0,37
29.12.2025	3,8	0,391	0	11,267	10,097	0	11,093	9,957	0	24	0	57,9	54,6	0,44	0,37
30.12.2025	2,5	0,341	0	10,238	9,245	0	10,085	9,122	0	24	0	56,7	53,4	0,44	0,38
31.12.2025	-1,1	0,257	0	10,358	9,781	0	10,196	9,645	0	23	1	58	54,7	0,44	0,38
01.01.2026	-4,2	0,267	0	11,507	10,885	0	11,338	10,741	0	22	2	56,4	53,4	0,44	0,38
02.01.2026	-5,2	0,276	0	11,458	10,827	0	11,285	10,68	0	24	0	57,2	54	0,44	0,38
03.01.2026	1,2	0,272	0	11,395	10,746	0	11,229	10,606	0	24	0	56,1	53	0,44	0,38
04.01.2026	-0,6	0,275	0	11,43	10,814	0	11,254	10,665	0	24	0	57,7	54,5	0,44	0,38
05.01.2026	-4	0,276	0	11,45	10,832	0	11,277	10,686	0	24	0	57,1	53,8	0,44	0,38
06.01.2026	-3	0,292	0	11,435	10,802	0	11,248	10,645	0	24	0	59,5	56,1	0,44	0,38
07.01.2026	-5,5	0,281	0	11,46	10,857	0	11,279	10,703	0	24	0	58,6	55,3	0,44	0,38
08.01.2026	-7,8	0,297	0	11,44	10,772	0	11,255	10,616	0	24	0	59,2	55,8	0,44	0,38
09.01.2026	-11	0,279	0	10,935	10,32	0	10,76	10,172	0	24	0	58,9	55,5	0,44	0,38
10.01.2026	-9,6	0,284	0	11,342	10,703	0	11,165	10,553	0	23	1	58,2	54,9	0,43	0,36
11.01.2026	-5,2	0,298	0	11,253	10,554	0	11,073	10,403	0	24	0	58,9	55,5	0,44	0,38
12.01.2026	-5,2	0,454	0	11,38	9,957	0	11,199	9,815	0	24	0	58,9	55,4	0,44	0,38
13.01.2026	-	0,503	0	11,443	9,811	0	11,259	9,671	0	24	0	59	55,5	0,44	0,38
14.01.2026	-	0,455	0	11,417	9,95	0	11,24	9,811	0	24	0	58,1	54,8	0,42	0,35
15.01.2026	-	0,462	0	11,43	9,971	0	11,247	9,828	0	24	0	59	55,6	0,44	0,38
16.01.2026	-	0,447	0	11,43	10,042	0	11,248	9,9	0	24	0	58,7	55,3	0,44	0,38
17.01.2026	-	0,299	0	11,32	10,655	0	11,135	10,499	0	24	0	59,6	56,2	0,44	0,38
18.01.2026	-	0,293	0	11,225	10,58	0	11,044	10,428	0	24	0	59,1	55,5	0,42	0,36
19.01.2026	-	0,472	0	11,382	9,861	0	11,204	9,724	0	24	0	58,2	54,7	0,44	0,38
20.01.2026	-	0,462	0	11,488	10,074	0	11,3	9,928	0	24	0	59,4	55,9	0,44	0,38
Итого:	-1,7	11,041	0	349,787	319,461	0	344,279	314,968	0	740	4	58,4	55,03	0,44	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 740 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	144,501	8010,805	7754,32	0	7878,936	7636,302	0	11744	1324
20.01.2026	155,542	8360,59	8073,781	0	8223,214	7951,27	0	12484	1328

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения