

#162622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Борисовский буль-р 15, Калининград

5294

8981

ТВ7

20108029

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,46	0	8,181	0	0	8,011	0	0	24	40	0	0	67,6	53,9	0,02	0,01	-
22.09.2025	0,797	0	10,86	0	0	10,628	0	0	24	40	0	0	68,5	50,6	0,02	0,01	-
23.09.2025	0,814	0	10,858	0	0	10,625	0	0	24	40	0	0	68,6	50,3	0,02	0,01	-
24.09.2025	0,803	0	10,741	0	0	10,511	0	0	24	40	0	0	68,7	50,4	0,02	0,01	-
25.09.2025	0,847	0	11,144	0	0	10,905	0	0	24	40	0	0	68,6	50	0,02	0,01	-
26.09.2025	0,858	0	11,169	0	0	10,929	0	0	24	40	0	0	68,6	49,9	0,02	0,01	-
27.09.2025	0,483	0	8,512	0	0	8,335	0	0	24	40	0	0	67,6	53,7	0,02	0,01	-
28.09.2025	0,478	0	8,489	0	0	8,312	0	0	24	40	0	0	67,5	53,8	0,02	0,01	-
29.09.2025	1,117	0	13,84	0	0,004	13,539	0	0,004	24	40	0	0	69,1	49,4	0,02	0,01	-
30.09.2025	2,97	0,001	29,755	0	0,04	29,081	0	0,04	24	40	0	0	70,7	46,4	0,02	0	-
01.10.2025	3,685	0,006	36,345	0	0	35,52	0	0	24	40	0	0	70,8	46	0,02	0	-
02.10.2025	3,785	0	39,17	0	0	38,277	0	0	24	40	0	0	71	47,4	0,02	0	-
03.10.2025	3,767	0	35,234	0	0	34,373	0	0	24	40	0	0	73,8	47,7	0,02	0,01	-
04.10.2025	3,308	0	30,153	0	0	29,402	0	0	24	40	0	0	74,6	47,7	0,03	0,01	-
05.10.2025	3,064	0	27,74	0	0	27,065	0	0	24	40	0	0	73,6	46,6	0,03	0,01	-
06.10.2025	3,346	0	28,816	0	0	28,101	0	0	24	40	0	0	74,5	46	0,03	0,01	-
07.10.2025	3,402	0	29,67	0	0	28,934	0	0	24	40	0	0	74,4	46,4	0,02	0,01	-
08.10.2025	3,472	0	29,778	0	0	29,032	0	0	24	40	0	0	74,8	46,3	0,02	0,01	-
09.10.2025	3,235	0	26,792	0	0	26,118	0	0	24	40	0	0	75,1	45,5	0,03	0,01	-
10.10.2025	3,177	0	26,716	0	0	26,046	0	0	24	40	0	0	74,9	45,8	0,03	0,01	-
11.10.2025	2,737	0	23,39	0	0	22,807	0	0	24	40	0	0	74,6	46	0,02	0,01	-
12.10.2025	2,805	0	23,414	0	0	22,816	0	0	24	40	0	0	75,7	46,3	0,03	0,01	-
13.10.2025	3,331	0	27,415	0	0	26,702	0	0	24	40	0	0	76,5	46,7	0,03	0,01	-
14.10.2025	3,548	0	29,595	0	0	28,824	0	0	24	40	0	0	76,5	47,2	0,03	0,01	-
15.10.2025	3,423	0	28,228	0	0,001	27,497	0	0,001	24	40	0	0	76,3	46,6	0,03	0,01	-
16.10.2025	3,353	0	28,032	0	0	27,318	0	0	24	40	0	0	75,6	46,3	0,03	0,01	-
17.10.2025	3,451	0	28,495	0	0	27,763	0	0	24	40	0	0	75,9	46,3	0,03	0,01	-
18.10.2025	3,418	0	28,612	0	0	27,861	0	0	24	40	0	0	76,9	47,6	0,03	0,01	-
19.10.2025	3,247	0	27,659	0	0	26,935	0	0	24	40	0	0	76,8	48	0,02	0,01	-
Итого:	73,181	0	678,803	0	0,045	662,267	0	0,045	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,479																

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1444,814	15253,475	0	0,201	14873,473	0	0,199	14166	4
19.10.2025	1517,996	15932,277	0	0,246	15535,737	0	0,244	14862	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 15:12:51