

#166007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Борисовский буль-р 15, Калининград

5294

8981

ТВ7

20108029

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	3,81	0	34,504	0	0	33,62	0	0	24	40	0	0	75,7	48,7	0,02	0,01	-
21.10.2025	3,765	0	32,986	0	0	32,133	0	0	24	40	0	0	76,3	48,3	0,03	0,01	-
22.10.2025	3,523	0	31,336	0	0	30,557	0	0	24	40	0	0	74,5	47	0,02	0,01	-
23.10.2025	3,34	0	27,966	0	0	27,261	0	0	24	40	0	0	75,1	45,9	0,02	0,01	-
24.10.2025	3,289	0	27,664	0	0	26,962	0	0	24	40	0	0	75,3	46,1	0,03	0,01	-
25.10.2025	3,009	0	26,6	0	0	25,929	0	0	24	40	0	0	75,1	47,4	0,02	0,01	-
26.10.2025	3,045	0	27,632	0	0	26,944	0	0	24	40	0	0	74,7	47,7	0,02	0,01	-
27.10.2025	3,628	0	31,551	0	0	30,735	0	0	24	40	0	0	76,2	48	0,03	0,01	-
28.10.2025	3,547	0	29,308	0	0	28,535	0	0	24	40	0	0	77,1	47,4	0,03	0,01	-
29.10.2025	3,588	0	29,834	0	0	29,054	0	0	24	40	0	0	76,7	47,3	0,03	0,01	-
30.10.2025	3,517	0	35,103	0	0	34,291	0	0	24	40	0	0	71,5	47	0,02	0,01	-
31.10.2025	3,585	0	35,934	0	0	35,103	0	0	24	40	0	0	71,5	47,2	0,02	0,01	-
01.11.2025	3,487	0	34,019	0	0	33,201	0	0	24	40	0	0	73,1	48	0,02	0,01	-
02.11.2025	3,035	0	23,57	0	0	22,931	0	0	24	40	0	0	78,3	46,7	0,03	0,01	-
03.11.2025	2,984	0	22,889	0	0	22,266	0	0	24	40	0	0	78,5	46,5	0,03	0,01	-
04.11.2025	3,127	0	24,343	0	0	23,677	0	0	24	40	0	0	78,7	47,2	0,03	0,01	-
05.11.2025	3,346	0	24,083	0	0	23,398	0	0	24	40	0	0	80,4	46,3	0,03	0,01	-
06.11.2025	3,336	0	24,157	0	0	23,47	0	0	24	40	0	0	80,6	46,6	0,03	0,01	-
07.11.2025	3,741	0	27,64	0	0	26,844	0	0	24	40	0	0	81,1	47,8	0,03	0,01	-
08.11.2025	3,935	0	30,118	0	0	29,253	0	0	24	40	0	0	80,9	48,8	0,03	0,01	-
09.11.2025	3,923	0	30,548	0	0	29,682	0	0	24	40	0	0	80,2	48,7	0,03	0,01	-
10.11.2025	4,027	0	30,599	0	0	29,731	0	0	24	40	0	0	80,4	48	0,03	0,01	-
11.11.2025	3,907	0	28,796	0	0	27,967	0	0	24	40	0	0	81	47,7	0,03	0,01	-
12.11.2025	3,46	0	24,78	0	0	24,063	0	0	24	40	0	0	81,3	46,9	0,03	0,01	-
13.11.2025	3,06	0	21,069	0	0	20,461	0	0	24	40	0	0	81	45,3	0,03	0,01	-
14.11.2025	3,077	0	21,506	0	0	20,897	0	0	24	40	0	0	80,3	45,2	0,03	0,01	-
15.11.2025	3,213	0	23,84	0	0	23,165	0	0	24	40	0	0	80,3	47,2	0,03	0,01	-
16.11.2025	3,813	0	32,769	0	0	31,872	0	0	24	40	0	0	78,7	50,2	0,03	0,01	-
17.11.2025	3,944	0	33,646	0	0,002	32,774	0	0,002	24	40	0	0	76,3	47,6	0,02	0,01	-
18.11.2025	4,222	0	36,149	0	0	35,208	0	0	24	40	0	0	76,5	47,9	0,02	0,01	-
19.11.2025	4,111	0	33,879	0	0	32,986	0	0	24	40	0	0	77,1	47,4	0,02	0,01	-
20.11.2025	4,519	0	36,881	0	0	35,863	0	0	24	40	0	0	79,1	49,1	0,03	0,01	-
Итого:	113,913	0	935,699	0	0,002	910,833	0	0,002	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,208																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.10.2025	1517,996	15932,277	0	0,246	15535,737	0	0,244	14862	4
20.11.2025	1631,91	16867,974	0	0,248	16446,57	0	0,246	15630	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:21:00