

#190093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ
Адрес потребителя Борисовский буль-р 15, Калининград
Номер абонента 5294
Порядковый номер 8981
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20108029
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	4,116	0	32,08	0	0	31,185	0	0	24	40	0	0	79,5	48	0,03	0,01	0,2
22.11.2025	3,823	0	32,339	0	0	31,466	0	0	24	40	0	0	78,1	49,1	0,03	0,01	2,2
23.11.2025	4,444	0	42,42	0	0	41,27	0	0	24	40	0	0	78,3	52,6	0,03	0,01	1,3
24.11.2025	5,004	0	47,245	0	0	45,958	0	0	24	40	0	0	78,5	52,5	0,03	0,01	-3,3
25.11.2025	4,726	0	42,249	0	0	41,134	0	0	24	40	0	0	77	49,6	0,02	0,01	-3,9
26.11.2025	4,686	0	42,796	0	0	41,684	0	0	24	40	0	0	76,4	49,6	0,02	0,01	-0,9
27.11.2025	4,691	0	44,544	0	0	43,413	0	0	24	40	0	0	75,4	49,6	0,02	0,01	-0,4
28.11.2025	4,674	0	42,866	0	0	41,775	0	0	24	40	0	0	75,5	48,8	0,02	0,01	-1,3
29.11.2025	4,233	0	40,986	0	0	39,942	0	0	24	40	0	0	75,5	50,3	0,02	0,01	-0,4
30.11.2025	4,282	0	42,812	0	0	41,731	0	0	24	40	0	0	75,2	50,7	0,02	0,01	-0,3
01.12.2025	4,507	0	43,15	0	0	42,086	0	0	24	40	0	0	74,2	48,6	0,02	0,01	-0,5
02.12.2025	4,876	0	49,7	0	0	48,454	0	0	24	40	0	0	74,8	50,8	0,02	0,01	-
03.12.2025	4,309	0	42,428	0	0	41,416	0	0	24	40	0	0	72,8	48	0,02	0,01	-
04.12.2025	4,179	0	37,868	0	0	36,941	0	0	24	40	0	0	73,8	46,8	0,02	0,01	-
05.12.2025	3,875	0	33,899	0	0	33,071	0	0	24	40	0	0	73,8	45,9	0,02	0,01	-
06.12.2025	3,348	0	27,341	0	0	26,649	0	0	24	40	0	0	75,3	45,3	0,02	0,01	-
07.12.2025	3,656	0	31,061	0	0	30,269	0	0	24	40	0	0	75,6	46,8	0,03	0,01	-
08.12.2025	3,826	0	31,136	0	0	30,335	0	0	24	40	0	0	76	45,9	0,03	0,01	-
09.12.2025	3,49	0	26,986	0	0	26,297	0	0	24	40	0	0	75,7	44	0,03	0,01	-
10.12.2025	3,317	0	25,956	0	0	25,297	0	0	24	40	0	0	75,4	44,1	0,02	0,01	-
11.12.2025	3,358	0	26,6	0	0	25,93	0	0	24	40	0	0	75,1	44,2	0,02	0,01	-
12.12.2025	3,542	0	28,361	0	0	27,645	0	0	24	40	0	0	75,3	44,7	0,02	0,01	-
13.12.2025	3,449	0	28,875	0	0	28,134	0	0	24	40	0	0	75,9	46,6	0,02	0,01	-
14.12.2025	3,247	0	26,686	0	0	26,009	0	0	24	40	0	0	75,4	45,6	0,02	0,01	-
15.12.2025	4,071	0	34,19	0	0	33,31	0	0	24	40	0	0	76	46,8	0,02	0,01	-
16.12.2025	4,313	0	36,865	0	0	35,913	0	0	24	40	0	0	76,1	47,4	0,02	0,01	-
17.12.2025	4,674	0	40,37	0	0	39,306	0	0	24	40	0	0	77,1	48,7	0,03	0,01	-
18.12.2025	4,407	0	38,584	0	0	37,57	0	0	24	40	0	0	76,8	48,8	0,02	0,01	-
19.12.2025	3,994	0	36,05	0	0	35,171	0	0	24	40	0	0	73,7	46,6	0,02	0,01	-
20.12.2025	3,358	0	29,552	0	0	28,828	0	0	24	40	0	0	74	46,2	0,02	0,01	-
Итого:	122,475	0	1085,995	0	0	1058,189	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,253																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1631,91	16867,974	0	0,248	16446,57	0	0,246	15630	4
20.12.2025	1754,388	17953,97	0	0,248	17504,76	0	0,246	16350	4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:43:53