

#207211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ
Адрес потребителя Левитана 37, Калининград
Номер абонента 5294
Порядковый номер 7389
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 14014805
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	8,569	0	97,321	0	0	94,283	0	0	24	0	85,2	63,5	0,48	0,42	-10,9
22.01.2026	8,595	0	101,406	0	0	98,301	0	0	24	0	84,3	63,4	0,47	0,42	-12,2
23.01.2026	8,052	0	76,395	0	0	74,015	0	0	24	0	85,1	59,1	0,48	0,42	-11,6
24.01.2026	7,749	0	87,284	0	0	84,574	0	0	24	0	84,9	63	0,47	0,42	-8,3
25.01.2026	6,924	0	67,056	0	0	65,023	0	0	24	0	83,8	58,4	0,48	0,42	-9,4
26.01.2026	6,928	0	56,923	0	0	55,247	0	0	24	0	82,4	52,5	0,48	0,42	-7,3
27.01.2026	6,854	0	55,81	0	0	54,177	0	0	24	0	82,2	52	0,49	0,42	-4,4
28.01.2026	7,561	0	70,029	0	0	67,93	0	0	24	0	83,2	56,7	0,48	0,42	-3,8
29.01.2026	8,348	0	95,73	0	0	92,812	0	0	24	0	84	62,6	0,42	0,37	-6
30.01.2026	8,668	0	103,396	0	0	100,179	0	0	24	0	85,1	64,4	0,46	0,41	-9,7
31.01.2026	8,09	0	101,743	0	0	98,565	0	0	24	0	85,3	65,7	0,48	0,42	-12,4
01.02.2026	8,03	0	102,479	0	0	99,336	0	0	24	0	84,3	65,1	0,47	0,42	-13,8
02.02.2026	8,735	0	103,779	0	0	100,577	0	0	24	0	84,6	63,9	0,47	0,42	-18,9
03.02.2026	8,674	0	101,786	0	0	98,655	0	0	24	0	84,5	63,5	0,47	0,42	-20,1
04.02.2026	8,712	0	102,121	0	0	98,963	0	0	24	0	84,8	63,8	0,47	0,42	-18
05.02.2026	7,731	0	77,957	0	0	75,613	0	0	24	0	83,4	59	0,5	0,44	-12,3
06.02.2026	6,919	0	60,775	0	0	59,03	0	0	24	0	81,3	53,3	0,51	0,44	-7,6
07.02.2026	6,387	0	56,234	0	0	54,581	0	0	24	0	82,3	54,4	0,51	0,44	-3,2
08.02.2026	6,735	0	68,651	0	0	66,642	0	0	24	0	82,1	58	0,5	0,45	-3,3
09.02.2026	8,253	0	102,51	0	0	99,489	0	0	24	0	82,4	62,6	0,5	0,45	-4,9
10.02.2026	8,108	0	98,656	0	0	95,759	0	0	24	0	82,3	62,1	0,49	0,45	-12,1
11.02.2026	6,792	0	69,52	0	0	67,62	0	0	24	0	79	55,1	0,5	0,44	-12,4
12.02.2026	6,371	0	78,005	0	0	76,174	0	0	24	0	72,5	52,6	0,49	0,44	-3,8
13.02.2026	6,575	0	95,868	0	0	93,643	0	0	24	0	72,1	55,3	0,46	0,42	-0,7
14.02.2026	6,591	0	95,25	0	0	92,793	0	0	24	0	76,4	59,5	0,51	0,47	-1,2
15.02.2026	7,183	0	98,192	0	0	95,402	0	0	24	0	80,7	62,8	0,51	0,47	-6,7
16.02.2026	7,947	0	100,816	0	0	97,912	0	0	24	0	81,4	62	0,51	0,47	-11,2
17.02.2026	8,115	0	99,985	0	0	97,106	0	0	24	0	81,4	61,4	0,51	0,46	-17,4
18.02.2026	7,34	0	89,024	0	0	86,587	0	0	24	0	79,1	58,9	0,51	0,46	-11,6
19.02.2026	6,916	0	77,631	0	0	75,603	0	0	24	0	77,1	55,2	0,52	0,47	-
20.02.2026	6,842	0	74,046	0	0	72,067	0	0	24	0	78	55,4	0,53	0,47	-
Итого:	235,294	0	2666,378	0	0	2588,658	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,199														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	3716,177	40281,648	0	0,862	39363,406	0	0,85	30206	231
20.02.2026	3951,472	42948,026	0	0,862	41952,068	0	0,85	30950	231

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 13:42:43