

#166006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Левитана 37, Калининград

5294

7389

ТВ7 (ASCII)

14014805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	4,755	0	43,193	0	0	42,13	0	0	24	0	74,5	47,6	0,47	0,42	-
22.10.2025	4,052	0	34,789	0	0	33,981	0	0	24	0	72,1	43,7	0,47	0,42	-
23.10.2025	3,517	0	28,069	0	0	27,419	0	0	24	0	72	41,4	0,48	0,42	-
24.10.2025	3,483	0	27,829	0	0	27,183	0	0	24	0	72,1	41,5	0,47	0,42	-
25.10.2025	3,105	0	25,477	0	0	24,892	0	0	24	0	71,7	41,9	0,47	0,42	-
26.10.2025	3,332	0	28,15	0	0	27,503	0	0	24	0	71,7	42,8	0,47	0,42	-
27.10.2025	4,137	0	33,101	0	0	32,308	0	0	24	0	73,4	42,9	0,48	0,42	-
28.10.2025	4,017	0	30,675	0	0	29,927	0	0	24	0	74,1	42	0,48	0,42	-
29.10.2025	4,225	0	32,94	0	0	32,131	0	0	24	0	74,4	43	0,47	0,42	-
30.10.2025	3,84	0	34,713	0	0	33,958	0	0	24	0	69,4	42,4	0,47	0,42	-
31.10.2025	3,842	0	35,197	0	0	34,44	0	0	24	0	69,1	42,5	0,48	0,42	-
01.11.2025	4,092	0	38,745	0	0	37,883	0	0	24	0	70,3	44,5	0,49	0,44	-
02.11.2025	3,121	0	23,336	0	0	22,765	0	0	24	0	74,3	41,6	0,51	0,45	-
03.11.2025	3,089	0	22,901	0	0	22,339	0	0	24	0	74,5	41,5	0,53	0,46	-
04.11.2025	3,353	0	25,347	0	0	24,715	0	0	24	0	75,1	42,7	0,53	0,47	-
05.11.2025	3,542	0	24,584	0	0	23,952	0	0	24	0	76,4	41,1	0,54	0,48	-
06.11.2025	3,808	0	26,161	0	0	25,478	0	0	24	0	77	41,4	0,54	0,47	-
07.11.2025	4,3	0	30,067	0	0	29,27	0	0	24	0	77,7	42,7	0,54	0,48	-
08.11.2025	4,314	0	32,588	0	0	31,717	0	0	24	0	78	45,6	0,54	0,48	-
09.11.2025	4,294	0	32,91	0	0	32,04	0	0	24	0	77,6	45,6	0,54	0,48	-
10.11.2025	4,633	0	33,785	0	0	32,894	0	0	24	0	77,5	43,9	0,55	0,49	-
11.11.2025	4,256	0	29,87	0	0	29,08	0	0	24	0	77,6	42,7	0,56	0,49	-
12.11.2025	4,38	0	30,239	0	0	29,425	0	0	24	0	78,3	42,8	0,56	0,49	-
13.11.2025	3,873	0	26,097	0	0	25,404	0	0	24	0	77,8	41,4	0,56	0,49	-
14.11.2025	3,837	0	26,298	0	0	25,611	0	0	24	0	77,2	41,4	0,56	0,5	-
15.11.2025	4,413	0	34,139	0	0	33,23	0	0	24	0	77,9	46,2	0,56	0,5	-
16.11.2025	5,275	0	48,862	0	0	47,572	0	0	24	0	77,6	51,1	0,55	0,49	-
17.11.2025	5,476	0	50,106	0	0	48,861	0	0	24	0	75	48,3	0,55	0,5	-
18.11.2025	5,83	0	55,584	0	0	54,195	0	0	24	0	75,1	49,5	0,55	0,5	-
19.11.2025	5,508	0	47,926	0	0	46,721	0	0	24	0	75,4	47,3	0,56	0,5	-
20.11.2025	6,209	0	55,789	0	0	54,307	0	0	24	0	77,7	50,4	0,56	0,5	-
Итого:	129,908	0	1049,467	0	0	1023,331	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,028														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	3231,742	35522,236	0	0,862	34726,065	0	0,85	28002	227
20.11.2025	3361,649	36571,704	0	0,862	35749,394	0	0,85	28746	227

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:32:32