

#166005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ВГТРК, ФГУП

Клиническая 19, Калининград

8292

ТВ7 (ASCII)

17051711

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	6,619	0	75,957	0	0	74,231	0	0	24	0	71,3	50	0,47	0,38	-
22.10.2025	6,586	0	75,304	0	0	73,595	0	0	24	0	71,2	49,8	0,47	0,38	-
23.10.2025	6,608	0	77,466	0	0	75,704	0	0	24	0	71,3	50,4	0,47	0,38	-
24.10.2025	6,484	0	75,62	0	0	73,916	0	0	24	0	71	50	0,47	0,38	-
25.10.2025	6,453	0	73,649	0	0	71,978	0	0	24	0	71,2	49,8	0,46	0,38	-
26.10.2025	6,425	0	72,283	0	0	70,636	0	0	24	0	71,3	49,6	0,46	0,38	-
27.10.2025	6,347	0	70,769	0	0	69,167	0	0	24	0	71,1	49,2	0,46	0,38	-
28.10.2025	6,466	0	71,729	0	0	70,104	0	0	24	0	71,1	49,1	0,46	0,38	-
29.10.2025	5,899	0	67,6	0	0	66,07	0	0	24	0	71,1	49,8	0,46	0,37	-
30.10.2025	3,603	0	40,92	0	0	39,995	0	0	22	2	71,1	49,7	0,44	0,35	-
31.10.2025	5,822	0	70,399	0	0	68,908	0	0	13	11	68,4	48,4	0,44	0,36	-
01.11.2025	6,515	0	72,675	0	0	71,04	0	0	24	0	70,8	49	0,47	0,38	-
02.11.2025	6,758	0	77,299	0	0	75,542	0	0	24	0	71,3	50	0,48	0,38	-
03.11.2025	6,74	0	78,076	0	0	76,301	0	0	24	0	71,3	50,3	0,48	0,38	-
04.11.2025	6,62	0	75,429	0	0	73,714	0	0	24	0	71,2	49,8	0,47	0,38	-
05.11.2025	6,638	0	76,549	0	0	74,809	0	0	24	0	71,2	50	0,48	0,38	-
06.11.2025	6,587	0	75,064	0	0	73,358	0	0	24	0	71,3	49,9	0,47	0,38	-
07.11.2025	6,476	0	72,199	0	0	70,56	0	0	24	0	71,2	49,3	0,47	0,38	-
08.11.2025	6,289	0	70,549	0	0	68,975	0	0	24	0	70,5	48,8	0,46	0,38	-
09.11.2025	6,514	0	71,866	0	0	70,24	0	0	24	0	71,1	48,9	0,46	0,38	-
10.11.2025	6,629	0	72,066	0	0	70,422	0	0	24	0	71,4	48,9	0,47	0,38	-
11.11.2025	6,698	0	73,128	0	0	71,452	0	0	24	0	71,6	49,2	0,47	0,38	-
12.11.2025	6,564	0	72,327	0	0	70,681	0	0	24	0	71,3	49,2	0,47	0,38	-
13.11.2025	6,605	0	74,14	0	0	72,456	0	0	24	0	71,2	49,4	0,47	0,38	-
14.11.2025	6,566	0	74,844	0	0	73,156	0	0	24	0	70,9	49,5	0,47	0,38	-
15.11.2025	6,567	0	72,243	0	0	70,593	0	0	24	0	71,3	49,1	0,46	0,38	-
16.11.2025	7,472	0	82,034	0	0	80,026	0	0	24	0	74,3	52	0,45	0,38	-
17.11.2025	7,379	0	83,595	0	0	81,61	0	0	24	0	73	51,5	0,46	0,39	-
18.11.2025	7,549	0	93,995	0	0	91,828	0	0	24	0	71,9	52,3	0,46	0,39	-
19.11.2025	7,488	0	90,442	0	0	88,345	0	0	24	0	72,1	51,8	0,46	0,39	-
20.11.2025	7,921	0	94,55	0	0	92,261	0	0	24	0	73,8	53,3	0,46	0,39	-
Итого:	203,887	0	2324,766	0	0	2271,673	0	0	731	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,698														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

731

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	91,61	1095,78	0	0	1070,944	0	0	2146	5
20.11.2025	295,499	3420,544	0	0	3342,614	0	0	2877	18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:35:43