

#135685#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.06.2025 по 29.06.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 5774  
Янавова 34-40, Калининград  
5774

Заводской номер счётчика 00262877	Показания прибора, Гкал 29.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4172,167	4168,991	3.176

Подпись исполнителя



ОУ 20.06.2025 око  
20. met.

#135534#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 29.06.2025.

Номер абонента 5774  
Порядковый номер 6948  
Тип теплосчёта ВКТ-7  
Заводской номер 00262877  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 30.07.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,488	0,003	92,89	92,67	90,72	90,82	-0,1	24	0	0	71,7	66,3	5,4	0,6	0,4
25.06.2025	-	0,463	0,006	89,35	89,12	87,34	87,34	0	24	0	0	71,4	66,1	5,22	0,6	0,4
26.06.2025	-	0,423	0,008	89,79	89,48	87,78	87,67	0,11	24	0	0	71,4	66,8	4,68	0,6	0,4
27.06.2025	-	0,416	0,012	90,02	89,75	88,01	87,91	0,1	24	0	0	71,5	66,9	4,6	0,6	0,4
28.06.2025	-	0,455	0,014	90,46	90,16	88,44	88,33	0,11	24	0	0	71,5	66,5	5	0,6	0,4
29.06.2025	-	0,487	0,015	90,16	89,78	88,15	87,99	0,16	24	0	0	71,4	66	5,37	0,6	0,4
Итого:	-	2,732	0,058	542,67	540,96	530,44	530,06	0,38	144	0	-	71,48	66,43	5,04	0,6	0,4

Общее время работы системы

144 час.

Период нормальной работы системы

144 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	4168,991	154022,81	113408,4	150395,75	111452,2
29.06.2025	4172,167	154656,12	114039,67	151014,82	112070,74

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---