

#207208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,122	-0,104	169,6	168,98	164,31	166,72	-2,41	24	0	0	85,1	53,2	31,9	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	5,045	-0,112	176,43	175,95	171	173,52	-2,52	24	0	0	84,5	54,2	30,27	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	4,881	-0,119	182,29	182,06	176,96	179,6	-2,64	24	0	0	82,2	53,8	28,35	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	4,751	-0,128	186,34	186,27	180,9	183,65	-2,75	24	0	0	81,9	54,8	27,06	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,773	-0,112	176,48	176,21	171,26	173,81	-2,55	24	0	0	82,6	54	28,63	0,6	0,4	-6
29.01.2026	5,163	-0,105	170,19	169,47	164,77	167,16	-2,39	24	0	0	86	53,9	32,06	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	5,264	-0,105	166,84	166,03	161,42	163,8	-2,38	24	0	0	87,1	53,7	33,36	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	5,397	-0,101	165,7	164,76	160,22	162,57	-2,35	24	0	0	87,7	53,3	34,41	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	5,463	-0,091	159,92	158,89	154,62	156,86	-2,24	24	0	0	88,3	52,3	36,04	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	5,695	-0,093	162,6	161,39	157	159,23	-2,23	24	0	0	90,1	53,2	36,97	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	5,68	-0,108	171,4	170,22	165,46	167,77	-2,31	24	0	0	90,6	55,5	35,03	0,6	0,4	-18
04.02.2026	5,696	-0,11	175,8	174,68	169,77	172,15	-2,38	24	0	0	89,8	55,6	34,26	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	5,509	-0,121	185,74	184,93	179,6	182,18	-2,58	24	0	0	87,8	56,4	31,43	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	5,096	-0,125	189,03	188,69	183,27	186	-2,73	24	0	0	83,9	55,4	28,58	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	5,027	-0,121	185,93	185,64	180,4	183,06	-2,66	24	0	0	83,1	54,4	28,63	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,904	-0,119	179,41	179,06	173,93	176,54	-2,61	24	0	0	83,7	54,7	28,98	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	5,074	-0,105	167,12	166,39	161,71	164,03	-2,32	24	0	0	86,9	54,8	32,11	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	5,083	-0,109	169,49	168,87	164,11	166,55	-2,44	24	0	0	86	54,2	31,73	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	4,881	-0,127	186,92	186,8	181,42	184,2	-2,78	24	0	0	82,2	54,5	27,7	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	4,496	-0,128	189,48	189,68	184,28	187,11	-2,83	24	0	0	79,1	53,9	25,21	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	4,495	-0,119	182,05	182,16	177,1	179,78	-2,68	24	0	0	78,8	52,6	26,14	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,947	-0,127	183,33	183,04	177,72	180,42	-2,7	24	0	0	84,1	55,5	28,62	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	5,216	-0,124	178,94	178,3	173,03	175,63	-2,6	24	0	0	87,8	56,8	30,93	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	5,476	-0,114	175,25	174,27	169,22	171,63	-2,41	24	0	0	90,1	57	33,1	0,6	0,4	-
17.02.2026	5,29	-0,114	175,99	175,16	170,1	172,53	-2,43	24	0	0	88,6	56,8	31,84	0,6	0,4	-
Итого:	128,424	0	4412,27	4397,9	4273,58	4336,5	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	128,424															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	2043,567	147269,68	148551,12	143820,43	146250,72
17.02.2026	2171,991	151681,95	152949,02	148094,01	150587,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 15:07:40