

#146635#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/25г.-22/09/25г.

Абонтент: НУК Домоуправление 1

Адрес: Фрунзе, 58-58а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00209281

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0хAFD0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2025	71,77	68,3	3,47	165,55	161,73	168,17	164,62	-2,89	6	4	0,369	-0,171	24	0	
25.08.2025	72,03	68,62	3,41	164,66	160,84	167,33	163,74	-2,9	6	4	0,355	-0,175	24	0	
26.08.2025	72,69	69,29	3,4	167,1	163,2	169,88	166,21	-3,01	6	4	0,354	-0,182	24	0	
27.08.2025	71,81	68,34	3,47	164,58	160,79	167,23	163,69	-2,9	6	4	0,362	-0,172	24	0	
28.08.2025	71,58	68,21	3,37	168,14	164,33	170,89	167,32	-2,99	6	4	0,356	-0,18	24	0	
29.08.2025	71,86	68,62	3,24	169,75	165,85	172,49	168,8	-2,95	6	4	0,343	-0,179	24	0	
30.08.2025	72,17	68,98	3,19	169,6	165,66	172,4	168,7	-3,04	6	4	0,323	-0,185	24	0	
31.08.2025	72,04	68,78	3,26	168,94	165,02	171,62	167,92	-2,9	6	4	0,344	-0,173	24	0	
01.09.2025	72,1	68,99	3,11	171,11	167,15	173,9	170,18	-3,03	6	4	0,316	-0,185	24	0	
02.09.2025	71,69	68,38	3,31	155,63	152,03	158,01	154,67	-2,64	6	4	0,328	-0,158	24	0	
03.09.2025	72,18	68,88	3,3	153,16	149,59	155,3	151,94	-2,35	6	4	0,341	-0,141	24	0	
04.09.2025	72,52	69,88	2,64	153,65	150,04	155,94	152,52	-2,48	6	4	0,23	-0,148	24	0	
05.09.2025	72,33	69,87	2,46	158,49	154,77	160,76	157,2	-2,43	6	4	0,221	-0,147	24	0	
06.09.2025	71,96	68,76	3,2	162,2	158,44	164,56	161,06	-2,62	6	4	0,333	-0,157	24	0	
07.09.2025	72,22	68,84	3,38	158,9	155,22	161,09	157,62	-2,4	6	4	0,365	-0,145	24	0	
08.09.2025	72,7	69,68	3,02	164,54	160,66	166,86	163,22	-2,56	6	4	0,31	-0,156	24	0	
09.09.2025	71,97	68,91	3,06	162,35	158,6	164,64	161,09	-2,49	6	4	0,321	-0,152	24	0	
10.09.2025	71,59	68,3	3,29	161,59	157,91	163,81	160,37	-2,46	6	4	0,359	-0,146	24	0	
11.09.2025	71,87	68,69	3,18	160,02	156,32	162,32	158,85	-2,53	6	4	0,328	-0,152	24	0	
12.09.2025	72,25	68,85	3,4	160,5	156,75	162,74	159,26	-2,51	6	4	0,366	-0,152	24	0	
13.09.2025	72,2	68,58	3,62	161,12	157,4	163,32	159,83	-2,43	6	4	0,41	-0,144	24	0	
14.09.2025	71,48	67,81	3,67	158,63	155	160,8	157,46	-2,46	6	4	0,408	-0,145	24	0	
15.09.2025	72,16	68,68	3,48	162,34	158,57	164,51	161,03	-2,46	6	4	0,389	-0,149	24	0	
16.09.2025	71,95	68,6	3,35	162,76	159,02	164,98	161,48	-2,46	6	4	0,372	-0,147	24	0	
17.09.2025	71,77	68,38	3,39	161,5	157,79	163,26	159,78	-1,99	6	4	0,405	-0,115	24	0	*
18.09.2025	71,9	68,31	3,59	162,24	158,5	164,51	161,05	-2,55	6	4	0,398	-0,153	24	0	
19.09.2025	72,4	68,89	3,51	162,5	158,7	164,81	161,29	-2,59	6	4	0,384	-0,155	24	0	
20.09.2025	72,09	68,59	3,5	156,23	152,6	158,53	155,17	-2,57	6	4	0,36	-0,154	24	0	
21.09.2025	72,1	68,26	3,84	157,48	153,81	159,66	156,31	-2,5	6	4	0,426	-0,148	24	0	
22.09.2025	71,47	67,93	3,54	157,58	153,99	159,87	156,54	-2,55	6	4	0,378	-0,149	24	0	
Итого:				4862,8	4750,28	4934,1	4828,92	-78,64			10,554	-4,715	720	0	
Средние:	72,02	68,7	3,32						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2524:00	119698,42	116925,14	120836,94	118948,95	-2023,81	1579,232	-100,762	17015	5535
22/09/2524:00	124561,26	121675,42	125771,13	123777,87	-2102,45	1589,786	-105,477	17735	5535
Итого:	4862,84	4750,28	4934,19	4828,92	-78,64	10,554	-4,715	720	0

Период нормальной работы 23/08/25-22/09/25

Период отсутств.счета 23/08/25-22/09/25

Время работы прибора 23/08/25-22/09/25

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



Теплосчетчик
ИП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИЧЯЛ
23 09 25