

#166003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	3,571	-0,128	200,3	201,21	195,66	198,57	-2,91	24	0	0	72,1	53,1	19,01	0,6	0,4	-
23.10.2025	3,554	-0,131	203,45	204,35	198,71	201,57	-2,86	24	0	0	72,4	53,7	18,64	0,6	0,4	-
24.10.2025	3,521	-0,125	199,02	199,93	194,45	197,3	-2,85	24	0	0	72	53,1	18,86	0,6	0,4	-
25.10.2025	3,591	-0,122	194,58	195,42	190,04	192,85	-2,81	24	0	0	72,4	52,8	19,64	0,6	0,4	-
26.10.2025	3,535	-0,119	191,48	192,24	187	189,74	-2,74	24	0	0	72,4	52,7	19,66	0,6	0,4	-
27.10.2025	3,552	-0,114	188,62	189,32	184,23	186,91	-2,68	24	0	0	72,2	52,2	20,01	0,6	0,4	-
28.10.2025	3,561	-0,119	191,05	191,86	186,63	189,4	-2,77	24	0	0	72	52,2	19,84	0,6	0,4	-
29.10.2025	3,606	-0,122	194,93	195,69	190,34	193,16	-2,82	24	0	0	72,4	52,7	19,69	0,6	0,4	-
30.10.2025	3,563	-0,124	198,44	199,24	193,79	196,61	-2,82	24	0	0	72,2	53,1	19,13	0,6	0,4	-
31.10.2025	3,141	-0,108	176,91	177,78	172,99	175,55	-2,56	24	0	0	70,1	51,2	18,89	0,6	0,4	-
01.11.2025	3,563	-0,122	194,03	194,92	189,58	192,39	-2,81	24	0	0	71,9	52,4	19,54	0,6	0,4	-
02.11.2025	3,632	-0,129	203,74	204,64	198,97	201,9	-2,93	24	0	0	72,4	53,4	19,02	0,6	0,4	-
03.11.2025	3,639	-0,133	205,25	206,18	200,45	203,4	-2,95	24	0	0	72,4	53,5	18,91	0,6	0,4	-
04.11.2025	3,595	-0,126	199,14	200,05	194,5	197,4	-2,9	24	0	0	72,4	53,1	19,24	0,6	0,4	-
05.11.2025	3,777	-0,128	202,38	203,13	197,63	200,51	-2,88	24	0	0	72,3	52,4	19,84	0,6	0,4	-
06.11.2025	3,759	-0,126	200,16	200,96	195,48	198,37	-2,89	24	0	0	72,5	52,5	19,98	0,6	0,4	-
07.11.2025	3,493	-0,124	193,09	193,95	188,6	191,38	-2,78	24	0	0	72,2	53	19,27	0,6	0,4	-
08.11.2025	3,466	-0,109	183,74	184,44	179,52	182,12	-2,6	24	0	0	71,7	51,6	20,04	0,6	0,4	-
09.11.2025	3,547	-0,114	183,42	184,14	179,23	181,88	-2,65	24	0	0	72	51,5	20,52	0,6	0,4	-
10.11.2025	3,635	-0,121	190,41	191,15	185,94	188,69	-2,75	24	0	0	72,5	52,2	20,3	0,6	0,4	-
11.11.2025	3,603	-0,118	192,77	193,48	188,27	190,95	-2,68	24	0	0	72,6	52,7	19,86	0,6	0,4	-
12.11.2025	3,593	-0,119	191,02	191,8	186,58	189,33	-2,75	24	0	0	72,5	52,5	20,01	0,6	0,4	-
13.11.2025	3,565	-0,126	195,71	196,57	191,18	194,01	-2,83	24	0	0	72,2	52,7	19,42	0,6	0,4	-
14.11.2025	3,549	-0,125	197,28	198,11	192,72	195,51	-2,79	24	0	0	72,1	53	19,16	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,606	-0,112	185,23	185,9	180,88	183,54	-2,66	24	0	0	72,5	51,9	20,67	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,865	-0,108	174,67	175,04	170,31	172,81	-2,5	24	0	0	75,2	51,8	23,44	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,741	-0,112	184,37	184,9	179,97	182,55	-2,58	24	0	0	73,4	51,9	21,51	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,697	-0,103	178,46	178,98	174,29	176,81	-2,52	24	0	0	72,5	50,6	21,92	0,6	0,4	-
19.11.2025	3,74	-0,111	182,47	183,03	178,17	180,78	-2,61	24	0	0	72,6	50,9	21,71	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,879	-0,106	176,04	176,42	171,74	174,26	-2,52	24	0	0	74,3	51	23,31	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,883	-0,112	183,89	184,34	179,45	182,05	-2,6	24	0	0	74	51,6	22,36	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,909	-0,11	183,23	183,62	178,72	181,31	-2,59	24	0	0	74,5	51,9	22,6	0,6	0,4	-
23.11.2025	4,311	-0,107	178,6	178,64	173,76	176,24	-2,48	24	0	0	78,8	53,2	25,54	0,6	0,4	-
Итого:	120,242	0	6297,88	6321,43	6149,78	6239,85	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,242															

Общее время работы системы, ч792

Период нормальной работы системы, ч792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	1663,302	129996,17	131243,78	126984,5	129165,91
23.11.2025	1783,544	136294,05	137565,21	133134,28	135405,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:20:54