

#190089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086

Фрунзе 58-58а, Калининград

7086

6947

ВКТ-7

00209281

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,332	-0,11	179,91	179,89	174,98	177,47	-2,49	24	0	0	79,3	53,8	25,48	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	4,177	-0,11	183,22	183,38	178,44	180,97	-2,53	24	0	0	77,1	53	24,13	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	4,187	-0,11	181,54	181,71	176,81	179,35	-2,54	24	0	0	76,8	52,4	24,41	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	4,134	-0,11	180,46	180,74	175,84	178,46	-2,62	24	0	0	76,1	51,9	24,25	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	4,123	-0,111	183,32	183,59	178,7	181,3	-2,6	24	0	0	75,5	51,7	23,79	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	4,045	-0,108	179,5	179,74	174,97	177,5	-2,53	24	0	0	75,3	51,5	23,84	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	4,171	-0,106	178,85	179,03	174,26	176,76	-2,5	24	0	0	76,1	51,5	24,63	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	4,018	-0,112	182,64	183,04	178,15	180,78	-2,63	24	0	0	74,5	51,3	23,27	0,6	0,4	-
02.12.2025	4,165	-0,107	177,63	177,8	173,07	175,57	-2,5	24	0	0	76,3	51,5	24,78	0,6	0,4	-
03.12.2025	3,86	-0,102	180,53	181	176,32	178,89	-2,57	24	0	0	72,3	49,7	22,6	0,6	0,4	-
04.12.2025	3,896	-0,116	188,12	188,7	183,72	186,45	-2,73	24	0	0	72,4	50,5	21,93	0,6	0,4	-
05.12.2025	3,829	-0,121	195,1	195,82	190,58	193,36	-2,78	24	0	0	72,4	51,6	20,82	0,6	0,4	-
06.12.2025	3,751	-0,123	197,26	198,05	192,69	195,54	-2,85	24	0	0	72,2	52	20,22	0,6	0,4	-
07.12.2025	3,691	-0,108	185,29	185,94	181,08	183,68	-2,6	24	0	0	71,7	50,6	21,09	0,6	0,4	-
08.12.2025	3,76	-0,118	190,51	191,15	186,03	188,77	-2,74	24	0	0	72,3	51,4	20,95	0,6	0,4	-
09.12.2025	3,751	-0,127	200,89	201,69	196,2	199,06	-2,86	24	0	0	72,4	52,6	19,85	0,6	0,4	-
10.12.2025	3,705	-0,128	201,48	202,36	196,81	199,73	-2,92	24	0	0	72,1	52,5	19,57	0,6	0,4	-
11.12.2025	3,693	-0,126	200,49	201,33	195,88	198,72	-2,84	24	0	0	71,9	52,3	19,59	0,6	0,4	-
12.12.2025	3,719	-0,123	200,03	200,81	195,37	198,21	-2,84	24	0	0	72,4	52,6	19,77	0,6	0,4	-
13.12.2025	3,696	-0,118	191,21	191,9	186,77	189,49	-2,72	24	0	0	72,1	51,6	20,51	0,6	0,4	-
14.12.2025	3,72	-0,127	197,58	198,39	192,97	195,85	-2,88	24	0	0	72,3	52,2	20,04	0,6	0,4	-
15.12.2025	3,657	-0,114	185,9	186,57	181,63	184,31	-2,68	24	0	0	71,7	50,8	20,88	0,6	0,4	-
16.12.2025	3,805	-0,108	182,04	182,53	177,74	180,35	-2,61	24	0	0	72,6	50,5	22,11	0,6	0,4	-
17.12.2025	3,931	-0,102	177,15	177,45	172,79	175,29	-2,5	24	0	0	74,5	51	23,47	0,6	0,4	-
18.12.2025	3,937	-0,109	180,78	181,2	176,35	178,96	-2,61	24	0	0	74,5	51,4	23,05	0,6	0,4	-
19.12.2025	3,725	-0,115	185,46	186,08	181,12	183,79	-2,67	24	0	0	72,4	51,2	21,29	0,6	0,4	-
20.12.2025	3,788	-0,117	192,8	193,47	188,34	191,05	-2,71	24	0	0	72,2	51,4	20,82	0,6	0,4	-
21.12.2025	3,747	-0,12	193,9	194,61	189,38	192,17	-2,79	24	0	0	72,1	51,6	20,52	0,6	0,4	-
22.12.2025	3,738	-0,121	192,92	193,66	188,42	191,22	-2,8	24	0	0	72,3	51,7	20,59	0,6	0,4	-
Итого:	112,751	0	5446,51	5461,63	5315,41	5393,05	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,751															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1783,544	136294,05	137565,21	133134,28	135405,76
22.12.2025	1900,376	141924,29	143210,86	138628,65	140980,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 11:14:05