

#193657#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	4,081	-0,116	183,73	184,02	178,96	181,61	-2,65	24	0	0	76,5	52,9	23,55	0,6	0,4	0
24.12.2025	4,727	-0,107	176,48	176,05	171,19	173,57	-2,38	24	0	0	83,2	54,9	28,32	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	4,446	-0,105	172,9	172,75	168,03	170,48	-2,45	24	0	0	80,3	53,1	27,22	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	4,012	-0,126	195,47	196,15	190,82	193,7	-2,88	24	0	0	73,4	51,6	21,77	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	3,832	-0,121	188,59	189,39	184,24	187,12	-2,88	24	0	0	71,9	50,3	21,56	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	3,774	-0,111	178,76	179,48	174,67	177,4	-2,73	24	0	0	71,6	49,3	22,35	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	3,891	-0,113	178,44	179,03	174,18	176,91	-2,73	24	0	0	73,2	50,1	23,11	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	4,256	-0,114	175,49	175,69	170,82	173,47	-2,65	24	0	0	77,7	52	25,67	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	4,504	-0,112	171,67	171,61	166,81	169,36	-2,55	24	0	0	80,4	52,6	27,75	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	4,397	-0,112	171,7	171,75	166,92	169,49	-2,57	24	0	0	79,8	52,6	27,13	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	4,18	-0,117	180,25	180,56	175,55	178,23	-2,68	24	0	0	77	52,4	24,58	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	4,248	-0,111	174,21	174,38	169,61	172,2	-2,59	24	0	0	77,5	51,7	25,8	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	4,372	-0,11	169,97	169,94	165,22	167,77	-2,55	24	0	0	79,7	52,5	27,24	0,6	0,4	-4
05.01.2026	4,535	-0,116	173,2	173,15	168,3	170,9	-2,6	24	0	0	80,4	52,6	27,73	0,6	0,4	-3
06.01.2026	4,542	-0,106	167,09	166,9	162,24	164,69	-2,45	24	0	0	81,8	53	28,77	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	4,867	-0,108	169,94	169,48	164,73	167,2	-2,47	24	0	0	84,1	53,8	30,3	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	4,915	-0,097	162,18	161,53	157,05	159,35	-2,3	24	0	0	85,6	53,6	32,02	0,6	0,4	-11
09.01.2026	4,933	-0,103	164,44	163,9	159,3	161,68	-2,38	24	0	0	85,4	53,7	31,7	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	4,823	-0,109	171,59	171,27	166,52	169	-2,48	24	0	0	82,7	53	29,71	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	4,695	-0,111	171,91	171,69	166,89	169,42	-2,53	24	0	0	81,9	53	28,89	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	4,772	-0,108	169,57	169,26	164,48	167	-2,52	24	0	0	83,2	53,4	29,79	0,6	0,4	-
13.01.2026	4,803	-0,101	160,82	160,36	155,87	158,26	-2,39	24	0	0	84,6	53	31,57	0,6	0,4	-
14.01.2026	4,862	-0,098	161,99	161,49	157,07	159,43	-2,36	24	0	0	83,9	52,2	31,69	0,6	0,4	-
15.01.2026	4,475	-0,106	170,36	170,33	165,7	168,2	-2,5	24	0	0	79,2	51,5	27,75	0,6	0,4	-
16.01.2026	4,661	-0,105	166,61	166,43	161,83	164,33	-2,5	24	0	0	81,2	51,7	29,55	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,962	-0,114	173,24	172,85	167,94	170,48	-2,54	24	0	0	84,3	54	30,32	0,6	0,4	-
18.01.2026	5,009	-0,11	170	169,48	164,65	167,14	-2,49	24	0	0	85,4	54,2	31,21	0,6	0,4	-
19.01.2026	5,114	-0,112	172,21	171,57	166,68	169,16	-2,48	24	0	0	86,5	55,1	31,44	0,6	0,4	-
20.01.2026	5,077	-0,111	171,82	171,26	166,4	168,91	-2,51	24	0	0	85,6	54,3	31,29	0,6	0,4	-
21.01.2026	5,177	-0,114	173,82	173,2	168,23	170,74	-2,51	24	0	0	86,5	55	31,53	0,6	0,4	-
22.01.2026	5,168	-0,105	167,04	166,34	161,71	164,12	-2,41	24	0	0	86,1	53,4	32,7	0,6	0,4	-
23.01.2026	5,162	-0,111	173,63	172,99	168,13	170,59	-2,46	24	0	0	85,7	54,3	31,45	0,6	0,4	-
Итого:	147,272	0	5529,12	5524,28	5370,74	5451,91	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	147,272															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2025	1896,295	141740,56	143026,84	138449,69	140798,81
23.01.2026	2043,567	147269,68	148551,12	143820,43	146250,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 16:41:04