

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Нарвская 75, Калининград
4395
9827
ТВ7 (АСЦП)
23189555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	10,768	0	121,97	120,41	0	119,371	119,173	0	24	0	68,7	47,2	0,51	0,44	-8,3
25.01.2026	10,684	0	121,91	120,37	0	119,324	119,126	0	24	0	68,7	47,3	0,52	0,44	-9,4
26.01.2026	10,132	0	121,86	120,34	0	119,398	119,133	0	24	0	66,8	46,6	0,52	0,44	-7,3
27.01.2026	10,138	0	121,82	120,31	0	119,334	119,091	0	24	0	67,2	47	0,52	0,45	-4,4
28.01.2026	10,04	0	121,86	120,37	0	119,401	119,163	0	24	0	66,7	46,7	0,51	0,44	-3,8
29.01.2026	10,916	0	121,99	120,38	0	119,309	119,096	0	24	0	69,9	48,1	0,51	0,44	-6
30.01.2026	11,034	0	122,01	120,41	0	119,337	119,135	0	24	0	69,9	47,8	0,51	0,44	-9,7
31.01.2026	11,228	0	122,02	120,39	0	119,32	119,115	0	24	0	70,2	47,8	0,51	0,44	-12,4
01.02.2026	11,299	0	122,01	120,38	0	119,326	119,137	0	24	0	70	47,4	0,51	0,43	-13,8
02.02.2026	11,807	0	122,08	120,4	0	119,291	119,131	0	24	0	71,5	47,9	0,51	0,43	-18,9
03.02.2026	11,894	0	122,03	120,33	0	119,176	119,017	0	24	0	72,4	48,6	0,51	0,44	-20,1
04.02.2026	11,881	0	122,01	120,3	0	119,159	118,982	0	24	0	72,4	48,6	0,51	0,44	-18
05.02.2026	11,45	0	121,97	120,3	0	119,201	118,998	0	24	0	71,2	48,3	0,52	0,44	-12,3
06.02.2026	10,681	0	121,84	120,24	0	119,229	118,975	0	24	0	69,1	47,7	0,52	0,45	-7,6
07.02.2026	10,234	0	121,75	120,21	0	119,241	118,977	0	24	0	67,5	47,1	0,52	0,45	-3,2
08.02.2026	10,355	0	121,77	120,23	0	119,217	118,982	0	24	0	68,2	47,5	0,52	0,45	-3,3
09.02.2026	10,9	0	121,75	120,2	0	119,075	118,906	0	24	0	70	48,2	0,51	0,44	-4,9
10.02.2026	10,833	0	121,71	120,16	0	119,042	118,865	0	24	0	69,9	48,2	0,51	0,44	-12,1
11.02.2026	10,069	0	121,6	120,09	0	119,096	118,855	0	24	0	67,4	47,2	0,52	0,45	-12,4
12.02.2026	9,372	0	121,5	120,06	0	119,16	118,874	0	24	0	65,1	46,3	0,52	0,45	-3,8
13.02.2026	9,548	0	121,52	120,07	0	119,132	118,86	0	24	0	65,8	46,7	0,52	0,45	-0,7
14.02.2026	10,289	0	121,56	120,04	0	118,991	118,764	0	24	0	68,6	47,9	0,52	0,44	-1,2
15.02.2026	11,041	0	121,62	120,01	0	118,846	118,662	0	24	0	71,5	49,3	0,51	0,44	-6,7
16.02.2026	11,501	0	121,68	120,02	0	118,796	118,634	0	24	0	73	49,9	0,51	0,44	-11,2
17.02.2026	11,318	0	121,71	120,07	0	118,899	118,727	0	24	0	71,9	49,2	0,51	0,44	-
Итого:	269,412	0	3045,55	3006,09	0	2979,671	2974,378	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,348														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	2615,109	42336,18	41895,531	0	41763,464	41611,063	0	18301	20
17.02.2026	2884,52	45381,73	44901,621	0	44743,136	44585,44	0	18901	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:09:18