

#162616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (ASCII)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,895	0	13,29	7,95	0	13,062	7,89	0	24	0	61,3	40,9	0,53	0,5	-
25.09.2025	2,064	0	13,98	7,93	0	13,739	7,87	0	24	0	61,4	40,8	0,53	0,5	-
26.09.2025	1,99	0	13,5	7,79	0	13,268	7,733	0	24	0	61,3	40,2	0,53	0,5	-
27.09.2025	1,962	0	13,39	7,82	0	13,16	7,764	0	24	0	61,3	40,1	0,53	0,5	-
28.09.2025	2,102	0	14	7,83	0	13,758	7,773	0	24	0	61,3	40,2	0,52	0,5	-
29.09.2025	2,096	0	13,95	7,79	0	13,711	7,734	0	24	0	61,2	40	0,53	0,5	-
30.09.2025	2,163	0	14,16	7,72	0	13,916	7,665	0	24	0	61,3	39,9	0,53	0,5	-
01.10.2025	2,134	0	14,09	7,81	0	13,848	7,754	0	24	0	61,3	39,9	0,53	0,5	-
02.10.2025	2,201	0	14,46	7,82	0	14,215	7,765	0	24	0	60,9	39,7	0,53	0,5	-
03.10.2025	2,063	0	13,84	7,77	0	13,603	7,714	0	24	0	61,1	40,1	0,53	0,5	-
04.10.2025	2,075	0	13,99	7,79	0	13,753	7,734	0	24	0	60,7	40,1	0,53	0,5	-
05.10.2025	2,069	0	13,94	7,82	0	13,702	7,763	0	24	0	61	40,3	0,53	0,5	-
06.10.2025	2,063	0	13,94	7,85	0	13,7	7,791	0	24	0	61,3	40,9	0,53	0,5	-
07.10.2025	2,093	0	14,08	7,83	0	13,837	7,77	0	24	0	61,4	41,1	0,53	0,5	-
08.10.2025	1,956	0	13,44	7,79	0	13,208	7,731	0	24	0	61,3	40,8	0,53	0,5	-
09.10.2025	1,851	0	13,18	7,83	0	12,958	7,772	0	24	0	60,5	40,7	0,53	0,5	-
10.10.2025	1,879	0	13,31	7,79	0	13,088	7,732	0	24	0	60,3	40,6	0,53	0,5	-
11.10.2025	1,842	0	13,17	7,8	0	12,949	7,741	0	24	0	60,4	40,9	0,53	0,5	-
12.10.2025	2,145	0	14,52	7,82	0	14,276	7,76	0	24	0	60,5	41,2	0,52	0,49	-
13.10.2025	2,112	0	14,36	7,81	0	14,119	7,75	0	24	0	60,5	41,1	0,53	0,5	-
14.10.2025	1,926	0	13,43	7,82	0	13,201	7,76	0	24	0	61	41	0,53	0,5	-
15.10.2025	1,947	0	13,58	7,85	0	13,349	7,79	0	24	0	60,9	41,2	0,53	0,5	-
16.10.2025	1,882	0	13,29	7,83	0	13,066	7,771	0	24	0	60,7	40,9	0,53	0,5	-
17.10.2025	1,763	0	12,71	7,81	0	12,494	7,751	0	24	0	60,9	40,7	0,53	0,5	-
18.10.2025	2,163	0	14,45	7,79	0	14,205	7,732	0	24	0	60,8	40,7	0,53	0,5	-
19.10.2025	2,111	0	14,42	7,82	0	14,182	7,762	0	24	0	60	40,5	0,52	0,49	-
20.10.2025	2,023	0	13,81	7,8	0	13,576	7,742	0	24	0	60,8	40,5	0,53	0,5	-
21.10.2025	2,077	0	13,89	7,75	0	13,651	7,693	0	24	0	61,3	40,4	0,53	0,5	-
Итого:	56,647	0	386,17	218,83	0	379,594	217,207	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,53														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	1400,237	10256,63	6157,87	0	10079,191	6104,635	0	0	0
21.10.2025	1456,884	10642,8	6376,7	0	10458,785	6321,845	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 8:30:26