

#162615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9827

ТВ7 (АСЦП)

23189555

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,1	22,5	0,08	0,08	-
02.10.2025	3,219	0	90,7	89,79	0	89,662	89,091	0	24	0	49,6	41,1	0,43	0,35	-
03.10.2025	5,165	0	158,84	157,71	0	157,333	156,716	0	24	0	45,6	37,7	0,6	0,47	-
04.10.2025	4,043	0	143,53	142,57	0	142,408	141,831	0	24	0	41,5	34,7	0,58	0,47	-
05.10.2025	4,599	0	130,1	129,14	0	128,941	128,424	0	24	0	44,1	35,5	0,54	0,45	-
06.10.2025	5,017	0	129,6	128,68	0	128,26	127,857	0	24	0	47,3	37,9	0,51	0,42	-
07.10.2025	4,285	0	129,09	128,21	0	127,967	127,496	0	24	0	43,8	35,8	0,51	0,43	-
08.10.2025	4,318	0	127,58	126,72	0	126,441	125,998	0	24	0	44,2	36	0,51	0,43	-
09.10.2025	4,461	0	126,12	125,21	0	124,94	124,475	0	24	0	45,2	36,7	0,54	0,46	-
10.10.2025	5,041	0	124,86	123,9	0	123,545	123,102	0	24	0	47,8	38,1	0,55	0,47	-
11.10.2025	5,366	0	124,13	123,16	0	122,697	122,294	0	24	0	50	39,5	0,53	0,45	-
12.10.2025	5,188	0	124,08	123,07	0	122,68	122,218	0	24	0	49,4	39,3	0,53	0,46	-
13.10.2025	4,651	0	123,92	123,01	0	122,669	122,237	0	24	0	46,7	37,7	0,52	0,45	-
14.10.2025	4,916	0	123,89	123	0	122,633	122,242	0	24	0	46,9	37,4	0,53	0,45	-
15.10.2025	4,892	0	123,83	122,93	0	122,537	122,143	0	24	0	47,5	38	0,55	0,47	-
16.10.2025	4,403	0	123,63	122,72	0	122,483	122,018	0	24	0	45	36,4	0,57	0,49	-
17.10.2025	4,415	0	123,57	122,66	0	122,425	121,956	0	24	0	45	36,4	0,56	0,49	-
18.10.2025	4,418	0	123,53	122,65	0	122,409	121,962	0	24	0	44,5	35,9	0,56	0,49	-
19.10.2025	4,416	0	123,5	122,62	0	122,394	121,942	0	24	0	44,4	35,8	0,56	0,49	-
20.10.2025	4,984	0	123,6	122,71	0	122,384	121,99	0	24	0	46,3	36,6	0,54	0,47	-
21.10.2025	5,441	0	123,7	122,8	0	122,357	122,022	0	24	0	48,5	37,9	0,53	0,45	-
Итого:	93,238	0	2521,8	2503,26	0	2497,165	2488,014	0	504	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,27														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1807,344	28327,55	28020,16	0	27956,701	27845,071	0	15541	20
21.10.2025	1900,581	30849,35	30523,42	0	30453,865	30333,085	0	16045	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 8:29:16