

#190087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 75, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9828
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23189555
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,073	0	14,01	7,96	0	13,768	7,9	0	24	0	61,4	40,7	0,55	0,51	-3,3
25.11.2025	2,27	0	14,82	7,95	0	14,566	7,892	0	24	0	61,3	40,2	0,55	0,52	-3,9
26.11.2025	2,244	0	14,71	7,96	0	14,458	7,903	0	24	0	61,2	40,1	0,55	0,52	-0,9
27.11.2025	2,185	0	14,43	7,93	0	14,182	7,873	0	24	0	61,2	40	0,55	0,51	-0,4
28.11.2025	2,045	0	13,77	7,86	0	13,535	7,805	0	24	0	61,1	39,7	0,55	0,52	-1,3
29.11.2025	2,375	0	15,23	7,92	0	14,968	7,863	0	24	0	61,3	40	0,55	0,51	-0,4
30.11.2025	2,252	0	14,72	7,94	0	14,468	7,883	0	24	0	61,2	40	0,54	0,51	-0,3
01.12.2025	2,207	0	14,44	7,86	0	14,193	7,805	0	24	0	61,2	39,7	0,55	0,51	-0,5
02.12.2025	2,332	0	14,98	7,85	0	14,723	7,794	0	24	0	61,3	39,9	0,55	0,51	-
03.12.2025	2,186	0	14,36	7,85	0	14,113	7,794	0	24	0	61,2	39,8	0,55	0,51	-
04.12.2025	2,076	0	13,88	7,83	0	13,643	7,775	0	24	0	61,2	39,8	0,55	0,52	-
05.12.2025	2,169	0	14,28	7,8	0	14,035	7,744	0	24	0	61,2	40	0,55	0,52	-
06.12.2025	2,304	0	14,92	7,83	0	14,663	7,772	0	24	0	61,3	40,5	0,55	0,51	-
07.12.2025	2,251	0	14,7	7,85	0	14,448	7,792	0	24	0	61,3	40,4	0,54	0,51	-
08.12.2025	2,272	0	14,8	7,83	0	14,546	7,772	0	24	0	61,3	40,5	0,55	0,52	-
09.12.2025	2,242	0	14,65	7,81	0	14,398	7,753	0	24	0	61,3	40,5	0,55	0,52	-
10.12.2025	2,051	0	13,82	7,77	0	13,583	7,713	0	24	0	61,2	40,5	0,55	0,52	-
11.12.2025	2,166	0	14,3	7,78	0	14,055	7,722	0	24	0	61,3	40,5	0,55	0,52	-
12.12.2025	1,99	0	13,6	7,83	0	13,367	7,772	0	24	0	61,2	40,5	0,55	0,52	-
13.12.2025	2,387	0	15,24	7,73	0	14,978	7,673	0	24	0	61,2	40,4	0,55	0,52	-
14.12.2025	2,054	0	13,82	7,78	0	13,584	7,723	0	24	0	61,2	40,3	0,54	0,51	-
15.12.2025	1,952	0	13,41	7,75	0	13,184	7,696	0	24	0	60,6	39,7	0,55	0,52	-
16.12.2025	2,042	0	13,68	7,72	0	13,446	7,665	0	24	0	61,1	39,9	0,55	0,52	-
17.12.2025	2,108	0	13,97	7,73	0	13,731	7,674	0	24	0	61,2	40	0,55	0,51	-
18.12.2025	2,016	0	13,56	7,71	0	13,328	7,656	0	24	0	61,1	39,8	0,55	0,51	-
19.12.2025	2,077	0	13,84	7,69	0	13,603	7,635	0	24	0	61,2	40,1	0,55	0,51	-
20.12.2025	1,986	0	13,45	7,72	0	13,22	7,665	0	24	0	61,1	40	0,55	0,52	-
21.12.2025	2,206	0	14,43	7,73	0	14,182	7,673	0	24	0	61,3	40,4	0,54	0,51	-
22.12.2025	1,964	0	13,36	7,69	0	13,131	7,634	0	24	0	61,2	40,2	0,55	0,51	-
23.12.2025	1,91	0	14,6	7,67	0	14,406	7,624	0	24	0	53,4	37	0,54	0,51	-
Итого:	64,392	0	427,78	234,33	0	420,505	232,645	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,38														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	1525,778	11105,83	6633,67	0	10913,862	6576,875	0	0	0
23.12.2025	1590,168	11533,61	6868	0	11334,367	6809,522	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2025 7:29:35