

#207203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Лицей № 23, МАОУ

Адрес потребителя

Вагнера 51, Калининград

Номер абонента

3782

Порядковый номер

6811

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00268791

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	7,633	273,77	264,83	264,83	24	0	0	87,3	58,5	28,78	0,51	0,44	-12,2
22.01.2026	7,59	263,47	254,81	254,81	24	0	0	87,7	57,9	29,74	0,52	0,44	-11,6
23.01.2026	7,555	274,29	265,41	265,41	24	0	0	86,9	58,4	28,42	0,51	0,44	-8,3
24.01.2026	7,327	268,85	260,16	260,16	24	0	0	86,8	58,7	28,12	0,52	0,44	-9,4
25.01.2026	7,215	283,47	274,5	274,5	24	0	0	85,7	59,5	26,24	0,53	0,44	-7,3
26.01.2026	7,071	284,64	276,12	276,12	24	0	0	83	57,4	25,58	0,53	0,44	-4,4
27.01.2026	7,081	285,98	277,47	277,47	24	0	0	82,8	57,3	25,49	0,52	0,44	-3,8
28.01.2026	7,074	274,53	266,17	266,17	24	0	0	83,8	57,2	26,56	0,51	0,44	-6
29.01.2026	7,413	263,52	255,02	255,02	24	0	0	86,8	57,8	29,02	0,51	0,43	-9,7
30.01.2026	7,715	258,86	250,2	250,2	24	0	0	88,5	57,7	30,79	0,5	0,43	-12,4
31.01.2026	7,713	254,45	245,92	245,92	24	0	0	88,6	57,3	31,31	0,49	0,43	-13,8
01.02.2026	7,757	243,47	235,16	235,16	24	0	0	89,6	56,6	32,95	0,49	0,43	-18,9
02.02.2026	8,42	246,49	237,88	237,88	24	0	0	90,6	55,2	35,35	0,5	0,43	-20,1
03.02.2026	8,707	265,76	256,37	256,37	24	0	0	91,3	57,4	33,91	0,51	0,43	-18
04.02.2026	8,532	272,04	262,54	262,54	24	0	0	90,6	58,1	32,45	0,52	0,44	-12,3
05.02.2026	8,417	291,8	281,97	281,97	24	0	0	88,8	59	29,81	0,53	0,43	-7,6
06.02.2026	7,791	296,43	287,15	287,15	24	0	0	85,2	58,2	27,09	0,53	0,43	-3,2
07.02.2026	7,131	294,31	285,46	285,46	24	0	0	83,3	58,4	24,95	0,53	0,43	-3,3
08.02.2026	7,098	286,83	278,01	278,01	24	0	0	84,4	58,9	25,49	0,51	0,43	-4,9
09.02.2026	7,799	267,71	258,87	258,87	24	0	0	87,8	57,7	30,08	0,51	0,44	-12,1
10.02.2026	7,677	269,81	261,12	261,12	24	0	0	86,6	57,2	29,36	0,53	0,44	-12,4
11.02.2026	7,254	296,96	288,11	288,11	24	0	0	83	57,8	25,15	0,53	0,44	-3,8
12.02.2026	6,688	291,91	283,8	283,8	24	0	0	79,6	56,1	23,55	0,53	0,44	-0,7
13.02.2026	6,926	294,66	286,27	286,27	24	0	0	80,8	56,6	24,16	0,53	0,43	-1,2
14.02.2026	6,907	293,73	284,68	284,68	24	0	0	84,5	60,3	24,23	0,52	0,43	-6,7
15.02.2026	7,57	291,25	281,47	281,47	24	0	0	88,8	62	26,85	0,52	0,43	-11,2
16.02.2026	8,299	278,79	268,98	268,98	24	0	0	91,1	60,3	30,8	0,52	0,43	-17,4
17.02.2026	8,222	279,61	270,04	270,04	24	0	0	89,8	59,4	30,4	0,52	0,43	-11,6
18.02.2026	7,667	290,9	281,81	281,81	24	0	0	85,2	58	27,17	0,53	0,43	-
19.02.2026	7,028	286,72	278,39	278,39	24	0	0	81,7	56,5	25,22	0,53	0,43	-
20.02.2026	7,025	291,57	283,15	283,15	24	0	0	81,5	56,7	24,79	0,53	0,43	-
Итого:	234,302	8616,58	8341,84	8341,84	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	234,302												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	570,548	28095,65	27405,76	27405,76
20.02.2026	804,85	36712,23	35747,6	35747,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:45:53