

#282679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	6,783	288,94	280,72	280,72	24	0	0	80,7	56,5	24,14	0,54	0,43	-
22.02.2026	6,188	299,32	291,48	291,48	24	0	0	77,1	55,9	21,21	0,53	0,43	-
23.02.2026	5,666	292,01	284,52	284,52	24	0	0	76,1	56,2	19,9	0,52	0,43	-
24.02.2026	5,67	280,66	273,58	273,58	24	0	0	75,4	54,7	20,71	0,53	0,43	-
25.02.2026	6,453	285,38	277,84	277,84	24	0	0	77,5	54,3	23,2	0,52	0,43	-
26.02.2026	6,137	281,67	274,48	274,48	24	0	0	75,8	53,5	22,35	0,54	0,43	-
27.02.2026	5,809	297,07	290	290	24	0	0	73,2	53,2	20,01	0,55	0,42	-
28.02.2026	5,41	304,28	297,04	297,04	24	0	0	73,1	54,9	18,21	0,53	0,42	-
01.03.2026	5,235	283,24	276,58	276,58	24	0	0	72,7	53,8	18,92	0,53	0,43	-
02.03.2026	5,467	279,9	273,24	273,24	24	0	0	73	53	20	0,55	0,42	-
03.03.2026	5,244	265,18	258,88	258,88	24	0	0	73	52,8	20,25	0,54	0,42	-
04.03.2026	4,56	203,95	199,15	199,15	24	0	0	72,5	49,6	22,89	0,55	0,43	-
05.03.2026	4,714	208,48	203,56	203,56	24	0	0	72,7	49,6	23,17	0,56	0,42	-
06.03.2026	4,741	214,36	209,26	209,26	24	0	0	73,2	50,5	22,65	0,56	0,42	-
07.03.2026	4,493	217,99	212,85	212,85	24	0	0	72,7	51,6	21,09	0,56	0,41	-
08.03.2026	4,42	225,33	220,06	220,06	24	0	0	72,5	52,5	20,08	0,56	0,41	-
09.03.2026	4,333	223,7	218,44	218,44	24	0	0	72,5	52,7	19,82	0,56	0,41	-
10.03.2026	4,649	225,96	220,7	220,7	24	0	0	72,4	51,4	21,05	0,57	0,41	-
11.03.2026	4,607	227,87	222,52	222,52	24	0	0	72,6	51,9	20,68	0,56	0,4	-
12.03.2026	4,62	222,41	217,17	217,17	24	0	0	72,8	51,5	21,27	0,58	0,41	-
13.03.2026	4,659	231,35	225,88	225,88	24	0	0	72,8	52,2	20,59	0,57	0,41	-
14.03.2026	4,281	230,45	225,06	225,06	24	0	0	72,4	53,4	19	0,56	0,41	-
15.03.2026	4,208	220,77	215,68	215,68	24	0	0	72,1	52,6	19,49	0,56	0,41	-
16.03.2026	4,687	220,46	215,26	215,26	24	0	0	72,9	51,2	21,76	0,57	0,41	-
17.03.2026	4,6	228,18	222,84	222,84	24	0	0	72,5	51,9	20,63	0,55	0,42	-
18.03.2026	4,685	217,37	212,29	212,29	24	0	0	72,3	50,3	22,05	0,35	0,29	-
19.03.2026	2,757	121,16	118,25	118,25	24	0	0	73,3	50	23,3	0,52	0,36	-
20.03.2026	3,661	162,85	159,02	159,02	24	0	0	72,7	49,7	23,01	0,58	0,39	-
Итого:	138,737	6760,29	6596,35	6596,35	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	138,737												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2026	804,85	36712,23	35747,6	35747,6
20.03.2026	943,587	43472,52	42343,95	42343,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:00:56