

#143556#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.08.2025 по 19.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей № 23, МАОУ
Вагнера 51, Калининград
3782

Заводской номер счётчика 00268791	Показания прибора, Гкал 19.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,535	0,039	0.496

Подпись исполнителя



#143555#

Отчёт за период с 04.08.2025 по 19.08.2025.

Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётика BKT-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.08.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
05.08.2025	-	0,032	6,74	6,73	6,73	24	0	0	57,6	52	5,61	0,53	0,49
06.08.2025	-	0,03	6,53	6,52	6,52	24	0	0	57,6	52,1	5,5	0,53	0,49
07.08.2025	-	0,033	6,43	6,39	6,39	24	0	0	57,7	52	5,68	0,53	0,49
08.08.2025	-	0,035	6,58	6,55	6,55	24	0	0	57,8	51,6	6,21	0,53	0,49
09.08.2025	-	0,022	5,87	5,87	5,87	22	2	1	57,4	52,6	4,9	0,53	0,49
10.08.2025	-	0,026	6,29	6,28	6,28	24	0	0	57,5	52,4	5,04	0,54	0,5
11.08.2025	-	0,03	6,4	6,39	6,39	24	0	0	57,6	52,1	5,51	0,54	0,5
12.08.2025	-	0,033	6,4	6,37	6,37	24	0	0	57,7	52,2	5,49	0,54	0,5
13.08.2025	-	0,028	6,07	6,07	6,07	24	0	0	57,6	52,1	5,51	0,53	0,5
14.08.2025	-	0,042	6,42	6,38	6,38	24	0	0	57,8	50,5	7,38	0,53	0,5
15.08.2025	-	0,024	5,95	5,95	5,95	24	0	0	57,4	52,5	4,92	0,53	0,5
16.08.2025	-	0,025	5,92	5,92	5,92	24	0	0	57,5	52,5	4,95	0,53	0,5
17.08.2025	-	0,041	6,53	6,5	6,5	24	0	0	58	50,6	7,4	0,53	0,5
18.08.2025	-	0,034	6,34	6,33	6,33	24	0	0	57,8	51,5	6,31	0,52	0,49
19.08.2025	-	0,028	6,28	6,27	6,27	24	0	0	57,6	52,3	5,29	0,52	0,49
Итого:	-	0,463	94,75	94,52	94,52	358	2	-	57,64	51,93	5,71	0,53	0,5

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

358 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
04.08.2025	0,039	4,56	4,51	4,51
19.08.2025	0,535	105,67	105,37	105,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
